

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNÉHO VODOVODU Č. 25/2026/AZ/DV

uzatvorený v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ZVK),

Prevádzkovateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.			
Štatutárny zástupca:	Ing. Robert Tencer člen predstavenstva na základe plnej moci zo dňa 24.09.2020		
Sídlo:	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		
IČO:	36 500 968	DIČ:	2021918459
		IČ DPH:	SK2021918459
Bankové spojenie:	VUB, a.s. SK2602000000001930769056, SUBASKBX		
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10301/P		

Vlastník

Obec Jakubany		
Štatutárny zástupca:	JUDr. JOZEF MAČUGA – starosta obce	
Ulica:		
Číslo súpisné / popisné:	555	
Obec:	Jakubany	PSČ:
IČO:	00329924	DIČ: 2020698559
		IČ DPH:
Bankové spojenie:	SK25 0200 0000 0000 1352 7602	č. ú.:
Registrácia:	Zo zákona	

1. Na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 25/2026/AZ/DV zo dňa 16.03.2026 (ďalej len „Zmluva o prevádzkovaní“) prevádzkuje PVPS verejný vodovod obce Jakubany – „IBV Carinka SO 02 Rozšírenie vodovodu“. Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní s nasledovným obsahom:

V čl. 2 sa odsek 1 dopĺňa nasledovne:

Účinnosťou dodatku č. 1 Zmluvy o prevádzkovaní sa rozširuje predmet prevádzkovania o novovybudované stavby, a to „verejný vodovod SO 02 – rozšírenie siete“ v rámci stavby „Výstavba novej budovy materskej školy/ elokovaného pracoviska“ tak, ako je stavba špecifikovaná v preberacom protokole, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku..

Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o prevádzkovaní týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované v pôvodnom rozsahu.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni, v ktorom bol zákonným spôsobom zverejnený. Obec je povinná zabezpečiť jeho zákonné zverejnenie bezodkladne po podpise zmluvy a informovať prevádzkovateľa.
- Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží po 1 vyhotovení.
- Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť dodatku svojím podpisom. Zmluvné strany podpisom dodatku zároveň vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, obsahu porozumeli a dodatok nepodpisali v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

Prílohy: Preberací protokol

V Poprade dňa 30.04.2026

Za Prevádzkovateľa

Ing. Robert Tencer

člen predstavenstva a generálny riaditeľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

V Jakubanoch dňa 29.04.2026

Za Vlastníka

JUDr. Jozef Mačuga

starosta obce Jakubany

Preberací protokol 8.2
k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu

č. zmluvy 25/2026/A2/DV

Odvzdávajúci: Obec Jakubany

Jakubany 555
065 12 Jakubany
IČO: 00329924
DIČO: 2020698559

Štatutárny orgán: JUDr. Jozef Mačuga – starosta obce

Preberajúci: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,

Hraničná 662/17 058 89 Poprad

IČO: 36 500 968

DIČ: 2021918459

Zastúpený: Ing. Róbert Tencer – generálny riaditeľ

Zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sa, Vložka č. 10301/P

Čl. I

Prílohu protokolu č. 1 tvorí:

1. Projekt skutočného vyhotovenia Geometrický plán – rozšírenie vodovodu“:
Ostatná dokumentácia:
 - Protokol o skúške vzorky č. 1579/2024 (PVPS a. s. Poprad)
 - Správa o tlakovej skúške.
 - Protokol o prevedení prepláchnutia a dezinfekcie potrubia
2. Projekt skutočného vyhotovenia „Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska:
 - Technická správa
 - Situácia – vodovod -rozšírenie
 - Pozdĺžny profil, detaily uloženia potrubia
 - Kladačský plán, detaily hydrantov
 - Vodomerná šachta

Čl. II

Prílohu protokolu č. 2 tvoria rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy týkajúce sa verejného vodovodu, a to nasledovné:

1. Povoľovacie rozhodnutie na výstavbu:
Č.j. OU-SL-OSZP-2019/007839-004/Pš zo dňa 17. 09. 2019 "Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska."
2. Rohodnutie – povolenie užívania vodnej stavby:
Číslo spisu OU-SL-OSZP-2025/000257-004

Čl. III

Prílohu protokolu čl. 3 tvoria doklady preukazujúce účtovnú hodnotu prevádzkovej časti verejného vodovodu – hodnota diela 14 644,17 € bez DPH a žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní vodovodu zo dňa 11. 02. 2026, evidenčné číslo PVPS 22293/2025.

Čl. IV

Prílohu protokolu čl. 4

Bez prílohy – vid'. Čl. I Realizačná dokumentácia a porealizačné zameranie

Jediným odberateľom vody na novovybudovaje vetve je Základná škola s materskou školou, Jakubany 151, 065 12 Jakubany, IČO: 35534672, DIČ: 2020946037, Email: sekretariat@zsjakubany.sk
Tel.: 0917186991 – sekretariát

Vo vodomernej šachte osadený vodomerný DN 50 Octave, číslo vodomerného 242007453, ktorý bude k podpisu zmluvy o dodávke vody fakturovaný vlastníkom.

Čl. V

Prílohu protokolu čl. 5

- Porealizačné zameranie vodovodu „Technicko-geodetická dokumentácia, GEODAT REAL s. r. o, Ing. Milan Heretik.

Čl. VI

Technické parametre podľa užívacieho povolenia:

Rozšírenie vodovodu HDPE 100 DN100, priemer 110x6,6 mm v miestnej časti obce rieši zásobovanie pitnou vodou novo postavený objekt škôlky. Napojenie rozšírenia vodovodu na existujúce vodovodné potrubie je realizované T kusom. Za napojením je umiestnený zasúvací uzáver DN 110 PN10 s teleskopickou zemnou súpravou. Trasa vodovodu je vedená v príslušnej komunikácii súběžne s potrubím plynovodu. Vodovod je ukončený v železobetónovej prefabrikovanej vodovodnej šachte pri objekte škôlky. Na vodovode je vybudovaná 1 vodovodná prípojka. Dĺžka trasy vodovodu po vodomernú šachtu je 92 m. Dĺžka trasy vodovodu po vodomernú šachtu je 92 m. Pred oplotením areálu materskej škôlky bol dodatočne osadený zasúvací uzáver DN 110 PN 10. Predmetom

preberacieho protokolu a prevádzkovej zmluvy je trasa vodovodu nachádzajúca sa na verejnom priestranstve, po uzáver pred oplotením materskej škôlky. Požiarne hydranty nie sú predmetom preberacieho protokolu a ani prevádzkovej zmluvy. Vzhľadom k tomu, že hydrant sa nachádza na verejnom priestranstve, pred meraním odobratej vody, každú manipuláciu s hydrantom vopred konzultovať s pracovníkmi PVPS a. s. Poprad, prevádzka Stará Ľubovňa.

Čl. VII.

Odvzdávajúci ku dňu podpisu neodovzdal nasledovné podklady:

1. Doplnok prevádzkového poriadku.
2. Protokol s skúšky funkčnosti signalizačného vodiča.


Uvedené chýbajúce dokumenty nie sú prekážkou prevádzkovania vodovodu, nakoľko celková dĺžka vodovodu bude aktualizovaná v rámci GIS PVS a.s. Poprad na základe poskytnutého porealizačného zamerania v digitálnej podobe a dodávka vody je zo spoločného vodného zdroja v rámci celej obce Jakubany.

3. Zistené nedostatky:

Zatopená vodomerná šachta.

Vlastník sa zaväzuje uvedený problém odstrániť najneskôr do 3 mesiacov od podpisu protokolu.

V Poprade dňa 30.06.2020



Ing. Robert Tencer
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

V Jakubanoch dňa 13.6.2020



JUDr. Jozef Mačuga
starosta obce Jakubany