



OBEKNÝ ÚRAD ROVINKA	
16 -07- 2025	
Podacie číslo: 7004	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: Felv

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Senec

OU-SC-OSZP-2025/009507-013

Mgr. Katarína Belavá

11. 07. 2025

Vec

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia

OU-SC-OSZP/2025/009507/Be - 234

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy, podľa § 5 zák., č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

v y d á v a

opravu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. OU-SC-OSZP/2025/009507/I-18/Be vo veci vydania rozhodnutia na stavbu: : Rovinka - „Rovinka – stred 3. etapa“ SO 03.01 Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky, SO 03.02 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a prípojky, SO 03.03 Dažďová kanalizácia na p.č. 21301/685, 21301/683, 21301/857, 21301/858, 21301/859, 21301/860, 21301/684, 21301/295, 21301/699, 21301/686, 21301/687, 21301/861, 21301/862, 21301/864, 21301/688, 21301/865, 21301/866, 21301/689, 21301/867, 21301/868, 21301/690, 21301/869, 21301/870, 21301/691, 21301/871, 21301/872, 21301/692, 21301/693, 21301/554, 21301/715, 21301/300, 21301/700, 21301/694, 21301/695, 21301/701, 21301/879, 21301/880, 21301/874, 21301/873, 21301/696, 21301/232, 21301/304, 21301/697, 21301/875, 21301/876, 21301/878, 21301/877, 21301/698, 21301/704, 21281/867, 1838/16, 1838/90, 1827/71, 322/29, 21301/705, 21301/707, 21301/709, 21301/711, 21301/713, 21301/58 k.ú. Rovinka“.

1. pôvodný text na strane 3 :

„SO 03.01 ROZŠÍRENIE VODOVODU A VODOVODNÉ PRÍPOJKY

Stavebným objektom riešime verejný vodovod, ktorý bude slúžiť ako hlavný prívod vody do územia pre navrhované objekty s napojením sa na existujúci vodovod PVC DN160 a existujúci vodovod HDPE DN100.

Rozšírenie vodovodu sa skladá z nasledovných častí.

Prepojenie vodovodu, prepoj prepája existujúci vodovod s navrhovaným vodovodom. Prepoj začína v km 0,00000 na ulici Slnecnicová a končí v nami riešenom území v komunikácii označenej ako výhládová. Prepoj je navrhnutý z materiálu HDPE d180x10,7 dĺžky 87,00 m.

Od km 0,00000 po km 0,02800 sa popod komunikáciu pretlačí PE chránička DN250 mm v dĺžke 28 m. Pretláčacia montážna jama bude zriadená v km 0,02800 a koncová kontrolná jama bude zriadená v km 0,00000. Následne sa do

chráničky pomocou klzných objímok osadí HDPE vodovodné potrubie DN150. Chránička sa na oboch koncoch uzavrie pomocou tesniacej manžety.

Vetva 1-2 v km 0,00000 bude novonavrhaný vodovod napojený na existujúci vodovod HDPE DN150 cez T-kus DN150/150 a spojky Synoflex. Za miestom napojenia budú na vodovodnom potrubí osadené 3 uzávery so zemnou súpravou. Vodovod bude vedený v plánovanej komunikácii.

Vetva 1-2 bude z materiálu HDPE PE100 SDR17 PN10 d180x10,7 celkovej dĺžky 68,95 m.

V km 0,06895 bude na potrubí osadený podzemný hydrant - HPK DN80, ktorý bude slúžiť na odkalnenie vodovodu.

Hydranty a sekčný uzáver budú vybavené zemnou súpravou a uzáverovým poklopom s nápisom „VODA“.

Zo stavebného objektu budú vedené 4 vodovodné prípojky (2xDN32 a 2xDN50), Prípojky budú pripojené cez navíťovací pás s ventilom DN150/DN32 resp. DN150/50, ktorý je súčasťou tohto stavebného objektu.

Vetva 1-3 v km 0,00000 bude novonavrhaný vodovod napojený na existujúci vodovod HDPE DN100 cez T-kus DN100/100 a spojky Synoflex. V km 0,23428 bude novonavrhaný vodovod napojený na existujúci vodovod HDPE DN150 cez T-kus DN150/100 a lemový nákrúžok. Vetva 1-3 bude zokruhovaná s vetvou Vetva 1-2. Za miestami napojenia budú na vodovodnom potrubí osadené 3 uzávery so zemnou súpravou. Vodovod bude vedený v plánovanej komunikácii.

Vetva 1-3 bude z materiálu HDPE PE100 SDR17 PN10 d110x6,6 celkovej dĺžky 234,28 m.

V km 0,06305 bude na potrubí osadený podzemný hydrant - HPV DN80, ktorý bude slúžiť na odzdušnenie vodovodu a HPK DN80 v km 0,17980, ktorý bude slúžiť na odkalnenie vodovodu.

Hydranty a sekčné uzávery budú vybavené zemnou súpravou a uzáverovým poklopom s nápisom „VODA“.

Zo stavebného objektu budú vedené vodovodné prípojky (14xDN32 a 1xDN50), Prípojky budú pripojené cez navíťovací pás s ventilom DN100/DN32 resp. DN100/50, ktorý je súčasťou tohto stavebného objektu.

Vetva 1-4 v km 0,00000 bude novonavrhaný vodovod napojený na existujúci vodovod HDPE DN100 cez T-kus DN100/100 a spojky Synoflex. Za miestom napojenia budú na vodovodnom potrubí osadené 3 uzávery so zemnou súpravou. Vodovod bude vedený v plánovanej komunikácii.

Vetva 1-4 bude z materiálu HDPE PE100 SDR17 PN10 d110x6,6 celkovej dĺžky 67,55 m.

V km 0,06755 bude na potrubí osadený podzemný hydrant - HPK DN80, ktorý bude slúžiť na odkalnenie vodovodu.

Hydranty a sekčný uzáver budú vybavené zemnou súpravou a uzáverovým poklopom s nápisom „VODA“.

Zo stavebného objektu budú vedené 5 vodovodné prípojky (4xDN32 a 1xDN50), Prípojky budú pripojené cez navíťovací pás s ventilom DN100/DN32 resp. DN100/50, ktorý je súčasťou tohto stavebného objektu.

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

Potreba vody je vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14. novembra 2006 a na základe údajov stavebníka.

- pre bývanie objekty 135 l.os~1deň~1 138 osôb

priemerná denná potreba vody:

$$Q_p = 135 \times 138 = 18\,630 \text{ l/deň}$$

max. denná potreba vody:

$$Q_d = k_a \times Q_p = 1,4 \times 18\,630 = 26\,082 \text{ l/deň}$$

max. hodinová potreba vody:

$$Q_h = k_h \times Q_d = 1,8 \times 26\,082 / 24 = 1\,956,15 \text{ l/hod} = 0,54 \text{ l/s}$$

priemerná ročná potreba vody:

$$Q_r = Q_p \times 365 = 18\,630 \times 365 = 6\,799\,950 \text{ l/r} = 6\,799,950 \text{ m}^3/\text{r}$$

POTREBA POŽIARNEJ VODY

Množstvo požiarnej vody je určené v zmysle STN 92 0400 - Požiarne bezpečnosť stavieb vid' požiarne ochranu.

Podľa STN 75 5401 NAVRHOVANIE VODOVODNÝCH POTRUBÍ bod 9. sa vodovodná sieť bude navrhovať

Množstvo požiarnej vody je určené v zmysle STN 92 0400 - Požiarne bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. Podľa tab. 2, pol. 1a (stavby na bývanie a ubytovanie skupiny A s plochou $S < 200 \text{ m}^2$:

- priamy odber $Q_{pož} = 4,0 \text{ l/s}$

- s požiarne čerpadlom $Q_{pož} = 7,5 \text{ l/s}$

Podľa STN 75 5401 NAVRHOVANIE VODOVODNÝCH POTRUBÍ bod 9. sa vodovodná sieť bude navrhovať na maximálnu dennú potrebu a potrebu požiarnej vody

$$Q_d + pož > Q_h$$

Návrh dimenzie potrubia podľa STN EN 805: Najmenšia povolená rýchlosť vody $v = 0,5 \text{ m/s}$: $D = [(4 \times Q) / (v \times n)]^{1/2}$

$$D = [(4 \times 0,00804) / (0,5 \times 3,14)]^{1/2}$$

$$D = 0,143 \text{ [m]}$$

Najväčšia povolená rýchlosť vody $v = 2,0 \text{ m/s}$:

$$D = [(4 \times Q) / (v \times \pi)]^{1/2}$$

$$D = [(4 \times 0,00804) / (2,0 \times 3,14)]^{1/2}$$

$$D = 0,071 \text{ [m]}$$

NAVRHUJEM POTRUBIE HDPE d180x10,7 Vzhľadom na povolenú rýchlosť $v = 0,5 \sim 2 \text{ m/s}$ NAVRHUJEM POTRUBIE HDPE d110x6,6

DOMOVÉ VODOVODNÉ PRÍPOJKY

Jednotlivé objekty budú zásobované vodou z novonavrhovaného verejného vodovodu.

Vodovodné prípojky budú vybudované z tlakového potrubia HDPE PE 100, SDR 17 PN10 d40x2,4 a HDPE PE 100, SDR 17 PN10 d63x8,6. Na novonavrhovaný verejný vodovod DN100 a DN150 budú napojené cez navrtávací pás s ventilom, ktorý je súčasťou objektu - Rozšírenie vodovodu. Za miestom napojenia sa osadí uzáver so zemnou súpravou. Od miesta napojenia budú vodovodné prípojky vedené v priamom smere do vodomernej šachty VŠ. Vo vodomernej šachte budú umiestnené vodomerné zostavy s fakturačnými vodomermi SENSUS DN20. Vodovodné prípojky označené P4, P7 a P24 sú prípojky dimenzie d63x8,6, na ktorých bude osadená vodomerná šachta so 6 vodomernými zostavami. Na prípojke P3 bude osadená vodomerná šachta so 4 vodomernými zostavami.“

sa mení na text:

„SO 03.01 ROZŠÍRENIE VODOVODU A VODOVODNÉ PRÍPOJKY

Stavebným objektom riešime verejný vodovod, ktorý bude slúžiť ako hlavný privod vody do územia pre navrhované objekty s napojením sa na existujúci vodovod PVC DN160 a existujúci vodovod HDPE DN100.

Rozšírenie vodovodu sa skladá z nasledovných častí.

Prepojenie vodovodu, prepoj prepája existujúci vodovod s navrhovaným vodovodom. Prepoj začína v km 0,00000 na ulici Slnecnicová a končí v nami riešenom území v komunikácii označenej ako výhl'adová. Prepoj je navrhnutý z materiálu HDPE d160x9,5 dĺžky 87,00 m.

Od km 0,00000 po km 0,02800 sa popod komunikáciu pretlačí PE chránička DN250 mm v dĺžke 28 m. Pretlačacia montážna jama bude zriadená v km 0,02800 a koncová kontrolná jama bude zriadená v km 0,00000. Následne sa do chráničky pomocou klzných objímok osadí HDPE vodovodné potrubie DN150. Chránička sa na oboch koncoch uzavrie pomocou tesniacej manžety.

Vetva 1-2 v km 0,00000 bude novonavrhovaný vodovod napojený na existujúci vodovod HDPE DN150 cez T-kus DN150/150 a spojky Synoflex. Za miestom napojenia budú na vodovodnom potrubí osadené 3 uzávery so zemnou súpravou. Vodovod bude vedený v plánovanej komunikácii.

Vetva 1-2 bude z materiálu HDPE PE100 SDR17 PN10 d160x9,5 celkovej dĺžky 68,95 m.

V km 0,06895 bude na potrubí osadený podzemný hydrant - HPK DN80, ktorý bude slúžiť na odkalnenie vodovodu. Hydranty a sekčný uzáver budú vybavené zemnou súpravou a uzáverovým poklopom s nápisom „VODA“.

rTECHNICKÁ SPRÁVA

Zo stavebného objektu budú vedené 4 vodovodné prípojky (2xDN32 a 2xDN50), Prípojky budú pripojené cez navrtávací pás s ventilom DN150/DN32 resp. DN150/50, ktorý je súčasťou tohto stavebného objektu.

Vetva 1-3 v km 0,00000 bude novo navrhovaný vodovod napojený na existujúci vodovod HDPE DN100 cez T-kus DN100/100 a spojky Synoflex. V km 0,23428 bude novonavrhovaný vodovod napojený na existujúci vodovod HDPE DN150 cez T-kus DN150/100 a lemový nákrúžok. Vetva 1-3 bude zokruhovaná s vetvou Vetva 1-2. Za miestami napojenia budú na vodovodnom potrubí osadené 3 uzávery so zemnou súpravou. Vodovod bude vedený v plánovanej komunikácii.

Vetva 1-3 bude z materiálu HDPE PE100 SDR17 PN10 d110x6,6 celkovej dĺžky 234,28 m.

V km 0,06305 bude na potrubí osadený podzemný hydrant - HPV DN80, ktorý bude slúžiť na odvzdušnenie vodovodu a HPK DN80 v km 0,17980, ktorý bude slúžiť na odkalnenie vodovodu.

Hydranty a sekčné uzávery budú vybavené zemnou súpravou a uzáverovým poklopom s nápisom „VODA“.

Zo stavebného objektu budú vedené vodovodné prípojky (14xDN32 a 1xDN50), Prípojky budú pripojené cez navrtávací pás s ventilom DN100/DN32 resp. DN100/50, ktorý je súčasťou tohto stavebného objektu.

Vetva 1-4 v km 0,00000 bude novonavrhovaný vodovod napojený na existujúci vodovod HDPE DN100 cez T-kus DN100/100 a spojky Synoflex. Za miestom napojenia budú na vodovodnom potrubí osadené 3 uzávery so zemnou súpravou. Vodovod bude vedený v plánovanej komunikácii.

Vetva 1-4 bude z materiálu HDPE PE100 SDR17 PN10 d110x6,6 celkovej dĺžky 67,55 m.

V km 0,06755 bude na potrubí osadený podzemný hydrant - HPK DN80, ktorý bude slúžiť na odkalnenie vodovodu. Hydranty a sekčný uzáver budú vybavené zemnou súpravou a uzáverovým poklopom s nápisom „VODA“.

Zo stavebného objektu budú vedené 5 vodovodné prípojky (4xDN32 a 1xDN50), Prípojky budú pripojené cez navrtávací pás s ventilom DN100/DN32 resp. DN100/50, ktorý je súčasťou tohto stavebného objektu.“

2. pôvodný text na strane: 2

„SO 03.02 ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE A PRÍPOJKY

Novonavrhovaná verejná splašková kanalizácia bude gravitačne odvádzať splaškové odpadové vody z novonavrhovaných objektov do existujúcej verejnej kanalizácie DN300.

Stoka A-1 bude zhotovená z materiálu PP SN10 DN300 dĺžky 63,50 m.

Stoka bude v km 0,0000 zaústená cez novonavrhovanú šachtu S1 DN1000 do existujúcej verejnej kanalizácie PVC DN300.

Stoka bude vedená v plánovanej komunikácii.

V km 0,06530 bude do šachty S2 pripojená stoka A-5. Šacht je koncová na stoke.

Na stoke sa osadia 3 prefabrikované kanalizačné šachty DN1000.

Do Stoky budú pripojené 2 ks domových prípojok splaškovej kanalizácie cez odbočky DN300/150/45°, ktoré sú súčasťou tohto stavebného objektu.

Stoka A-5 bude zhotovená z materiálu PP SN10 DN300 dĺžky 28,05 m.

Stoka bude v km 0,0000 zaústená cez novonavrhovanú šachtu S2 DN1000 do Stoky A-1.

Stoka bude vedená v plánovanej komunikácii

Na stoke sa osadí 1 prefabrikované kanalizačné šachty DN1000.

Do Stoky budú pripojených 5 ks domových prípojok splaškovej kanalizácie cez odbočky DN300/150/45° prípadne sú zaústené do koncovej šachty, ktoré sú súčasťou tohto stavebného objektu.“

sa mení na text:

„SO 03.02 ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE A PRÍPOJKY

Novonavrhovaná verejná splašková kanalizácia bude gravitačne odvádzať splaškové odpadové vody z novonavrhovaných objektov do existujúcej verejnej kanalizácie DN300.

Stoka A-1 bude zhotovená z materiálu PP SN10 DN300 dĺžky 63,50 m.

Stoka bude v km 0,0000 zaústená cez novonavrhovanú šachtu S1 DN1000 do existujúcej verejnej kanalizácie PVC DN300.

Stoka bude vedená v plánovanej komunikácii.

V km 0,06530 bude do šachty S2 pripojená stoka A-5. Šacht je koncová na stoke.

Na stoke sa osadia 3 prefabrikované kanalizačné šachty DN1000.

Do Stoky budú pripojené 2 ks domových prípojok splaškovej kanalizácie cez odbočky DN300/150/45°, ktoré sú súčasťou tohto stavebného objektu.

Stoka A-5 bude zhotovená z materiálu PP SN10 DN300 dĺžky 28,05 m.

Stoka bude v km 0,0000 zaústená cez novonavrhovanú šachtu S2 DN1000 do Stoky A-1.

Stoka bude vedená v plánovanej komunikácii

Na stoke sa osadí 1 prefabrikované kanalizačné šachty DN1000.

Do Stoky budú pripojených 5 ks domových prípojok splaškovej kanalizácie cez odbočky DN300/150/45° prípadne sú zaústené do koncovej šachty, ktoré sú súčasťou tohto stavebného objektu.

Stoka A-3 bude zhotovená z materiálu PP SN 10 DN300 dĺžky 177,80 m.

Stoka bude v km 0,0000 zaústená cez novonavrhovanú šachtu S4 DN1000 do existujúcej verejnej kanalizácie PVC DN300.

Stoka bude vedená v plánovanej komunikácii

V km 0,06315 bude do šachty S6 pripojená stoka A-3-1. V km 0,17780 bude osadená koncová šachta Š8

Na stoke sa osadí 5 prefabrikovaných kanalizačných šacht DN1000.

Do Stoky bude pripojených 15 ks domových prípojok splaškovej kanalizácie cez odbočky DN300/150/45° prípadne budú napojené do dna kanalizačnej šachty, ktoré sú súčasťou tohto stavebného objektu.

Stoka A-3-1 bude zhotovená z materiálu PP SN10 DN300 dĺžky 33,60 m.

Stoka bude v km 0,0000 zaústená cez novonavrhovanú šachtu S6 DN1000 do Stoky A-3.

Stoka bude vedená v plánovanej komunikácii

Na stoke sa osadí 1 prefabrikovaná kanalizačná šachta DN1000.

Do Stoky budú pripojené 3 ks domových prípojok splaškovej kanalizácie cez odbočky DN300/150/45° prípadne budú napojené do dna kanalizačnej šachty, ktoré sú súčasťou tohto stavebného objektu.

Stoka A-4 bude zhotovená z materiálu PP SN10 DN300 dĺžky 63,50 m.

Stoka bude v km 0,0000 zaústená cez novonavrňovanú šachtu S10 DN1000 do existujúcej verejnej kanalizácie PVC DN300.

Stoka bude vedená v plánovanej komunikácii

V km 0,06350 bude do Šachty S12 pripojená stoka A-4-1.

Na stoke sa osadia 3 prefabrikované kanalizačné šachty DN1000.

Do Stoky budú pripojené 3 ks domových prípojok splaškovej kanalizácie cez odbočky DN300/150/45°, ktoré sú súčasťou tohto stavebného objektu.

Stoka A-4-1 bude zhotovená z materiálu PP SN10 DN300 dĺžky 26,05 m.

Stoka bude v km 0,0000 zaústená cez novonavrňovanú šachtu S12 DN1000 do Stoky A-4.

Stoka bude vedená v plánovanej komunikácii

Na stoke sa osadí 1 prefabrikovaná kanalizačná šachta DN1000.

Do Stoky budú pripojené 3 ks domových prípojok splaškovej kanalizácie cez odbočky DN300/150/45°, prípadne budú napojené do dna kanalizačnej šachty, ktoré sú súčasťou tohto stavebného objektu.“

3. pôvodný text na strane: 18

Stoka „A-T PP SN10 DN 300 dl. 63,50 m

sa mení na text:

Stoka „A-1“ PP SN10 DN 300 dl. 63,50 m

Nakoľko ide o zrejmu nesprávnosť v písomnom vyhotovení rozhodnutia, Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy týmto rozhodnutie č. OU-SC-OSZP/2025/009507/I-18/Be opravuje vyššie uvedeným spôsobom.

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy preskúmal písomné vyhotovenie predmetného rozhodnutia a bolo zistené, že v texte písomného vyhotovenia rozhodnutia došlo k chybe v písaní a je potrebná jeho úprava tak, ako to vyplýva z obsahu spisu a projektovej dokumentácie predloženej v konaní. Uvedený nedostatok písomného vyhotovenia bol vyhodnotený ako iná zrejma nesprávnosť, a preto Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy postupoval v súlade s § 47 ods. 6 správneho poriadku.

V súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, chyby v písaní, v počtoch a iné zrejme nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví.

Táto oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. OU-SC-OSZP/2025/009507/I-18/Be vydané Okresným úradom Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy.

Táto oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 a ods. 9 vodného zákona a § 69 ods.2, stavebného zákona účastníkom konania z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle (<http://www.minv.sk/?okresne-urady-klient-ske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis>). Toto rozhodnutie sa oznamuje prostredníctvom obce Rovinka vyvesením po dobu 15 dní na jej úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.

Vyvesené dňa 16. 4. 2021

Podpis, pečiatka



OBEC ROVINKA
Hlavná 350/95
900 41 Rovinka
-1-

Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia sa doručí:
účastníkom konania verejnou vyhláškou verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 9 vodného zákona, § 69 ods.2 stavebného zákona a podľa § 26 ods. 2 správneho zákona:
- všetkým známym aj neznámym účastníkom konania
- účastníkom konania ktorých vlastnícke práva k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté aj neznámym účastníkom konania,
- vlastníkom pozemkov na ktorých budú ukončené vodovodné a kanalizačné prípojky

Doručí sa verejnou vyhláškou:

Účastníkom konania:

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia sa doručí verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 a ods. 6 vodného zákona, podľa § 26 ods. 2 správneho zákona, v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona, všetkým známym aj neznámym účastníkom konania, a účastníkom konania ktorých vlastnícke práva k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym účastníkom konania a vlastníkom pozemkov na ktorých bude realizovaná stavba Rovinka: „Rovinka – stred 3. etapa“ SO 03.01 Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky, SO 03.02 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a prípojky, SO 03.03 Dažďová kanalizácia na p.č. 21301/685, 21301/683, 21301/857, 21301/858, 21301/859, 21301/860, 21301/684, 21301/295, 21301/699, 21301/686, 21301/687, 21301/861, 21301/862, 21301/864, 21301/688, 21301/865, 21301/866, 21301/689, 21301/867, 21301/868, 21301/690, 21301/869, 21301/870, 21301/691, 21301/871, 21301/872, 21301/692, 21301/693, 21301/554, 21301/715, 21301/300, 21301/700, 21301/694, 21301/695, 21301/701, 21301/879, 21301/880, 21301/874, 21301/873, 21301/696, 21301/232, 21301/304, 21301/697, 21301/875, 21301/876, 21301/878, 21301/877, 21301/698, 21301/704, 21281/867 k.ú. Rovinka.

1. Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka
2. PM PARTNERS, s.r.o., Medená 10M, 811 02 Bratislava IČO: 35907835
3. Projektant: Ing.arch. Michal Tačovský e.č.:1922*AA, MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o., architektonická kancelária Balkánska 179/A, 851 10 Bratislava IČO: 46395881

Dotknuté orgány:

4. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 68 Bratislava
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č.3, 816 47 Bratislava
6. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
7. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova č.17, 811 04 Bratislava
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 3, 903 01 Pezinok
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava

10. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
11. Správa ciest bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
13. SVP, š.p., Karloveská 2, Bratislava

Mgr. Renata Ruják
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-SC-OSZP-2025/009507-013

PM PARTNERS, s. r. o., Medená 10M, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Obec Rovinka, Hlavná 350, Senec
MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o., Balkánska 179A, Bratislava-Rusovce, Bratislava V
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská, 902 01 Pezinok 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedkova 8214/6, Bratislava-Vrakuňa, Bratislava II
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Slovenský vodohospodársky podnik, Karloveská 2, Bratislava, Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV
Okresný úrad Senec, Bratislavská 3, 903 01 Senec



Prístupový kód: fdebab65-6402-43df-928f-eb47ca9b3996

Platnosť kódu do: 11.07.2030

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	Úradný list
Identifikátor:	OU-SC-OSZP-2025/009507-013

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Renata Ruják
Oprávnenie:	Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NTRSK-00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný elektronický podpis s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	11.07.2025 09:32:41 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	11.07.2025 09:32:53 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	D001-01_Úradný list.xml

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124, OR SR BB, oddiel Sa, vložka č.803/S
Dátum vytvorenia doložky:	11.07.2025
Doložka bola vyhotovená automatizovaným spôsobom.	

Odosielateľ:
Okresný úrad Senec
Hurbanova 21
90301 Senec

Platené faktúrou
Slovenská pošta

1
001_20250714_149

Doporučene eDoručenka Do vlastných rúk



Adresát:
Obec Rovinka
Hlavná 350
Senec

14 086 435

