OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

Číslo spisu
OU-HE-OSZP-2025/014377-005

Humenné
19. 09. 2025

Rozhodnutie

Verejná vyhláška

Výrok

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 1 ods.1 písm.c) a § 5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 58 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade s ust.§ 66-70 a ust. § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Baškovce, doručenej dňa 06.08.2025, vo veci vydania vodoprávneho stavebného povolenia na vodnú stavbu „Skupinový vodovod Ohradzany – Baškovce ČS a Vodojem 2x250m3 " po vykonanom stavebnom konaní v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona, v súlade s § 66 ods.1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Obec Baškovce, Baškovce 37, 067 23 Baškovce, IČO 00322806

Zriadenie vodnej stavby:
„Skupinový vodovod Ohradzany – Baškovce ČS a Vodojem 2x250m3 "

Prevádzkové súbory a stavebné objekty:
PS 101 – Strojnotechnologické zariadenie ČS Ohradzany
PS 102 – Elektrotechnické zariadenie a telemetria ČS Ohradzany
PS 103 – Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Ohradzany
PS 104 – Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Ohradzany
SO 101 – Prívodné potrubie do ČS Ohradzany
SO 102 – Čerpacia stanica Ohradzany
SO 103 – Elektrická prípojka k ČS Ohradzany
SO 104 – Výtlačné potrubie do vodojemu Ohradzany
SO 105 – Vodojem Ohradzany
SO 106 – Odpad z vodojemu Ohradzany
SO 107 – Oplotenie vodojemu Ohradzany
SO 108 – Terénne a sadové úpravy vodojemu a prístup k vodojemu Ohradzany
SO 109 – Elektrická prípojka k vodojemu Ohradzany
SO 110 – Zásobné vodovodné potrubie do obce Ohradzany

PS 101 – Strojnotechnologické zariadenie ČS Ohradzany
PS 102 – Elektrotechnické zariadenie a telemetria ČS Ohradzany

Čerpacia stanica (ČS) s dvomi čerpadlami s príslušenstvom zabezpečí výtlak pitnej vody potrubím DN 150, riešeného v objekte SO 101, z existujúceho prívodu pitnej vody do obce Ohradzany.

PS 103 – Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Ohradzany
Do vodojemu, ktorý bude slúžiť na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou pre obec Ohradzany a zároveň umožní zásobovanie obcí Baškovce, Turcovce, Černina, Hrubov a Víťazovce, bude voda dopravovaná z ČS Ohradzany výtlačným potrubím DN 100 v rámci SO 104.

PS 104 – Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Ohradzany
V areáli vodojemu je navrhnutá inštalácia technologického rozvádzača RM a kompenzačného rozvádzača RK, umiestnených v kontajneri so vstavanou elektroinštaláciou, na zabezpečenie elektrického napojenia technológie čerpacej stanice vodojemu Ohradzany.

SO 101 – Prívodné potrubie do ČS Ohradzany
Prívodné potrubie HDPE PE100-RC dĺžky 40,7 m do ČS Ohradzany sa napojí na jestvujúce vodovodné potrubie z tlakových PVC rúr DN150 a po prekrižovaní vodného toku Ondavka v rkm 17,946, sa napojí na technologické potrubie ČS Ohradzany. Križovanie vodného toku sa zrealizuje mikrotunelovaním chráničky dĺžky 26,8 m, do ktorej sa zatiahne potrubie.

SO 102 – Čerpacia stanica Ohradzany
Podkladný betón, ako príprava pre osadenie vlastnej čerpacej stanice, ktorú rieši PS 101.

SO 103 – Elektrická prípojka k ČS Ohradzany
Nová NN prípojka a odberné elektrické zariadenie pre čerpaciu stanicu z existujúcej nadzemnej NN distribučnej siete.

SO 104 – Výtlačné potrubie do vodojemu Ohradzany
Výtlačné potrubie do vodojemu Ohradzany sa napojí na technologické potrubie ČS Ohradzany.
Po prekrižovaní cesty III/3826 je potrubie vedené pozdĺž krajnice cesty III/3826, cez betónové vjazdy do dvorov a miestnu asfaltovú komunikáciu. Potrubie je ďalej vedené v zatrávnenej pôde za cestnou priekopou cesty III/3826 v spoločnej ryhe so zásobným vodovodným potrubím do obce Ohradzany (SO 110) až k vodojemu Ohradzany, kde sa napojí na technologické potrubie vodojemu.

SO 105 – Vodojem Ohradzany
Vodojem zložený zo štyroch akumulačných nádrží 4x125m3 a manipulačnej komory bude prefabrikátom z odstredivo liateho sklolaminátu s atestom na pitnú vodu. Pred jeho osadením bude vybudovaný oporný múr na zadržanie zásypu a násypu vodojemových nádrží.

SO 106 – Odpad z vodojemu Ohradzany
Účelom objektu je odvedenie dažďovej vody z uličnej vpuste osadenej v spevnenej ploche pri vodojeme a prípadné vypustenie a odvedenie odpadovej pitnej vody z vodojemu do cestného rigola cesty III/3826 cez betónový výustný objekt so spätnou klapkou.

SO 107 – Oplotenie vodojemu Ohradzany
Oplotenie areálu vodojemu pozostávajúce z betónových stĺpikov a poplastovaného pletiva so vstupnou dvojkrídlovou bránou.

SO 108 – Terénne a sadbové úpravy vodojemu a prístup k vodojemu Ohradzany
Vybudovanie trvalých spevnených plôch zo zámkovej dlažby a odvodňovacieho žľabu z betónových žľaboviek zaústeného do uličnej vpuste, ktorá bude zaústená do odpadového potrubia z vodojemu a následne odvedená do cestného rigola.
Navrhnutý je bezbariérový vjazd s dláždeným krytom. Pozdĺžny sklon vjazdu je navrhnutý k vodojemu v klesajúcom 0,50% spáde od cesty III. triedy, aby sa zabránilo stekaniu vody na cestu a následne stúpajúci 7,50% sklom ku vodojemu, čím sa vytvorí údolnica. Z údolnice voda odtečie do zelene. Odvodnenie pláne bude zabezpečovať priečny sklon do vsakovacej drenáže.

SO 109 – Elektrická prípojka k vodojemu Ohradzany
Nová NN prípojka a odberné elektrické zariadenie pre vodojem Ohradzany z existujúcej nadzemnej NN distribučnej siete. Na verejne prístupnom mieste, vedľa podperného bodu NN sa osadí elektromerový rozvádzač s ističom pred elektromerom a vývodným ističom za elektromerom.

SO 110 – Zásobné vodovodné potrubie do obce Ohradzany
Navrhovaným vodovodným potrubím sa bude dopravovať pitná voda z vodojemu Ohradzany 2x250 m3 do rozvodnej vodovodnej siete obce Ohradzany. Zásobné vodovodné potrubie do obce Ohradzany sa napojí na technologické potrubie vodojemu Ohradzany.

Stavba sa bude realizovať:
-v katastrálnom území obce Ohradzany, v zastavanom území na pozemku parcela č. KN E 987/2, 987/6, 862/2 a v nezastavanom území na pozemku parcela č. KN E 100/2, 2525/3, 251/2, 253/2, 254/2, 255/2, 256/2, 257/2, 258/2, 258/2, 259/2, 260/2, 261/2, 262/2, 262/2, 263/2, 264/2, 265, 286/3, 286/3, 287/3, 288/3, 289/4, 290/3, 2530/3, 261/2, 262, 263, 264/1,2,3, 561/2, 562, 564/2, 564/3, 565, 566, 567,568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 2528, 612, 611,610, 609, 608/2, 608/1, 607, 606, 605, 604, 603, 2525/3,2528, 2530/3, 1028, 1027, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022.

V súlade s ust. § 26 ods.4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), je toto rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením podľa ust. § 66 ods.1 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov.

Podmienky povolenia:
1. Stavebník: Obec Baškovce, Baškovce 37, 067 23 Baškovce
2. Stavba bude umiestnená v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Obcou Černina pod č. ObÚ-Č-043/2024 zo dňa 07.06.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.07.2024.
3. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby „Skupinový vodovod Ohradzany - Baškovce ČS a Vodojem 2x250 m3“ – vypracoval spoločnosť Enviroline s.r.o. Košice, Františkánska 5, 040 01 Košice, Ing. Ladislav Hnidiak, autorizovaný stavebný inžinier, dátum vypracovania 05.2025
4. Lehota na dokončenie stavby: podľa finančných možnosti stavebníka.
5. Stavebník je povinný dať predmetnú stavbu vytýčiť osobou oprávnenou na geodetické a kartografické práce.
6. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním.
7. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) stavebného zákona.
8. Prerokovať s tunajším úradom prípadné zmeny projektu, ktoré by sa ukázali potrebné a nutné v priebehu výstavby a v značnej miere by menili technické riešenie.
9. Pozemky, na ktorých bude navrhovaná stavba umiestnená, je stavebník po jej zrealizovaní povinný uviesť do pôvodného stavu.
10. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných nehnuteľností a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
11. Škody spôsobené počas výstavby predmetnej stavby poškodenému uhradiť v plnom rozsahu v zmysle platných predpisov.
12. Na uskutočňovanie stavby je možné použiť stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (certifikované) vhodné na použitie vo výstavbe.
13. Pri realizácií stavby je potrebné dodržiavať ust. § 48 stavebného zákona upravujúce všeobecne technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
14. Pri realizácií stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko zabezpečiť tak, aby nedošlo k havárií či úrazu.
15. Stavebník pri začatí stavby ju musí označiť štítkom "Stavba povolená ....., pod č. ....., dňa ....., stavebník ....., termín začatia .....,termín ukončenia ....., dodávateľ stavby ....." na viditeľnom mieste. Orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálnemu stavebnému úradu je povinný oznámiť začatie stavby.
16. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku a je zodpovedný za dodržanie podmienok stavebného povolenia.
17. Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, stavebného dozoru, dozoru projektanta a pod.,

stavebný denník vedie stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na predmetnej stavbe.
18. Pred začatím výstavby požiadať správcov všetkých dotknutých inžinierskych sieti o ich vytýčenie v teréne a pri výstavbe rešpektovať pripomienky vznesené do času vydania tohto povolenia. O existencií týchto podzemných sieti preukázateľne upovedomiť dodávateľa stavby.
19. Dodržať tieto podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby:

a) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. :
1. V prípade súbehu vodovodného potrubia žiadame dodržať odstupnú vzdialenosť min. 5 m od brehovej čiary bezmenného drobného vodného toku, s prihliadnutím na charakter vodných tokov a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia.
2. Z dôvodu uskutočnenia stavby v záplavovom území žiadame vodovodné potrubie opatriť kotevnými blokmi, aby nedošlo k jeho vyplaveniu v prípade nepriaznivých hydrologických podmienok.
3. Investor, resp. vlastník stavby je z hľadiska protipovodňovej ochrany povinný sa riadiť ustanoveniami §37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 47, § 49, a § 50 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
4. Pri realizácii a prevádzkovaní stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd, ani k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle vodného zákona.

b) TÜV SÜD Slovakia s.r.o. :
1. Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie PS 101 Strojnotechnologické zariadenie ČS a PS 103 Strojnotechnologické zariadenie vodojemu nie je zaradené technické zariadenie tlakové (tlaková nádoba 80 L, PN 10 do kategórie podľa miery ohrozenia, preto nie je možné posúdiť, či spĺňajú požiadavky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo nie je v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení tohto nedostatku.
2. Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A/f, A/g platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A/f, A/g do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou, napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pracovné prostriedky (PS 101, PS 103 - Strojnotechnologické zariadenie čerpacej stanice a vodojemu) - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie" (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100.
- Súčasťou posúdenia nie je projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby.
- Nebezpečné miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo pádu sa označujú podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.
- Nebezpečné priestory na musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.
- Všetky vstupy do šácht, akumulačných nádrží a pod. musia byť zabezpečené zariadeniami proti pádu podľa STN EN 14 396.
- Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č.2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.

- Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods.3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).
3. Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.

c) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné :
1. Stavba bude realizovaná podľa predloženej PD Enviroline s.r.o., (05/2025, zák. č. 2404105).
2. Vodovodné potrubia medzi vodojemom Ohradzany a obcou Ohradzany a elektrická prípojka medzi Vodojemom Ohradzany a obcou Víťazovce, v súbehu s cestou III/3826, musia byť umiestnené za hlavným dopravným priestorom min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nepevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás).
3. 2x križovanie cesty III/3826 bude kolmé v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky navŕtavacím pásom v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás).
4. Pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom, alebo za násypom).
5. Vykopaná zemina sa nesmie skladovať na cestnom telese, znečistenú cestu uviesť do pôvodného stavu.
6. Vodovodné potrubie musí byť umiestnené min. 5 m od osi cestného priepustu, mostného objektu z dôvodu ich opravy.
7. V prípade rozkopávky cestnej priekopy požadujeme cestnú priekopu vrátiť do pôvodného stavu.
8. V prípade poškodzovania cestného telesa vypúšťaním nadmerného množstva odpadových vôd z Vodojemu Ohradzany do cestnej priekopy je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej vodnej správy výustný objekt (SO 106) odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady.
9. Požadujeme predložiť žiadosť s PD pre stanovisko na zriadenie trvalého spevneného vjazdu pre Vodojem Ohradzany tak, aby na cestu III/3826 nestekala voda i iné nečistoty.
10. SÚC PSK, ako správca ciest III. tr .č. III/3826 žiada stavebníka, aby pred začatím prác a pri ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Humenné (Peter Marinič, tel. 0915 745 154) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu(príloha).
11. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania vodovodného potrubia a elektrickej prípojky s určením ich pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese cesty III/3826.
12. V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby (za cestmajstra).
13. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za opravu živičného krytu počas celej záručnej doby)-
14. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
15. Každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3826 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom.
16. Pozemky, na ktorých sa bude predmetná stavba nachádzať v k.ú. obce Ohradzany a Víťazovce nie sú vo vlastníctve PSK, ani pod správou SÚC PSK, preto týmto stanoviskom nie sú dotknutá oprávnené nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou.
17. Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) a zákona č. 25/2025 Z.z. (Stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18. Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.

d) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. :
1. V záujmovom území k.ú. Ohradzany, sa nachádza verejný vodovod v správe a v prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako je zakreslené v priloženej situácii z LHDS-u. Toto zakreslenie nenahrádza vytýčenie podzemných inžinierskych sieti pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činnosti.
2. Pred začatím realizácie stavby je investor povinný požiadať o presné vytýčenie podzemných inžinierskych sieti v správe a v prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel.č. 057/7870 777).
3. V zmysle § 19 zákona 442/2002 Z.z. v znení neskorších noviel žiadame rešpektovať ochranné pásma vodovodného potrubia, vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri vodovodnom potrubí do priemeru DN 500 vrátene a 3,0 m pri verejnom vodovode nad priemer DN 500. Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané

stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a zhoršili prístup k verejnému vodovodu. Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácii sa nevymedzuje.
V pásmach ochrany je zakázané:
a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
b) vysádzať trvalé porasty,
c) umiestňovať skládky,
d) vykonávať terénne úpravy.
Pri križovaniach či súbehu žiadame dodržať DTN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
4. Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia vodovodného potrubia (poklopy, zasúvadlové uzávery, uzatváracie ventily, vodomerné šachty a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.7, §27 ods.4, ods.5 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z.).
5. V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí počas realizácie stavby, bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§27 ods.1 zák. č. 442/2002 Z.z.).
6. V záujmovom území, k.ú. Ohradzany, sa môžu nachádzať aj vodovodné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy, prevádzkové stavby...), ktoré nie sú v správe VVS, a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu.
8. Ako potenciálny prevádzkovateľ zrealizovanej novonavrhovanej stavby požadujeme pri realizácii prác prizvať zodpovedného zamestnanca našej spoločnosti, ktorý na tvare miesta odsúhlasí uloženie potrubia navrhovaného vodovodného potrubiaa svoju prítomnosť a zistené skutočnosti zaznamená svojim podpisom do stavebného denníka (vedúci VaK Humené, p. Halúska, 057/7870520, 0903 903 962, jaroslav.haluska @vodarne.eu).
9. Napojenie navrhovaného vodovodného potrubia je možné na existujúci verejný vodovod PVC D160 mm v obci Ohradzany, tak ako je navrhované v PD. Pred napojením na verejný vodovod je stavebník povinný požiadať o napojenie na naše podzemné inžinierske siete samostatnou objednávkou. Práce spojené s napojením môžu byť realizované iba pracovníkmi VVS, a.s. formou objednávky za úhradu.
10. Podzemné hydranty, ktoré budú umiestnené na navrhovanom vodovodnom potrubí budú slúžiť prednostne na prevádzkové účely našej spoločnosti (odkaľovanie a odvzdušňovanie vodovodnej siete, nie na priame hasenie požiaru).
11. V prípade, ak sa bude navrhovaný verejný vodovod realizovať na parcelách v súkromnom vlastníctve je nevyhnutné tieto parcely majetkovoprávne vysporiadať a zriadiť vecné bremená na tieto parcely v prospech prevádzkovateľa.
12. V zmysle platnej legislatívy zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov §3 ods.2 vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môžu byť z dôvodu verejného záujmu iba subjekty verejného práva. Subjektom verejného práva na účely tohto zákona je:
a) Obec
b) Právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí
c) Združenie právnických osôb uvedených v predchádzajúcich odsekoch.
13. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov §15 povinnosti vlastníka verejného vodovodu ods.3 – vlastník verejného vodovodu môže prevádzkovať verejný vodovod, ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa tohto zákona, inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa §5, s ktorým si upraví vzájomné práva a povinnosti uvedené v ods.4 v písomnej zmluve, ktorá je podmienkou pre vydanie kolaudačného povolenia na verejný vodovod. Z uvedeného dôvodu je žiadúce pred uvedením stavby do užívania uzatvoriť (resp. aktualizovať) zmluvu o výkone správy majetku verejného vodovodu s prevádzkovateľom verejného vodovodu.
14. Pri prevzatí vodovodu do prevádzky, budeme prevádzkovať iba verejný vodovod bez vodovodných prípojok. Vodovodné prípojky v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. nie sú súčasťou verejného vodovodu.
15. Mimo súvislé zastavané územia obce alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len !zastavané územie“) sa podľa znenia zákona č. 442/2002 Z.z. §19, ods.2 novelizovaného od 1.1.2022 pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi do vodorovnej vzdialenosti
a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane
b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer DN 500.
Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácii sa nevymedzuje.

16. Presný bod napojenia na verejný vodovod PVC D160 mm bude určený vedúcim VaK Humenné priamo na tvare miesta (vedúci VaK Humenné, p. Halúska).

e) Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK :
- Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 zákona, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia (Extravilán – výrub povoľuje OÚ Humenné, intravilán -obec).
-po realizácii projektu uviesť okolie stavby do pôvodného stavu
Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov

f) Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva:
Zrealizovať priestor na zhromažďovanie odpadov zo zhotovovania stavby a z prevádzky stavby.
Pôvodca odpadov je povinný stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
V prípade výrubu náletového porastu tento biologicky rozložiteľný odpad zhodnotiť oprávnenou osobou podľa zákona o odpadoch a nesmie sa uložiť na skládku odpadov.
Úrad upozorňuje, že prípadné skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu je možné len na základe súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu, podľa zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja.
Spevnené plochy, prípadne parkovacie plochy v areáli vodojemu: V prípade realizácie parkovacích plôch pri návrhu technického riešenia parkovacích plôch cestných vozidiel, prípadne odstavných plôch cestných vozidiel dodržať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, tak, aby odpady vznikajúce pri prevádzke parkovísk, prípadne odstavných plôch, nepoškodzovali zložky životného prostredia : pôdu, horninové podložie, podzemnú vodu.
Držiteľ odpadov z realizácie stavby je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukazom najmä na §14 ods.1 zákona o odpadoch a dotknuté ustanovenia §77 zákona o odpadoch a Vyhlášky č.344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, a povinnosti povinnej osoby vyplývajúce z platného predpisu vykonať. V prípade vzniku nebezpečných odpadov na stavbe, zhromažďované nebezpečné odpady pred odovzdaním na zneškodnenie podľa zákona o odpadoch musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov, priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady.
Odpady s obsahom kovov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, odovzdať do zariadenia na zber odpadov.
Pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje.
Držiteľ odpadov a stavebník uchovajú doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi z uskutočnenia stavby a odpadmi z demolácií.
Úrad upozorňuje, že na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, sa zákon o odpadoch nevzťahuje.

g) Slovenský pozemkový fond :
- stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníkov vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
-stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m2), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- náš súhlas podmieňujeme súhlasom ostatných spoluvlastníkov,

- stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SPF, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SPF.

h) Slovak Telekom, a.s. :
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
-Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, *421 902 197906.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 453/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konania podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

i) Východoslovenská distribučná, a.s. :
Spoločnosť súhlasí s pripojením na odbernom mieste Ohradzany, 067 22 Ohradzany/ Parcela č.862/2 pri dodržaní nasledovných podmienok:
A/ BOD PRIPOJENIA
Miesto pripojenia: Podperný bod označený v prílohe stanoviska ako „Lokalita možného pripojeni"
Hlavný istič: 32A s vypínacou charakteristikou typu „B"
Typ prípojky: Trojfázová
Typ merania: Priame
Umiestnenie merania: Elektromerový rozvádzač – na verejne prístupnom mieste (napr. v oplotení, pred oplotením, vedľa podperného bodu, v zelenom páse).

Majetkové rozhranie: Zariadenie VSD končí poistkovou skrinkouumiestnenom na určenom podpernom bode, ktorej montáž zabezprčí VSD. Elektrické zariadenie investora začína obtočením kábla s poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača.
Dodatočné informácie: V zmysle bodu „Usmernenie meradla", elektromerový rozvádzač (RE) žiadame umiestniť pri podpernom bode VSD, a.s., na ktorom bude riešená predmetná NN prípojka (viď príloha – Lokalita možného pripojenia a Spôsob pripojenia), na mieste prístupnom pre pracovníkov energetiky aj v čase neprítomnosti odberateľov.
B/ NASLEDUJÚCE KROKY
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že po podpise Zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku bude pred samotným pripojením Vášho nového odberného miesta do distribučnej sústavy z Vašej strany ešte potrebné:
1. Na vlastné náklady realizovať odberné elektrické zariadenie (ďalej len „OEZ", ktoré začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača (vrátane).
2. Dať vypracovať Prvú odbornú prehliadku a skúšku (tzv. revíznu správu) na OEZ. Revíznu správu je potrebné následne predložiť pri uzatvorení Zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo doručiť elektronicky prostredníctvom portálu eVSD na stránke www.vsds.sk.
3. Uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny.
C/ ÚČEL A PLATNOSŤ STANOVISKA
Toto stanovisko slúži zároveň ako doklad k územnému rozhodnutiu, stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby.
Stanovisko nadobúda platnosť účinnosťou Zmluvy o pripojení. Stanovisko je platné po dobu účinnosti Zmluvy o pripojení.
D/ UPOZORNENIE
Dovoľujeme si vas tiež informovať, že pri realizácii pripojenia nového odberného miesta ako aj počas jeho prevádzky je potrebné dodržiavať všetky relevantné predpisy. Predovšetkým:
- Zákon o energetike
- Prevádzkový poriadok spoločnosti VSD, .a.s.
- Platné STN a zásady bezpečnosti práce
- Ako aj dokumenty Podmienky merania elektriny a Riešenie nových elektrických prípojok NN. Ktoré sú dostupné na portáli eVSD na stránke www.vsds.sk.

20. Stavebník je povinný po skončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby je povinný okrem iných dokladov predložiť doklady o vhodnosti materiálov použitých na stavbe, stavebný denník, doklad o vytýčení stavby a porealizačné zameranie, . . .
21. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc, sa so stavbou nezačne.
22. Orgán štátnej vodnej správy môže vydané povolenie zmeniť, alebo zrušiť v zmysle § 24 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Všeobecné ustanovenia:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom (stavebnom) konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, preskúmal v stavebnom konaní žiadosť stavebníka - Obce Baškovce, doručenej dňa 06.08.2025, veci vydania

vodoprávneho stavebného povolenia na vodnú stavbu „Skupinový vodovod Ohradzany – Baškovce ČS a Vodojem 2x250m3 “.

K žiadosti boli doložené nasledovné doklady:
- 2x Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Skupinový vodovod Ohradzany – Baškovce ČS a Vodojem 2x250m3 “
- Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, vydané Obcou Černina č. ObÚ-Č-043/2024 zo dňa 07.06.2024
- Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-HE-PLO1- 2025/014828-003 zo dňa 20.8.2025, vydané Okresným úradom Humenné, pozemkový a lesný odbor
- Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy s Východoslovenskou distribučnou, a.s. č.24ZVS0000864075G
- Stanovisko VVS, a.s., závod Humenné k doplnenej PD č. 104565/2025/O/Ra, zo dňa 23.7.2025
- Stanovisko SVP š.p., Povodie Bodrogu, oz Trebišov č. SVP 13989/2025/2 zo dňa 01.07.2025
- Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6612516970 zo dňa 24.06.2025
- Vyjadrenie Okresného úradu Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH č. OU-HE-OSZP-2025/012559-002 zo dňa 30.06.2025
- Vyjadrenie Okresného úradu Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK č. OU-HE-OSZP-2025/012991-002 zo dňa 18.07.2025
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Obcou Ohradzany, zo dňa 08.08.2025
- Stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFS79528/2025/740/005 zo dňa12.06.2025
- Odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. 7165066714/30/25/BT/OS/DOK zo dňa 1.7.2025
- Stanovisko Správy a údržby ciest PSK, oblasť Humenné č. SUC-PSK-HE/1527-2/2025/4210/5613 zo dňa 27.06.2025
- Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Humennom č. ORHZ-HE1-2025/000500-026 zo dňa 08.08.2025
- Memorandum o spolupráci uzatvorené medzi Obcou Baškovce, Obcou Ohradzany, Obcou Turcovce, Obcou Hrubov, Obcou Černina a Obcou Víťazovce
- Výpis z listu vlastníctva č. 598

Okresný úrad Humenné listom č. OU-HE-OSZP-2025/014377-002, zo dňa 11.08.2025, oznámil verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.09.2025 na obecnom úrade v obci Ohradzany. Na ústnom pojednávaní boli stavebníkovi oznámené všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania doručených správnemu orgánu do dňa ústneho pojednávania.

V stanovisku VVS, a.s., závod Humenné neboli akceptované podmienky:
„V zastavanom území navrhovaného vodovodného potrubia žiadame investora stavby v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. §19, ods.4 zabezpečiť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia vyhlásenie ochranných pásiem pre navrhované vodovodné potrubie“, z dôvodu, že určenie ochranných pásiem verejného vodovodu nebolo predmetom územného konania a „V PD sa uvádza, že predmetná stavba umožní dodávať pitnú vodu aj do ďalších obcí – Baškovce, Turcovce, Černina, Hrubov a Víťazovce. Predložená PD však nerieši vybudovanie výtlačného a zásobného potrubia pre tieto obce“.
Vybudovanie výtlačného a zásobného potrubia do týchto obcí rieši samostatná PD pre samostatné stavebné povolenie.
V stanovisku SVP, š.p. neboli akceptované podmienky:
„Križovanie vodných tokov v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN73 6822
„Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a vodovodné potrubie žiadame uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25t, do hĺbky min. 1,5m pod dno koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Štartovaciu a cieľovú jamu situovať min. 10,0 m od brehových čiar VT Ondavka. Každé križovanie označiť povrchovými značkami. K určeniu brehových čiar a ochranného pásma vodného toku žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., Povodie Bodrogu, OZ Trebišov, Prevádzkové stredisko Vranov nad Topľou, z dôvodu zabezpečenia dozoru z nášho podniku, ktorý bude oprávnený predkladať prípadné doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby“.

Počas vodoprávneho konania došlo k zmene umiestnenia čerpacej stanice v obci Ohradzany a zmene trasy prívodného potrubia do čerpacej stanice. Ku križovaniu vodného toku nedôjde a stavba sa nebude realizovať na pobrežnom pozemku.

Počas prípravy projektovej dokumentácie došlo k zmene počtu akumulačných nádrží, pričom bol zachovaný celkový obsah vodojemu 500 m3 . Projektová dokumentácia predložená na schválenie v rámci vodoprávneho stavebného konania rieši nádrže 4x125m3. V názve projektovej dokumentácie po zmene nebola vykonaná oprava pôvodného názvu a preto sa v ňom uvádza vodojem 2x250 m3.. K uvedenému nesúladu počtu nádrží v názve projektu a v samotnej projektovej dokumentácii doložil projektant stavby, spoločnosť Enviroline s.r.o. Košice, Františkánska 5, 040 01 Košice, Ing. Ladislav Hnidiak, následovné stanovisko:
„V rámci spracovanie projektovej dokumentácie predmetnej stavby „ Skupinový vodovod Ohradzany – Baškovce - ČS a Vodojem 2x250 m3 " bol riešený vodojem celkového obsahu 500 m3 , v súlade s hydrotechnickými výpočtami, ale so štyrmi akumulačnými nádržami 4x125m3. Predmetná úprava v riešení vodojemu nemá vplyv na kapacitnú veľkosť, jedná sa iba o prevádzkovú záležitosť a zosúladenie s riešením vodojemov v predmetnej oblasti. Vzhľadom k tomu, že predmetný vodojem bude slúžiť pre zásobovanie 6 obcí (Ohradzany, Baškovce, Turcovce, Hrubov, Černina a dodatočne aj pre Víťazovce), prípadné čistenie jednej z akumulačných nádrží by znížilo kapacitu vodojemu až na 50%, čo by ohrozovalo v tomto období spoľahlivú dodávku vody pre všetky obce. Riešením so štyrmi akumulačnými nádržami, sa pri čistení jednej z akumulačných nádrží zníži kapacita vodojemu iba o 25%, čo bude mať priaznivý vplyv na bezpečnú dodávku vody pre všetky uvedené obce. Predmetná úprava kapacity jednotlivých akumulačných nádrží bola riešená aj z dôvodu zjednotenia v riešení vodojemov v celom skupinovom vodovode, kde sú navrhované obdobné rúrové vodojemy (napr. Vodojem Baškovce- 4x50m3)."

Na základe predložených dokladov a projektovej dokumentácie, po vykonanom vodoprávnom konaní, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle ust.§ 53 a § 54 ods.1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné.

Toto rozhodnutie je podľa §177 a zákona č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

.....

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Baškovce a Obce Ohradzany, podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Potvrdené rozhodnutie je potrebné po lehote určenej na vyvesenie doručiť na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné.

Vyvesené dňa: 19.09.2025

OBEC BAŠKOVCE
067 23 Baškovce 37
IČO: 00322806
DIČ: 2021232444

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Mgr. Lenka Fialová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10171

Doručuje sa

Obec Baškovce, Baškovce 96, 067 23 Baškovce, Slovenská republika
Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22 Ohradzany, Slovenská republika
Enviroline, s.r.o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné, Slovenská republika
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bartislava, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Humenné, OSŽP-OH, Kukorelliho 1492/1, Humenné
Okresný úrad Humenné, OSŽP- OPaK, Kukorelliho 1492/1, Humenné
Okresný úrad Humenné, odbor pozemnový a lesný, Kukorelliho 1492/1, Humenné
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné 1