

OBEC LIPOVNÍK

Lipovník 164, 049 42 Drnava

Číslo: OcÚ-LIP-2025/079-01
SOcÚ: 339/2025-02-Šm

V Lipovníku 12.01.2026

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice (stavebník), zastúpená v konaní **Henrichom Annom**, bytom Lipovník 48, 049 42 Lipovník, podala na tunajší stavebný úrad žiadosť na vydanie stavebného povolenia na líniovú inžiniersku stavbu: **„Lipovník-Rozšírenie NN“**, na pozemkoch v k. ú. Lipovník, parc. č.: KN-C 820/2, KN-C 633/9 (v prekrytí KN-E 487/2, 486/102), KN-C 820/1 (v prekrytí KN-E 446/21).

Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Lipovník, stavebným úradom dňa 12.08.2025, pod č. OcÚ-LIP-2024/98-01, SOcÚ: 31/2025-02-Šm, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2025.

Obec Lipovník, ako príslušný **stavebný úrad** podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na prechodné ustanovenia uvedené v § 84 Zákona č. 25/2025 Z. z., a v spojení s § 5, § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdil žiadosť podľa § 62 stavebného zákona, § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a rozhodol takto:

stavbu: **„Lipovník-Rozšírenie NN“**,

pre stavebníka: Východoslovenskú distribučnú a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice,
na pozemku parc. č. KN-C 820/2, KN-C 633/9 (v prekrytí KN-E 487/2, 486/102), KN-C 820/1
(v prekrytí KN-E 446/21), v k. ú. Lipovník,

podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“),

povoľuje.

Predmetom je stavba podzemného NN vedenia (silnoprúdové elektrické rozvody),
v novej trase a zriadenie novej pilierovej rozpojovacej skrine pre napojenie nového odberného
miesta.

Stavba je v rozsahu:

- nové podzemné NN vedenie vyhotovené káblom NAYY-J 4 x 150, v celkovej dĺžke 205 m, vedené od existujúcej rozpojovacej skrine SR 6 káblom v zemi v ryhe v chráničke vo voľnom teréne, ďalej pretláčaním popod cestu a znova vedené v zemi, v ryhe v chráničke vedľa asfaltovej cesty. Ďalej bude vedené popod miestnu spevnenú cestu až do navrhovanej pilierovej skrine SR č.1
- nová technická rezerva distribučnej sústavy vyhotovená chráničkou HDPE 14/10, v celkovej dĺžke 205 m, uloženej do spoločného výkopu s novým podzemným vedením,
- nová plastová pilierová rozpojovacia skriňa SR v počte 1 ks.

Projektované kapacity/objekty:

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody - Úsek 01 — Nové NN vedenie — v zemi

- NN: NAYY-J 4x150 — káblové vedenie v zemi - 205 m
- NN: HDPE 14/10—technická rezerva distribučnej sústavy - 205 m
- NN: Rozpojovacia skriňa SR

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov stavby:	Lipovník-Rozšírenie NN
Účel stavby:	Inžinierske stavby - § 43a, ods.3 písm. i) stavebného zákona (Dialkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice)
Klasifikácia stavby: Kód KS:	2315 Prenosové a distribučné sústavy elektrickej energie vedenie nízkeho napätia, rozvodňa, transformátorová stanica
Charakter stavby:	Líniová inžinierska stavba - novostavba
Investor, stavebník:	Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361
V zastúpení:	Henrich Anna, Lipovník 48, 049 42 Lipovník
Projektant:	EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodp. projektant:	Ing. Michal Kandala – autorizovaný stavebný inžinier pre Komplexné architektonické a inžinierske služby, reg. č. 5602*A2

Pre uskutočnenie stavby podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona sa určujú tieto podmienky:

1. Realizácia predmetnej stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, ako aj všeobecné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy, vrátane nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4. Pri uskutočňovaní stavby je nevyhnutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. **Doklady o použitých stavebných výrobkoch a doklady o predpísaných skúškach stavebníka predloží ku kolaudačnému konaniu.**
6. Stavebný materiál môže byť uložený výlučne na pozemku, ku ktorému má stavebník vlastnícke, alebo iné právo, ktoré ho k tomu oprávňuje, stavbou nesmie byť obmedzené užívanie komunikácie. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku alebo stavbe.
7. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie). V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, je stavebník povinný bezodkladne o tom upovedomiť Obecný úrad Lipovník, a poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
8. Výkopová zemina a skládky stavebných materiálov nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom.
9. Odvedenie dažďových vôd z upraveného terénu riešiť tak, aby nedošlo k poškodzovaniu susedných pozemkov alebo stavieb.
10. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona **oznámiť stavebnému úradu začiatok realizovania stavby do 15 dní od ich začatia.**
11. Spôsob uskutočnenia stavby: **dodávateľsky**, prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, **s výkonom vedenia uskutočňovania stavby zodpovedným stavbyvedúcim.**
12. Podľa § 66 ods. 4, písm. h) stavebného zákona **do 15 dní** od ukončenia výberového konania **oznámi stavebník stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.**
13. Podľa § 66 ods. 4, písm. j), v spojitosti s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona je potrebné **označiť stavbu na stavenisku a samotné stavenisko** s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch stavby. Stavenisko je potrebné označiť identifikačnou tabuľkou, ktorá musí byť umiestnená pri vstupe na stavenisko s týmito údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho, d) termín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil.
14. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. Súčasťou dokumentácie je stavebný denník.
15. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, Rožňava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, vo svojom vyjadrení k stavbe pod č.: OU-RV-OSZP-2023/011584-002, zo dňa 05.12.2023 a vyjadrení ku stavebnému konaniu pod č. OU-RV-OSZP-2025/015101-002, zo dňa 12.12.2025 žiada dodržať tieto podmienky:
 - S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. a vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 - Uprednostniť zhodnotenie vzniknutého odpadu pred jeho zneškodnením na skládke odpadov.
 - V prípade, ak sa nekontaminovaná výkopová zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, použije ako materiál na účely výstavby (povrchovej úpravy terénu) na inom mieste ako bol vykopaný, je na využívanie takého odpadu potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z..

- **Ku kolaudačnému konaniu** musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené o čom je potrebné **predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie...)** o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby, príslušnému stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva).
16. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, Rožňava, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vo svojom záväznom stanovisku pod č. OU-RV-OSZP-2023/011590-002, zo dňa 07.12.2023 žiada dodržať tieto podmienky:
- Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 543/2022 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o OPaK“) vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu.
 - V prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o OPaK. V zastavanom území obce sa na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m², vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.
 - V súvislosti s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zákon o inváznych rastlinách“) je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnannej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská.
 - Narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkeho pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom.
 - Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní.
 - Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny, predovšetkým ochrany živočíchov a rastlín v zmysle § 34 a § 35 zákona o OPaK.
 - Dodržať zabezpečenie ochrany, predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.
17. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Rožňava vo svojom stanovisku k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde, pod č. OU-RV-PLO1-2025/015063-002, zo dňa 05.12.2025, žiada dodržať tieto podmienky:
- Z plochy skutočne zastavanej a spevnenej vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na parcele C KN č. 213 v k. ú. Lipovník.
 - Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
 - Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku (zo záhrady na zastavanú plochu a nádvorie) s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla (ak sa vydáva) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor.

18. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, Rožňava, vo svojom vyjadrení k projektovej dokumentácii pod č. OU-RV-OSZP-2023/011593-002, zo dňa 18.12.2023, žiada dodržať tieto podmienky:
- Všetky práce vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd.
 - Stavebné práce vykonávať tak, a technikou v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu, znečisteniu okolitého prostredia.
 - Počas stavebných úprav stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd, pričom je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
19. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice vo svojom záväznom stanovisku č. KPUKE-2023/22822-2/100128/DU,SB, zo dňa 18.12.2023 určil podmienky:
- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
20. SPP–distribúcia, a. s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, vyjadrením pod č. TD/NS/0634/2023/Ve, zo dňa 15.10.2025, súhlasí s vydaním stavebného povolenia, za splnenia podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
 - V záujme predchádzania poškodzovania plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP–D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby), najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plyn. zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie.
 - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu

iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou a ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynár. zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. Poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Toto vyjadrenie je zároveň súhlasným vyjadrením pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.
 - SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pre zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D – p. Igora Prepelicu, č. t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., vo svojom vyjadrení pod č. 6612525359 zo dňa 24.09.2025, žiada dodržať nasledovné podmienky a tiež podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií (SEK):
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa ďalšej podmienky.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Štefan Kušnier, stefan.kusnier@telekom.sk, +421910100651.
 - V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú
 -

napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Dôležité upozornenie: podľa § 28 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

22. Termín dokončenia stavby: **31.12.2027.**

23. Stavbu je možné užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu po dokončení stavby stavebník predloží na stavebný úrad podľa § 79 stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Stavebnému úradu do uplynutia lehoty neboli účastníkmi konania doručené žiadne pripomienky ani námietky k žiadosti o stavebné povolenie na stavbu.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.

O d ô v o d n e n i e

Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice (stavebník), zastúpená v konaní Henrichom Annom, bytom Lipovník 48, 049 42 Lipovník, podala na tunajší stavebný úrad žiadosť na vydanie stavebného povolenia na líniovú inžiniersku stavbu: „Lipovník-Rozšírenie NN“, na pozemkoch v k. ú. Lipovník, parc. č.:

- KN-C 820/2 – zastavaná plocha a nádvorie (ZÚO),
- KN-C 633/9 – trvalý trávny porast (MZÚO), (*v prekrytí KN-E 487/2, 486/102*),
- KN-C 820/1 - zastavaná plocha a nádvorie (ZÚO), (*v prekrytí KN-E 446/21*),

Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Lipovník, stavebným úradom dňa 12.08.2025, pod č. OcÚ-LIP-2024/98-01, SOcÚ: 31/2025-02-Šm, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2025.

Predmetom stavebného povolenia je stavba podzemného NN vedenia (silnoprúdové elektrické rozvody), v novej trase a zriadenie novej pilierovej rozpojovacej skrine pre napojenie nového odberného miesta, v rozsahu:

- nové podzemné NN vedenie vyhotovené káblom NAYY-J 4 x 150, v celkovej dĺžke 205 m, vedené od existujúcej rozpojovacej skrine SR 6 káblom v zemi v ryhe v chráničke vo voľnom teréne, ďalej pretláčaním popod cestu a znova vedené v zemi, v ryhe v chráničke vedľa asfaltovej cesty. Ďalej bude vedené popod miestnu spevnenú cestu až do navrhovanej pilierovej skrine SR č.1

- nová technická rezerva distribučnej sústavy vyhotovená chráničkou HDPE 14/10, v celkovej dĺžke 205 m, uloženej do spoločného výkopu s novým podzemným vedením,
- nová plastová pilierová rozpojovacia skriňa SR v počte 1 ks.

Stavebný úrad po doručení žiadosti preveril jej formálno-právne náležitosti a všetky predložené doklady a zistil, že sú postačujúce podľa ust. § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., pre riadne posúdenie veci. Súčasne vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 59 stavebného zákona. V nadväznosti na to a v súlade s ustanoveniami § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil dňa 01.12.2025 začatie stavebného konania a pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Keďže sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, oznámil tunajší stavebný úrad začatie stavebného konania aj vlastníkom stavbou dotknutých nehnuteľností, ako aj vlastníkom susedných a blízkych nehnuteľností, v trase líniovej inžinierskej stavby v k. ú. Lipovník a to v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce Lipovník.

Súčasne upozornil účastníkov konania, že môžu svoje námietky a pripomienky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihladené. V rovnakej lehote mali oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanoviská sú kladné.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadiska uvedeného v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona, § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, z hľadísk uvedených vo vyhláške č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy sú súhlasné, prípadne s pripomienkami a podmienkami. Ich pripomienky a podmienky sú zahrnuté do podmienok predmetného stavebného povolenia.

V správnom konaní uplatnili svoje stanoviská dotknuté orgány v rozsahu svojej pôsobnosti v zmysle ust. § 140a) stavebného zákona a tieto boli stavebným úradom preskúmané, prerokované a posúdené. Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov k umiestneniu stavby stavebný úrad zapracoval do podmienok predmetného stavebného povolenia. U tých dotknutých orgánov, ktoré v konaní neuplatnili svoje stanoviská má stavebný úrad za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Námietky k predmetnej stavbe do stanovenej lehoty neboli účastníkmi stavebného konania vznesené.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, vypracovaná bola osobou s príslušným autorizačným osvedčením.

K vydaniu stavebného povolenia boli dokladované:

1. Projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, vypracovaná v 09/2025, spoločnosťou EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou, Ing. Michal Kandala – autorizovaný stavebný inžinier pre Komplexné architektonické a inžinierske služby, reg. č. 5602*A2.
2. Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Lipovník, stavebným úradom dňa 12.08.2025, pod č. OcÚ-LIP-2024/98-01, SOcÚ: 31/2025-02-Šm, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2025.
3. Vyjadrenie k stavbe od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2023/011593-002, zo dňa 18.12.2023.
4. Vyjadrenie k stavbe od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2023/011590-002, zo dňa 07.12.2023.
5. Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení vydané ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, 24.09.2025, pod č.: 3730009349.
6. Vyjadrenie k existencii podzemných vedení od ANTIK Telekom, Čárskeho 10, 040 01 Košice, zo dňa 22.10.2025, pod č.: 1766/09/2025.
7. Vyjadrenie k existencii podzemných vedení vydané spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, Košice, pod č. ZP12331/2023 zo dňa 23.09.2025.
8. Vyjadrenie k existencii podzemných vedení vydané spoločnosťou CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava, zo dňa 26.09.2025.
9. Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, pod č. NPP/8032/2023, k projektovej dokumentácii zo dňa 23.09.2025.
10. Stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde od Okresného úradu Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-PLO1-2025/015063-002, zo dňa 05.12.2025.
11. Závazné stanovisko k územnému a stavebnému konaniu vydané Krajským pamiatkovým úradom Košice, Hlavná 25, Košice, pod č. KPUKE-2023/22822-2/100128/DU,SB, zo dňa 18.12.2023.
12. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii od VVS a.s., závod Rožňava, Štítnická 19, Rožňava zo dňa 20.10.2025, pod č. 147165/2025/O 476/2025.
13. Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod č. 6612525359 zo dňa 24.09.2025.
14. Súhlasné stanovisko k stavebnému povoleniu predmetnej stavby od SPP-distribúcia, a.s. Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, zo dňa 15.10.2025, pod č. TD/NS/0634/2023/Ve.
15. Vyjadrenie k stavbe od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2023/011584-002, zo dňa 05.12.2023.
16. Vyjadrenie k stavebnému konaniu stavby od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2025/015101-002, zo dňa 12.12.2025.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na túto stavbu a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia bol zaplatený dňa 13.11.2025 v hotovosti do pokladnice správneho orgánu v hodnote 300 € podľa položky 60 písm. g), „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obecný úrad Lipovník. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Robert Emödi
starosta obce

Grafická príloha: Situácia stavby

Touto verejnou vyhláškou sa doručuje stavebné povolenie ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí – vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov parc. č.: KN-C 820/2, KN-E 487/2, 486/102, 446/21, v k. ú. Lipovník a vlastníkom susediacich a blízkyh nehnuteľností - stavebné povolenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce Lipovník.

Toto stavebné povolenie má v zmysle ust. § 26 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky a preto musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Lipovník a zverejnené na webovej stránke obce Lipovník po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia.

Potvrdenie o dátume vyvesenia a zvesenia stavebného povolenia.

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Legenda - VN, NN vedenie:

- exist. nadzemné VN vedenie
- exist. podzemné NN vedenie
- navrh. podzemné NN vedenie - nová trasa
- hranica spevnených plôch
- hranica intravilán / extravilán
- exist. trafostanica
- exist. jednoduchý betónový podperný bod - VN
- exist. pilierova rozpojovacia skriňa SR
- navrh. pilierová rozpojovacia skriňa SR
- strom
- mapa KN-C
- mapa KN-E

Schvaľuje sa za podmienok uvedených v stavebnom

povolení č. 0001/2025/039-01; SOU: 339/2025-02-Jm

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 1 KV KÁBELOVÉHO VEDENIA
OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 33 6005

Lipovník dňa 12.01.2025

DRUH VEDENIA	SILNOPRÚD KÁB DO 22 kV		TELEKOM KÁBLE		PLYNOVODY		VODOVODNÉ POTRUBIA		TEPELNÁ VEDENIA		KANALIZAČNÉ STOKY	
	VODOROVNÉ VZDIALENOSTI / SÚBEH / v / m /	1 2 0,3 0,1	1 2 0,3 0,1	1 2 0,3 0,1	1 2 0,3 0,1	1 2 0,3 0,1	1 2 0,3 0,1	1 2 0,3 0,1	1 2 0,3 0,1	1 2 0,3 0,1	1 2 0,3 0,1	1 2 0,3 0,1
KÁBLE 1 KV	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
ZVISLÉ VZDIALENOSTI / KRIŽOVANIA / v / m /	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

POZNÁMKA: 1 - nechránené
2 - chránené
3 - ak je kábel v ochr. trúbke min. 1 m vpravo - vľavo, môže byť 0,1 m

Inžinierske siete:

- T-COM - oznamovacie vedenie
- SPP - plynové potrubie - stl

ČLENENIE STAVBY NA PS A SO

SO 01 - Silnopráúdové elektrické rozvody
- Úsek 01 - Nové NN vedenie

HDPE chránička predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy. Chránička je súčasťou distribučnej sústavy (niskonapätového kábelového vedenia) v zmysle ust. § 2 písm. b) bod 5 a slúži pre budúce umiestnenie vedení a zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorých základným účelom bude zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy, jej meracích, riadiacích a ovládacích funkcií. HDPE chránička umožňuje budovanie inteligentných sietí (SMART Grid) v súlade s legislatívou EÚ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES).

ROZVODNÁ SIET' : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
OCHRANA PRED ZASAHOHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE DO 1000V: STN 33 2000-4-41:2019
412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

412.2.2 KRYTY

B.1 UMIESTENIE MIMO DOSAHU

OCHRANA PRED ZASAHOHOM EL. PRÚDOM PRI PORUČKE DO 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČKE

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : Stredná - STN 33 3300 - PRE NN VEDENIE

VETERNÁ OBLASŤ : 1

STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. / SILNÉ/

UPOZORNENIE :

Na projekt sa vzťahuje autorská-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vyhotovenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Hl. inžinier projektu	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:
Ing. KANDALA	Ing. KANDALA	Ing. HARMADI
Investor:	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.	
Adresa:	MLYNSKÁ 31, 042 91 KOŠICE	
Názov stavby :	Lipovník - rozšírenie NN	
Objekt :	SO 01 - Silnopráúdové elektrické rozvody	
Obsah :	Situácia	Č. výkr.: 02

K EL PRO KAN

M. R. Štefánika 212/181
093 01 VRANOV n/T
elprokan@elprokan.sk
Web: www.elprokan.sk

Archiv. č.:	ZP12331/2023
Formát:	3x4
Dátum:	09/2025
Stupeň PD:	DSP
Číslo zák.:	ZP12331
Mierka:	1 : 500
Č. výkr.:	02



Schvaľuje sa za podmienok uvedených v stavebnom

povolení č. 003-LIP-2015/074-01, 890/135/2015-01-5m


V LIPOVNÍKU dňa 12.01.2015

Podpis: Pečiatka:



SO 01 – Úsek 01
Nové NN vedenie - v zemi
NN: NAYY-J 4x150, L=205m
Exist. SR6 - SR č. 1
+ HDPE 40/33, L=205m (tech. rezerva)

Exist. podzemné VN vedenie



Lipovník
katastrálne územie
Lipovník (832 383)