

OBEC BÔRKA

Bôrka 5, 049 42 Drnava

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Bôrka
---/06.02.2026	OCUBO-S2026/00030	Ing. Erika Šmelková, +421 940 945776	23.03.2026
---/12.02.2026	SOcÚ: 63/2026-01-Šm	smelkova@gemerskapoloma.sk	

Vec: „Bôrka – zriadenie DTS, úprava NN a DP“ - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice (žiadateľ, stavebník), zastúpená v konaní spoločnosťou **ENERPRO s.r.o.**, so sídlom Miškovecká 6, Košice, podala na tunajší stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie stavby: **„Bôrka – zriadenie DTS, úprava NN a DP“**, v rozsahu **PS 01 – Trafostanica, SO 01 – Elektrické vedenia**, v obci Bôrka, na pozemkoch parc. č. KN-C 452/1 (KN-E 676, 677/1, 677/2, 678, 679), KN-C 1480/1 (KN-E 1186/3, 1186/2), KN-C 1470/6 (KN-E 1186/1), KN-C 26 (KN-E 21/1), v k. ú. Bôrka.

Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Bôrka, stavebným úradom dňa 17.07.2025, pod č. OcUBo: S2025/00129, SOcÚ: 120/2025-02-Šm, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2025.

Predmetom stavby je zriadenie novej stožiarovej distribučnej trafostanice, jej napojenie VN káblovým vedením a vyvedenie výkonu NN vedením do existujúcej NN vonkajšej siete.

Navrhované VN vedenie začne odbočením z podperného bodu vonkajšieho VN vedenia V274. Trasa VN káblového vedenia bude vedená lúkou a zeleňou popri miestnej komunikácii, ktorú bude 2 x križovať. Trafostanica bude osadená v zeleni pri miestnej ceste na pozemkoch parc. č.: KN-C 1470/6 (KN-E 1186/1) a KN-C 26 (KN-E 21/1). Z trafostanice sa vyvedie výkon do existujúcej vonkajšej NN siete a to NN izolovanými vodičmi na stĺp existujúceho NN vedenia. V trase VN káblov sa uloží chránička HDPE pre optický kábel.

Obec Bôrka, ako vecne a miestne príslušný **stavebný úrad** podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), v spojení s § 5, § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 84 ods. 7 písm. a) Stavebného zákona **oznamuje začatie stavebného konania** v súlade s ustanoveniami § 61 ods. 1 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len ako „Zákon č. 50/1976 Zb.“) a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, **upúšťa** v zmysle § 61 ods. 2 Zákona č. 50/1976 Zb. **od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania**.

Účastníci konania v zmysle § 61 ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr **do 10 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 Zákona č. 50/1976 Zb. sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe neoznámia, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v sídle Spoločného obecného úradu na ulici Hlavná 461/20 v Gemerskej Polome počas úradných hodín.

Vojtech Ičo
starosta obce

Príloha: Situácia stavby

Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí – vlastníkom pozemkov parc. č.: KN-E 676, 677/1, 677/2, 678, 679, 1186/3, 1186/2, 1186/1, KN-E 21/1, v k. ú. Bôrka, a vlastníkom susediacich a blízkych nehnuteľností - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce Bôrka.

Toto oznámenie má v zmysle ust. § 26 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky a preto musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Bôrka a zverejnené na webovej stránke obce Bôrka po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia.

Potvrdenie o dátume vyvesenia a zvesenia oznámenia o začatí stavebného konania a o upustení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

LEGENDA

- projektovaná stožiarová trafostanica - dvojstĺpová
- projektované VN kábelové vedenie v zemi
- projektované NN vonkajšie vedenie - izované vodiče
- existujúce VN vonkajšie vedenie
- existujúce NN vonkajšie vedenie
- existujúci podperný bod VN vonkajšieho vedenia
- existujúci podperný bod NN vonkajšieho vedenia
- úsekový odpojovač (osadený na stípe)
- uzemnenie
- obmedzovače prepätia VN (osadené na stípe)

V trase distribučných káblov sa uloží chránička HDPE 40/33 pre komunikačnú vrstvu

- vodovod VVS, a.s.
- rozšírenie vodovodu - obec Bôrka 9/2023


Najmenšie dovolené vzdialenosti 1kV a 22kV kábelového vedenia od ostatných podzemných vedení [STN 73 6005

U	DRUH VEDENIA	SILOVÉ KÁBELY			PLYNOVODY	OZNAMOVACIE KÁBELY		VODOVOD	TEPELNÉ VEDENIE	KÁBELOVODY	STOKY
		1 kV	10 kV	35 kV		nechránené	v chráničke				
	vodorovné vzdialenosti [súbeh] v [m]	0,05	0,15	0,20	do 0,005 MPa	do 0,3 MPa	0,30	0,40	0,30	0,10	0,50
	zvislé vzdialenosti [krížovania] v [m]	0,05	0,15	0,20	0,10*	0,10*	0,30	0,40	0,30	0,30	0,30
	vodorovné vzdialenosti [súbeh] v [m]	0,20	0,20	0,20	0,40	0,60	0,80	0,40	1,00	0,30	0,50
	zvislé vzdialenosti [krížovania] v [m]	0,20	0,20	0,20	0,10*	0,20*	0,80	0,40	0,50	0,30	0,50

* - silový kábel v chráničke

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz
 NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTROKÝM PRÚDOM:
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 61836-1, STN EN 50522):
 - ochrana pred dotykom živých častí - umiestnením mimo dosahu
 - ochrana pred dotykom neživých častí - uzemnením
OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-4):
 - samočinné odpojenie napájania
 - dvojité alebo zosilnené izolácia



<p>Ing. Stanislav Počuch</p>	<p>ENERPRO s.r.o.</p>
<p>Ing. Stanislav Počuch</p>	<p>Čís.zak.: IP12072</p>
<p>Východoslovenská distribučná, a.s.</p>	<p>Stupeň: DSP</p>
<p>Bôrka</p>	<p>Dátum: 9/2025</p>
<p>Bôrka- zariadenie DTS, úprava NN a DP</p>	<p>Formát: 4xA4</p>
<p>Situácia</p>	<p>Mierka: 1:1000</p>
<p></p>	<p>Číslo výkr.: V2</p>

