

Napáťová sústava 3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C
 Ochrana pred úrazom el.prúdom (STN 33 2000-4-41, 03.2019)
 -v normálnej prevádzke : Príloha A, kapitola A.1: Základná izolácia živých častí
 : Príloha A, kapitola A.2: Zábrany alebo kryty
 : Príloha B, kapitola B.3: Umiestnenie mimo dosahu
 -pri poruche :čl.411.4 - samočinné odpojenie napájania

Súradnicový systém: JTSK
 Výškový systém: BpV

122 - mapa KN-C
 122 - mapa KN-E

Legenda:



jestv. VN vedenie káblom uloženom v zemi v chráničke
 jestv. káblové vedenie NN uložené v zemi v chráničke
 návrh. káblové vedenie NN uložené v zemi v chráničke KXSX-PEG
 návrh. káblové vedenie NN uložené v zemi v chráničke k elm. rozv. RE
 uzemňovacie vedenie pásom FeZn 30/4
 Plastová, rozpojovacia, pilierová, šírka 595 mm, výška do 850 mm, prívod a vývod na V-praporce a strmeňové svorky, prívod a vývod do 240 mm², 2x odpínač do 400A, 5x odpínač do 160A, v káblovom priestore s materiálom na pohltienie vlhkosti Hasma, typ: SR 6 DIN 0 VV 2/5 P2 IP2X+Keramzit, v=815; Plastový, pilierový (P), pre priame meranie (PR), dvojtarifný, trojfázový, pre jeden istič do 63 A, bez ističa, prívod a vývod na skrútkové svorky, prívod a vývod do 25 mm², výška piliera min. 0,45 m, výška zemnej časti 0,6 m, výška skrine do 500 mm, typ: RE 1.0 25A P2, v=500;
POZNÁMKA:
 Súbežne s NN vedením uložiť rezervnú chráničku HDPE 40/33 pre budúce optické vedenie. HDPE chránička predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy. Chránička je súčasťou distribučnej sústavy (niskonapätového káblového vedenia) v zmysle ust. § 2 písm. b) bod 5 a slúži pre budúce umiestnenie vedení a zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorých základným účelom bude zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy, jej meracích, riadiacich a ovládacích funkcií. HDPE chránička umožňuje budovanie inteligentných sietí (SMART Grid) v súlade s legislatívou EÚ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES).



Ochranné pásma podľa zákona 251/2012 Z.z. §43:		Ochranné pásma ostatných inž. sietí a objektov:	
- nadzemné vonkajšie elektrické vedenia:		- železničná trať	60m
od 1kV +35kV	-10m od krajného vodiča	- cesta I.triedy od osi vozovky	50m
od 35kV+110kV	-15m od krajného vodiča	- kanalizácia	2,5m
od 110kV+220kV	-20m od krajného vodiča	- vodovod	2,5m
- podzemné káblové vedenia:		- dialkový kábel	1,5m
do 110kV	-1m od krajného kábľa	- telekomunikačné káblové vedenie	1,5m
		- NTL+ STL plynovod v obci	1m

SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody
 - Úsek 01 NN rozvody
 - Úsek 02 OEZ

Miklos



UPOZORNENIE :
 Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho častí na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhotovenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.



Osvedčenie: SKSI 6933*A2	Hlavný inžinier projektu: <i>Miklos</i>		Zodpovedný projektant: <i>Miklos</i>	Vypracoval: <i>Miklos</i>
Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš		
Investor: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice				
Stavba: VÍTAZ, 7 RD - NN_9011879				
Objekt: SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody				
Obsah: Situačná schéma NN rozvodov a odberného elektrického zariadenia				

MJ projekt s.r.o.
 Štárova 422/11
 082 22 Šarišské Michalany
 IČO: 47 535 113
 IČ DPH: SK 202 394 0072
 MOBIL: 0911 291 422
 mjprojektsro@gmail.com

Dátum:	07.2023	Číslo sady:
Zákazka číslo:	ZP12199	
Stupeň PD:	DUR+DSP	
Formát:	A4	
Mierka:	M 1:1000	
Výkres číslo:	E-02	

OBEC VÍŤAZ

Víťaz 111, 082 38 Víťaz

Číslo: VI-2026/380/1852-OCÚ, SOÚ-107/2026-OZ

vo Víťaze, dňa 24.04.2026

Vybavuje: Ing. Stanislav Štofáňak, SOÚ Široké

Linka: č.t.: +421 51/7911 266 ; email: sou.stofanak@siroke.sk

podľa rozdeľovníka

Vec: **Oznámenie o začatí stavebného konania a termíne ústneho pojednávania**

Dňa 30.03.2026 žiadateľ Jozef Majerník, bydlisko Víťaz 84, 082 37 Víťaz, ako splnomocnenec navrhovateľky Mária Majerníková, bydlisko Víťaz 84, 082 37 Víťaz, podal na obec Víťaz – príslušný stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „VÍŤAZ, 7 RD-NN_9011879 “ na parcelách KN-C 962/33, 962/31, 962/32, 962/35, 962/36, 962/37, 962/38, 962/39, 962/40, 962/41 v obci Víťaz, katastrálne územie Víťaz, okres Prešov. Pre stavbu bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 24.09.2025 pod č. VI-2024/1006/2985-OCÚ, SOÚ 305/2024-UR. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Obec Víťaz ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon)(v ďalšom texte len „stavebný úrad“) a na základe prechodných ustanovení podľa § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „stavebný zákon“) oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a zároveň na prejedanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa

28. mája 2026 o 14:00 hod.

so stretnutím na o obecnom úrade vo Víťaze (kancelária starostu)

Upozornenie:

Účastníci konania môžu svoje návrhy, pripomienky a námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky sa neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom úrade v Širokom v pracovných dňoch pondelok a utorok v čase 7:30 – 12:00 a 12:30 – 15:30, v stredu v čase 7:30-12:00 a 12:30-17:00 a v piatok v čase 7:30-12:00 a 12:30 – 14:00.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť splnomocnenie toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať. Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (v ďalšom texte len „správny poriadok“) Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 prípadne 60 dní od začatia konania z dôvodu, že posúdenie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov a taktiež z dôvodu dodržania lehôt podľa stavebného zákona a správneho poriadku pri doručovaní písomnosti účastníkom konania formou verejnej vyhlášky.

Mgr. Michal Magda, v.r.
starosta obce

Doručí sa :

1. Splnomocnenec navrhovateľa: Jozef Majerník, Víťaz 84, 082 38 Víťaz
2. Spoluvlastníci parcel KN-C 962/33, 962/31, 962/32, 962/35, 962/36, 962/37, 962/38, 962/39, 962/40, 962/41v k. ú. Víťaz, a stavieb na týchto parcelách, vlastníci susedných parcel, ktorých vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom alebo stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté – verejnou vyhláškou
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masaryková 10 , 080 01 Prešov
5. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
6. HaZZ SR, OR, Požiarnická 1 , 080 01 Prešov
7. Ministerstvo obrany SR , sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava
8. SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava
9. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
10. Projektant: MJ projekt s.r.o., Štúrova 422/11, 082 22 Šarišské Michaľany
11. Obec Víťaz – pre spis
12. SOÚ Široké – pre spis

Úradný záznam :

Toto oznámenie o začatí stavebného konania má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona zverejnené na úradnej tabuli Obce Víťaz, elektronickej úradnej tabuli www.obecvitaz.sk. najmenej 15 dní pred konaním ústneho pojednávania. Prílohou vyhlášky je výkres E02 – situačná schéma. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku sa oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na elektronickej úradnej tabuli. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Do tejto lehoty sa v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Prílohou verejnej vyhlášky je výkres E02 – situačná schéma.

zverejnené dňa : 24.04.2026

zvesené dňa :

pečiatka , podpis :

pečiatka , podpis :