

OBEC BODÍKY
OBECNÝ ÚRAD, 930 31 BODÍKY 174
TEL. Č.: +421 31 559 41 01

Číslo: 16789/BD/121/2026/033-KG/002

Bodíky, 09.07.2026

Verejná vyhláška

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania

Obec Bodíky, ako stavebný úrad podľa ust. § 15 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ust. § 84 ods. 5 stavebného zákona, § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31.03.2025 (ďalej len stavebný zákon účinný do 31.03.2025), na základe žiadosti zo dňa 29.06.2026

stavebníka: **Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518**

so sídlom: **816 47 Bratislava, Čulenova 6**

v zastúpení spoločnosťou: **APROX Invest, spol. s r.o. IČO: 35 813 610**

v zastúpení konateľom: **Ing. Silviou Koczkáš**

so sídlom: **Prokopova 24, 851 01 Bratislava**

o z n a m u j e

zahájenie stavebného konania vo veci povolenia stavby:

„Výstavba cesty a súvisiacej infraštruktúry pre IBV Bodíky, lokalita Koczkáška“

stavebné objekty:

SO 04 VN prípojka

SO 05 Kiosková trafostanica IBV

SO 06 Distribučné NN rozvody

na pozemkoch parc.č.: **1779/19** (pozemok je na základe LV č. 1488 vo vlastníctve APROX Invest, spol. s r.o., Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava)

1779/20, 1779/22, 1779/24 (pozemky sú na základe LV č. 1487 vo vlastníctve APROX Invest, spol. s r.o., Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava)

310 (pozemok je na základe LV č. 1040 vo vlastníctve Slovenskej republiky, komunikácia je vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava)

v k.ú.

Bodíky

obce

Bodíky.

Popis stavebných objektov:

SO 04- VN prípojka

Existujúci podzemný VN kábel (VN úsek č.350 od UV P.B. č.1 UV44/199) bude rozrezaný, naspojovaný VN spojkami na novovybudovaný kábel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x95 mm² a zapojený do 1. pola VN rozvádzača typu SIEMENS 8DJH KKT navrhovanej TS typu EH11A.32.

Výstup z 2. pola VN rozvádzača navrhovanej TS typu EH11.A32 bude realizovaný káblom typu 3xNA2XS(F)2Y 1x95 mm² a na existujúci podzemný VN kábel bude pripojený VN

spojkou č.2 (VN úsek č.350 SMER TS 0707-009). Káble budú uložené v zemi - čiastočne v zelenom páse.

SO 05 Kiosková trafostanica IBV

Typizovaná kiosková trafostanica typu HARAMIA EH11A.32 sa osadí v zelenom páse na parc.č. 1779/20 v k.ú. Bodíky. Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov.

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú dané veľkosťou skeletu ako aj prístrojového vybavenia podľa požiadaviek zákazníka.

Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliate zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom /rovná strecha/ do jednej strany s miernym presahom stavebného telesa.

Základné technické údaje transformačnej stanice

menovité napätie na strane VN.....	22 kV
- menovité napätie na strane NN.....	242/420 V
- frekvencia.....	50 Hz
- menovitý výkon transformátora.....	do 630 kVA
- kompenzácia transformátora naprázdno.....	do 8 kVAr
- menovitý prúd prípojnic VN.....	400 A /630 A/
- menovitý prúd prípojnic NN.....	do 1000 A
- menovitý krátkodobý prúd VN.....	16 kA efekt.1s
- zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN.....	40 kA max
- menovitý dynamický prúd rozvádzača NN.....	min.30 kA
- krytie podľa STN EN 60 529.....	IP43
- rozmery /d l x š x v/.....	EH6 3200x2700x3300 mm

SO 06 - Distribučné NN rozvody

NN rozvody budú vyhotovené zemnými káblami typu NAYY-J 4x240mm², podľa výkresu budú osadené istiacie a rozpojovacie skrine SR.

Rozpojovacie istiacie skrine SR(X) č.1 – 6 budú umiestnené v zeleni. Káblové vedenia sa ukončia v istiacej skrini SR podľa jednopólovej schémy 1 kV rozvodu.

Exist, vzdušné NN rozvody v obci budú prepojené s návrh. TS EH5 2x630kVA, je potrebné zosilniť exist.NN rozvody na exist. P.B.č.84 (2xNN vedenie) a P.B.č.83 (2xNN vedenie) (vid'. výkres). Prepoj medzi P.B. a TS EH5 zrealizuje pod spevnenými plochami v chráničke FXKVR 160mm a v hĺbke 800mm s káblovým vedením, typu NAYY-J 4x240mm².

Optické vedenie

Spolu s VN káblami sa v celej trase do pieskového lôžka, alebo lôžka z preosiatej zeminy na dne ryhy uložia chráničky HDPE s ø 40 mm pre uloženie optických káblov. Chráničky optických káblov v spoločnej káblovej ryhe musia byť červenej farby s rozdielnym označením. Do HDPE chráničky sa zafukuje priamo ÚOK alebo v prípade potreby viacerých ÚOK sa do HDPE chráničky zafúknu mikrotrubičky, do ktorých sa následne zafukuje samotný ÚOK.

Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie č. 13457/BD/33/2024/033-KG/004 zo dňa 12.04.2024 pre navrhovateľa APROX Invest, spol. s r.o., IČO: 35 813 610, so sídlom Prokopova 24, 851 01 Bratislava.

Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Účastníci stavebného konania môžu v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na Obecný úrad Bodíky, lebo inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods.6 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade – Spoločnom stavebnom úrade v Dunajskej Strede, Alžbetínske nám. 1203, 3. poschodie, č. dverí 311.

Úradné hodiny: pondelok, streda, piatok 8.00 – 11.45

Tamás Világi
starosta obce

Rozdeľovník:

1. účastníkom konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

2. APROX Invest, spol. s r.o., Prokopova 24, 851 01 Bratislava
3. ZsD a.s., 816 47 Bratislava, Čulenová 6
4. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
5. Ladislav Zsigrai, Veľkoblahovská cesta 76/41, 929 01 Dunajská Streda – sused
6. Viktória Zsigrai Hervay, Veľkoblahovská cesta 76/41, 929 01 Dunajská Streda – sused
7. Marta Kadnárová, Nám. SNP 195/39, 929 01 Dunajská Streda – sused
8. Adela Bartalová, Hed'benečte 409, 929 01 Kútniky – sused
9. SPF, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava - sused
10. Ing. Tomáš Szakál, e-Innovation s.r.o., 930 03 Kostolné Kračany 461 – projektant
11. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
12. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
13. Technická inšpekcia, a.s., Vajanského 3/1552, 949 01 Nitra
14. a/a – Obec Bodíky
15. a/a – Spoločný stavebný úrad Dunajská Streda

Vybavuje:

Ing. Gabriela Kohelová

Spoločný stavebný úrad, 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1203

Budova: Obchodno-informačné centrum, III. posch. č. dv. 311, tel. č. 0918/607334

Stránkové hodiny sú: pondelok, streda, piatok 8,00-11,45

Toto oznámenie č. 16789/BD/121/2026/033-KG/002 má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona účinného do 31.03.2026 a má byť zverejnené podľa ustanovenie § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bodíky.

Vyvesené dňa:

.....
Odtlačok pečiatky obce
a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa:.....

.....
Odtlačok pečiatky obce
a podpis oprávnenej osoby