

•
• Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Humenné

OU-HE-OSZP-2026/012208-006

Martina Bodnárová

15. 07. 2026

Vec

„Vybudovanie verejného vodovodu v obci Pakostov“ - oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere verejnou vyhláškou

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy, podľa ust. § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 58 ods. c) a § 61 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje v zmysle ust. § 73 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 61 ods.1 a ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, že na základe žiadosti stavebníka Obce Pakostov, Pakostov 24, 094 07 Nižná Sitnica, IČO: 00332640, doručenej dňa 24.06.2026, bolo uvedeným dňom začaté vodoprávne konanie o stavebnom zámere na stavbu „Vybudovanie verejného vodovodu v obci Pakostov“.

ID stavby - nepridelené

Názov stavby: „Vybudovanie verejného vodovodu v obci Pakostov“

Miesto stavby:

Vetva A1 , k.ú. Nižná Sitnica:

Parcely C-KN : 387/1

Parcely E-KN : k.ú. Nižná Sitnica – 2/120, 2/119; 2/19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1;

676/98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,87,86, 85, 84, 83, 82, 81,80,79,78,77,76,75,74,41, 806/1;

675/11,10,9,8,7,6,5,4,3,2; 811; 673; 826; 415; 471, 472; 473; 838; 587; 589; 813; 595; 594; 593; 831; 593; 592

k.ú. Pakostov: 592; 5166; 5260/1; 5493/1; 5164/14,15,16; 5151; 5149/1; 5148/1; 5147/1; 5146/1; 5142; 5141/2;

5141/1; 5141/1; 5140; 5139; 5138; 5122/2; 5121; 5119; 5098

Vetva A2, k.ú. Pakostov:

Parcely C-KN : 104/2,101/1, 98/2, 97/2 ,77/1, 215/2,

Parcely E-KN : 5098; 5097/1; 5096/1; 5093; 5092; 5090/1,3; 5088/1; 5087/1; 5086/1; 5081/2,4; 5077/1; 5077/3;

5501/9, 5501/15; 5067/1; 5066; 5485; 5489/2;

Vetva B, k.ú. Pakostov : Parcely E-KN : 5485; 5491/3; 5046/2;

Vetva C, k.ú. Pakostov : Parcely E-KN : 5056; 274/2; 5065/1,2;

Vetva D, k.ú. Pakostov:

Parcely C-KN : 56; 72; 73; 281; 282; 284/1; 286; 287; 288; 291; 292; 295; 296; 298; 300; 301; 304; 305; 308; 310; 313; 314; 315; 318; 319/1; 322; 323/2; 324; 325; 326; 329; 328/2; 578;

Parcely E-KN : 5073/1,2; 5071; 5072; 5068; 48; 46; 1254/1, 1254/2;

Vetva E, k.ú. Pakostov:

Parcely C-KN : 298; 330/4; 331;

Parcely E-KN : 878/3; 879/4;

Vetva F, k.ú. Pakostov:

Parcely C-KN : 68; 67; 66; 65; 64; 63; 59; 58; 29; 26; 24; 21; 20; 17; 16; 13; 12; 408; 406/1,2,3; 397,399; 398/7, 398/1,3; 397; 395/1,3,5;

Parcely E-KN : 4; 5; 8/1; 1268/1;

Vetva G, k.ú. Pakostov : Parcely E-KN : 1262/3; 1261/1, 1261/2;

Vetva H, k.ú. Pakostov: Parcely C-KN : 28; 27; 23/1; 22; 19; 18; 15; 14;

Vetva I, k.ú. Pakostov : Parcely E-KN : 1262/3;

Členenie hlavnej stavby podľa hlavného účelu ich využitia: 2312

Členenie hlavnej stavby na stavebné objekty :

SO 01 Prívodné vodovodné potrubie

SO 02 ATS

SO 03 Verejný vodovod v obci Pakostov

SO 04 Prípojné body k objektom

Popis stavby:

SO 01 - Prívodné vodovodné potrubie

Navrhovaný stavebný objekt rieši dodávku pitnej vody pomocou prívodného potrubia pre obec Pakostov. Napojenie na existujúci vodovod oceľ DN100 začína v existujúcej vodomernej šachte v katastrálnom území obce Nižná Sitnica. Vo vzdialenosti 2,7 m od bodu napojenie je navrhnutá vodomerná šachta 3400x1750x1800 s vodomermom DN80, aby bolo možné zmerať množstvo vody na začiatku navrhovaného vodovodu. Následné potrubie je vedené v nezamrzanej hĺbke min. 1,3 (1,4) m pod upraveným terénom v súbehu s existujúcou cestou II/554 po ľavej strane. Križovanie verejného vodovodu s cestami je riešene pretláčaním popod cesty s umiestnením chráničky D160. Križovanie verejného vodovodu s potokom je riešene riadením vŕtaním s dištančnými objímkami RACI typ S,T. Chráničku je potrebné uložiť min. 6m od brehovej čiary vodného toku a min. 2 m od nivelety dna koryta. Verejný vodovod (Vetva A1) je ukončený v navrhovanej armatúrnej šachte, kde je umiestená automatická tlaková stanica pre zvýšenie tlaku v rámci rozvodu vody v obci Pakostov.

SO 02 – ATS

Automatická tlaková stanica Hydro MPC-E 3 bude slúžiť na prenos a zvýšenie tlaku vo vodovodnom potrubí. Bude umiestnená v armatúrnej revíznej šachte s vnútornými rozmermi 3,4x1,75x1,8m. V armatúrnej revíznej šachte sa bude nachádzať vodomer DN80. Systém udržiava konštantný tlak prostredníctvom nepretržitého nastavovania otáčok čerpadiel. Výkon sa prispôsobuje aktuálnej potrebe zapínaním/vypínaním potrebného počtu čerpadiel a paralelným riadením čerpadiel v prevádzke. Prepínanie čerpadiel je automatické a závisí od zaťaženia, času a poruchy.

SO 03 – Verejný vodovod v obci Pakostov

Navrhovaný stavebný objekt rieši zásobovanie pitnou vodou v obci Pakostov.

Vodovodné potrubie je vedené v nezamrzanej hĺbke min. 1,3 (1,4) m pod upraveným terénom.

Križovanie verejného vodovodu s cestami je riešene pretláčaním popod cesty s umiestnením chráničky D160.

Križovanie verejného vodovodu s potokom je riešene riadením vŕtaním s dištančnými objímkami RACI typ S,T.

Chráničku je potrebné uložiť min. 6m od brehovej čiary vodného toku a min. 2 m od nivelety dna koryta. Verejný vodovod je ukončený podzemným hydrantom DN80 kalníkom alebo vzdušníkom podľa potreby.

SO 04 – Prípojné body k objektom

Objekty budú napojené na navrhované rozšírenie verejného vodovodu pomocou pripojovacieho bodu. Pripojovací bod bude ukončený a zaslepený na pozemku majiteľa. Vodomerná šachta nie je súčasťou projektu. Šachtu si bude

zabezpečovať majiteľ jednotlivých parciel. Pripojovací bod bude vedený od bodu napojenia v nezamrzanej hĺbke minimálne 1,1 (1,2) m pod upraveným terénom. V prípade križenia s cestou bude prípojný bod pretláčaný popod cestu v chráničke D90.

Súčasne orgán štátnej vodnej správy nariaďuje prerokovanie predloženej žiadosti na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutoční dňa

18.08.2026 o 09.00 hod.

so stretnutím účastníkov v kancelárii obecného úradu obce Pakostov.

Ak budete v konaní zastúpený, Váš zástupca sa musí preukázať písomným plnomocenstvom v zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok.

Poučenie:

Podľa § 52 ods. 4 Stavebného zákona návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania musia obsahovať údaj o tom, kto ich podáva, akého konania sa týkajú a v čom vidí účastník konania porušenie alebo nezákonné obmedzenie jeho práv a právom chránených záujmov.

Podľa § 52 ods. 5 Stavebného zákona správny orgán neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sledujú iný cieľ ako ochranu práv a právom chránených záujmov účastníka konania, najmä poškodiť iného, získať neoprávnený prospech, dosiahnuť prietahy v konaní a obštrukcie alebo ktorých vyhovením by došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, k rozporu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie.

Podľa § 52 ods. 6 Stavebného zákona správny orgán neprihliadne ani na:

- a) opätovne uplatnené návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v inom konaní, ktorého obsah je záväzný pre rozhodnutie; to neplatí, ak sa zásadne zmenili skutkové okolnosti alebo predmet rozhodovania,
- b) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré nemajú vplyv na ich práva a právom chránené záujmy alebo na plnenie zákonných alebo uložených povinností,
- c) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sa priamo netýkajú predmetu rozhodovania,
- d) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania podané po lehote,
- e) anonymné podania.

Podľa § 52 ods. 7 Stavebného zákona, odvolací orgán v odvolacom konaní neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré účastníci konania neuplatnili k stavebnému zámeru alebo v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci mali a mohli byť uplatnené; to neplatí, ak sa preukáže, že ide o opomenutého účastníka konania.

Do podkladov priložených k žiadosti je možno nahliadnuť na Okresnom úrade Humenné, odbore starostlivosti o životné prostredie, 4.poschodie, č.d.153.

Toto oznámenie musí byť zverejnené v obci Pakostov a v obci Nižná Sitnica obvyklým spôsobom po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa..... pečiatka, podpis

Zvesené dňa..... pečiatka, podpis

Potvrdené celé oznámenie po lehote určenej na vyvesenie oznámenia, doručiť na Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 4.posch. č.dv.153.

Mgr. Lenka Fialová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-HE-OSZP-2026/012208-006

Obec Pakostov, Pakostov 24, 094 07 Pakostov

Obec Nižná Sitnica, Nižná Sitnica 105, 094 07 Nižná Sitnica

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, Trebišov

Prešovský samosprávny kraj, ÚP a ŽP, Námestie mieru, Prešov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Komenského 50, Košice

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, Bratislava-821 09 Ružinov

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 2988/115, Prešov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, 26. novembra 1507/2, Humenné

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom, ODI, Nemocničná 1, Humenné

Okresný úrad Humenné, OSŽP-OH, Kukorelliho 1492/1, Humenné

Okresný úrad Humenné, OSŽP- OPaK, Kukorelliho 1492/1, Humenné

Okresný úrad Humenné, PLO, Kukorelliho 1492/1, Humenné

Okresný úrad Humenné, CDaK, Kukorelliho 1492/1, Humenné

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 5

Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou 3

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné 1

AGRO - Košarovce, s.r.o., Mlynská 1346, Vranov nad Topľou