2. Komíny treba počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej v týchto lehotách:

   a) ak sú komínové telesá pripojené palivové spotrebiče do 50 kW:
   1/ raz za štyri mesiace, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,
   2/ raz za šesť mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komíny bez vložky,
   3/ raz za dvanásť mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komíny s vložkou,
   b) ak sú komínové telesá pripojené palivové spotrebiče nad 50 kW
   1/ raz za dva mesiace, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá,
   2/ raz za šesť mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá,

3. Komíny treba v občasne užívaných stavbách napr. chaty, kontrolovať a čistiť najmenej raz za dva roky.