Uznesenie č. 38/2026
o schválení bodu napojenia vodovodu pre konanie o stavebnom zámere

Obecné zastupiteľstvo Obce Klokočov, Obecný úrad Klokočov č. 54, PSČ: 072 31 Vinné, IČO: 00325309

Obecné zastupiteľstvo Obce Klokočov v zmysle § 9 ods. 1 písm. j) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Klokočov v zmysle Článku IV. bod. 2, Časť A. písm. q) a Článku XI. bod. 1, bod 2 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov zo dňa 01.02.2024 a Zmeny a doplnenia č. 1 zo dňa 02.01.2026

schvaľuje bod napojenia vodovodu pre konanie o stavebnom zámere.

Obce Klokočov je vlastníkom verejného vodovodu realizovaného na pozemku parc. č. 505/4, výmera 3932 m2, druh pozemku ostatná plocha, pozemok vedený na liste vlastníctva LV č. 497 pre okres Michalovce, obec Klokočov, katastrálne územie Klokočov, vlastník pod B1 Obec Klokočov, 072 31, Klokočov, č. 54, SR, IČO: 325309

Obec Klokočov súhlasí s napojením z verejného vodovodu na vodovod, ktorý bude realizovaný na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 536/6, výmera 120 000 m2, druh pozemku ostatná plocha, pozemok vedený na liste vlastníctva LV č. 1223 pre okres Michalovce, obec Klokočov, katastrálne územie Klokočov v podielovom spoluvlastníctve

- pod B1 Pivarník Tomáš r. Pivarník, Ing., Tichá 38/A, Bratislava, PSČ 811 02, SR, Dátum narodenia: 22.08.1974 v podiele 1/2 k celku,
- pod B2 Horný Ján r. Horný, JUDr., Nové Košariská 2397, Dunajská Lužná, PSČ 900 42, SR , Dátum narodenia:01.07.1987 v podiele 1/2 k celku,

podľa architektonickej štúdie IBV NAD PAĽKOVOM z 03/2025, ktorú spracoval Ing. arch. Igor Pohanič, autorizovaný architekt, vedený v Slovenskej komore architektov registračné číslo 1426AA, Haburská 20, 831 04 Bratislava, za nasledovných podmienok:

- navrhovaný verejný vodovod bude realizovaný z PVC DN 180 na CKN p.č. 505/4. Ako materiál pre potrubie vedené do zóny „IBV NAD PAĽKOVOM“, budú použité rúry HDPE D160. Potrubie bude vedené v zrastlom teréne v hĺbke 1,4-1,6 m pod upraveným terénom. Všetky tvarovky na trase potrubia budú liatinové Hawle a podľa potreby budú osadené podzemné hydranty DN80, ktoré budú zároveň slúžiť ako kalník/vzdušník. Vodovodné potrubie bude uložené do pieskového lôžka, obsype sa pieskom a zasype zhutneným zásypom. Dĺžka prívodného potrubia HDPE D160 32,00 m.

Spotreba vody pre IBV NAD PAĽKOVOM *podľa vyhlášky č.684/2006 Z. z. ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14.novembra 2006:*

počet obyv.	800	145,00	116 000,00	l/deň
		spolu	116 000,00	l/deň
denná potreba	116 000,00	1000,00	116,00	m3/deň
ročná potreba	116,00	350,00	40 600,00	m3/rok
priem. denná potreba	116,00	40,600,00	2,86	l/sec
max. denná potreba	2,86	1,50	4,29	l/sec
max. hod. potreba	4,29	1,80	7,72	l/sec

Vlastné napojenie vodovodu bude riešené zmluvou o zriadení vecného bremena.

Po vydaní príslušných dokladov potrebných na vlastnú realizáciu projektu IBV NAD PAĽKOVOM a za podmienok schválených v Obecnom zastupiteľstve Obce Klokočov uzatvoria zmluvné strany Zmluvu o budúcom zriadení vecného bremena v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov zo dňa 01.02.2024 a Zmeny a doplnenia č. 1 zo dňa 02.01.2026

Zámer zriadiť bod napojenia na majetku Obce Klokočov je zverejnený:
- Na úradnej tabuli dňa: 30.10.2026
- Na webovej stránke obce dňa: 30.10.2026
- na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli /CUET/ dňa: 30.10.2026

Schválenie samotného bodu napojenia (následne vecného bremena) a ostatných náležitosti je vyhradené obecnému zastupiteľstvu na jeho ďalšom zasadnutí.

Hlasovanie:
Počet prítomných: .....

Výsledok hlasovania:
Za ..... (mená poslancov)
Proti ..... (mená poslancov)
Zdržal sa ..... (mená poslancov)
Neprítomní ..... (mená poslancov)

V Klokočove, dňa 2026

.....
Ing. Monika Hudáčková
Starostka obce Klokočov

Vyvesené: dňa ....., podpis .....
Zvesené: dňa ....., podpis .....