OBEC Štôla
STAVEBNÝ ÚRAD
059 37 Štôla 29
SPOLOČNY OBECNY ÚRAD

č. j. OS-216-002/2026 Štôla 18.11. 2026

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Overovacia doložka ohlásenej stavby

Obec Štôla - orgán štátnej správy na úseku výstavby, príslušná podľa § 15 ods.1 zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebného zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 63 ods. 6 a 7 zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebného zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), v spojení s § 13 vyhlášky č. 60/2025 Úradu pre územné plánovanie a výstavby SR, o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby,

overuje projekt stavby na ohlásenie

drobnej stavby: SO 05 NN Prípojka

E-02 Elektrická prípojka NN

SO 01 Elektrická prípojka NN
Elektrická prípojka NN slúži pre napojenie rodinného domu v obci Štôla na pozemkoch parc. č. KN-C 1031/3 a 1031/4. Objekt bude zásobovaný elektrickou energiou zo sekundárnej siete NN situovanej na miestnej komunikácii. Prípojka je navrhnutá ako kombinovaná (vzdušná s prechodom do zeme). Zvod pre RD sa zrealizuje po existujúcom betónovom podpernom stĺpe a ukončí sa v prípojkovej skrini typu SPP2, ktorá sa umiestni na danom stĺpe vo výške cca 2,0 až 2,5 m od upraveného terénu (viď výkres č. E-05.1). Istenie v skrini SPP2 bude zabezpečené poistkovými vložkami PN000 40A gG. Z prípojkovej skrine SPP2 sa nadzemným závesným káblom 1-AES 4x25 mm2 preklenie vzdušné vedenie na pozemok investora, kde sa osadí nový podperný bod (stĺp). Po tomto novom stĺpe sa kábel zvedie pod terén, kde bude uložený v káblovej ryhe v ochrannej chráničke HDPE 50 a napojí sa do elektromerového rozvádzača RE umiestneného na hranici pozemku investora (vid' výkres č. E-05.1). Celková dĺžka prípojky je cca 30 m. Dĺžky káblov sú orientačné, pred samotnou realizáciou je potrebné trasy presne premerat' na stavenisku.
Na hranici pozemku investora a miestnej komunikácie sa osadí elektromerový rozvádzač RE (vid' výkres č. E-05.3), pričom spodná hrana skrine RE bude vo výške minimálne 600 mm nad konečnou úpravou terénu. Elektromerový rozvádzač RE musí mať platný atest so štítkom výrobcu a bude uzemnený na celkový prechodový zemný odpor do 15 v zmysle STN 33 2000-4-41. Istenie elektrickej NN prípojky sa zrealizuje podľa výkresu č. E-05.2 (Jednopólová schéma). Inštalačný vývod z elektromerového rozvádzača RE, navrhnutý káblom typu CYKY-J 5x10mm2, sa ukončí v navrhovanom hlavnom elektrickom rozvádzači domu (RD).
Rozvádzač RE

Rozvádzač RE je polyesterová rozvodnica do 63 A, s voliteľnou náplňou, s rozmermi 600 x 400 x 245mm pre zapustenú montáž do piliera, viď výkres č.4. Rozvádzač je s krytím IP 43/ IP 20. V ňom sú umiestnené istiace a ovládacie prvky s elektromerom. Rozvádzač RE musí mať atest so štítkom výrobcu, zámok musí byť na štvorhran, pri montáži zabezpečiť" nad krytie výkres č. 05.3. rozvádzača proti zatekaniu. Rozvádzač označiť výstražnou tabulkou podľa STN 01 8012-1, STN 018012-2.

Umiestnená na pozemku:
parc. č.KN-C 594/1 a 594/2 , ktorý je vo vlastníctve stavebníka podľa listu vlastníctva č. 171. parc. č.KN-C 593/2, ku ktorej je doložená kopia zmluvy o zriadení vecného bremena podľa listu vlastníctva č. 175. Podľa §29 ods. 2 písm. d) stavebného zákona, Stavebník nemusí preukázať práva podľa odseku 1 ak ide o-stavbu prípojky na verejné siete technického vybavenia územia alebo stavbu siete technického vybavenia územia, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Ohlasovateľ: Ing. Jaroslav Baláž,
Stavebník: Simona Sloboda,
Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Podľa projektovej dokumentácie vypracovanej:
Jozef Hlobík, Horný Lieskov 159, 018 21 Horný Lieskov

Žiadosť bola podaná dňa 4.11.2026.

Stavba bude uskutočnená svojpomocne podľa osobitných predpisov a vedenie zhotovovania stavby vykonáva kvalifikovaná osoba Ing. Jaroslav Baláž, ,
ktorá bude zodpovedný za uskutočnenie stavby podľa overeného projektu stavby na ohlásenie.

Ku stavbe sa vyjadrila spoločnosť VSD a.s. dňa 10.9.2026 pod č.24ZVS0000873532D.

Podľa § 63 ods. 9 stavebného zákona, overenie projektu stavby na ohlásenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb požadované podľa osobitných predpisov.

Podľa § 63 ods. 10 stavebného zákona, ohlásené stavebné práce možno začať uskutočňovať do troch rokov odo dňa overenia projektu ohlásenej stavby.

Za vydanie povolenia stavby bol zaplatený správny poplatok vo výške 50 € v zmysle ustanovení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa § 59 ods. b) ods. 5.

Táto overovacia doložka má podľa povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu – Obce Štôla. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Obce Štôla.

Vladimír Mierka
starosta obce

Vyvesené dňa: 18. 11. 2026 Zvesené dňa: 03. 12. 2026

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručí sa:
Vlastníkom pozemkov verejnou vyhláškou
Na vedomie
1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Obec Batizovce, spoločný obecný úrad