

OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

Číslo spisu

OU-TV-OSZP-2023/000998-036

Trebišov

26. 10. 2023



Rozhodnutie

o povolení vodnej stavby

Výrok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na základe žiadosti spoločnosti Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehnov, Zemplínska Teplica, so sídlom Obecný úrad, Hlavná č. 68/30, 078 01 Zbehnov IČO: 35559853, doručenej dňa 21.3.2022 a výsledkov vodoprávneho konania podľa ustanovení:

- § 26 zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- § 66 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
- § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

udeľuje pre:

Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehnov, Zemplínska Teplica,
so sídlom Obecný úrad, Hlavná č. 68/30, 078 01 Zbehnov

IČO: 35559853

povolenie podľa ustanovení § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona na uskutočnenie vodnej stavby: „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“.

Členenie stavby:

STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO 01 - Prívodné vodovodné potrubie
- SO 02 - Zásobné vodovodné potrubie
- SO 04 - NN prípojka a OEZ k vodojemu Malé Ozorovce
- SO 05 - NN prípojka a OEZ k ČS č.2

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

PS 01 - Čerpacia stanica č.1
PS 02 - Čerpacia stanica č.2
PS 03 - Telemetria

Mesto Sečovce, ako stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby: „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“, č. 2301/253/2020-21 zo dňa 4.1.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.2.2021.

Názov stavby: Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce

Miesto stavby: Sečovce, Malé Ozorovce, Zbehňov, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica

Okres: Trebišov

Kraj: Košický

Druh stavby: Líniová vodná stavba

Investor: Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehňov, Zemplínska Teplica, so sídlom Obecný úrad, Hlavná č. 68/30, 078 01 Zbehňov IČO: 35559853

Prevádzkovateľ stavby: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Trebišov

Účel stavby: Zásobovanie pitnou vodou obyvateľov obcí Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce a Zemplínska Teplica, z existujúceho vodojemu Sečovce – Habeš.

Predpokladané náklady na stavbu: 2 501 084,23 € s DPH

Spôsob uskutočnenia stavby: zhotoviteľom – výberovým konaním

Termín dokončenia stavby: 31.12.2024

Projektová dokumentácia:

„Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“

Enviroline s.r.o., Svätoplukova 37, 040 01 Košice, č. zák. 2045104, dátum 03.2021, dátum 01.2023

Hlavný inžinier projektu: Ing. Ladislav Hnidiak

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 33/2022/VB

Zmluvné strany:

Budúci povinný z vecného bremena: Košický samosprávny kraj

zastúpený: Ing. Rastislav Trnka, predseda

sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO: 35 541 016

Budúci oprávnený z vecného bremena: Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehňov, Zemplínska Teplica

zastúpený Ing. Ján Ferko, predseda združenia

sídlo: Hlavná 68/30, 078 01 Zbehňov

IČO: 35 559 835

Podpísaná:

v Košiciach, dňa 27.10.2022, budúcim povinným

v Zbehňove, dňa 7.10.2022, budúcim oprávneným

Stavba je navrhovaná na pozemkoch:

k.ú. Sečovce:

KNC 4491/1, KNE 2002/2, 2002/1, 2001/2, 2000/2, 2000/1

KNC 4490, KNE 1999

KNC 4489, KNE 1998, 1997, 1996, 1994, 1993, 1992, 1990, 1989/1, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983

KNC 4486

k.ú. Zbehňov:

KNC 479

KNC 478, KNE 315, 319, 314

KNC 474

KNC 466, KNE 300/2, 300/1, 299/3, 299/2, 299/1, 297/2, 297/1, 296

KNC 473

KNC 465/1, KNE 205, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1

KNC 466, KNE 265/2, 268, 269/1, 269/2, 272, 273, 276, 277, 280

KNC 454

KNC 519

KNC 518, KNE 937

KNC 516

KNC 513, KNE 936/1, 935/2, 935/1, 934, 933, 932

KNC 512

KNC 510, KNE 832

k.ú. Malé Ozorovce:

KNC 665 KNE 237/1

KNC 664 KNE 241/1

KNC 665 KNE 254

KNC 666

KNC 666

KNC 665 KNE 254, 255, 256, 257, 258

KNC 670 KNE 305/1

KNC 457/1 KNE 305/2

KNC 650

KNC 649

KNC 663

KNC 833 KNE 1769/2

KNC 835

KNC 666

KNC 665 KNE 254, 255, 256, 257, 258

KNC 670 KNE 305/1

KNC 666

KNC 665 KNE 254, 255

KNC 669 KNE 307/101

KNC 670 KNE 305/1

KNC457/1 KNE 305/2

KNC 650

KNC 835

KNC 833 KNE 1769/2

k.ú. Zbehňov:

KNC 505/1 KNE 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695/2, 695/1, 694, 693/2, 693/1, 692/3, 692/2, 692/1, 691, 690, 689/2, 689/1, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 678, 677/1

k.ú. Malé Ozorovce:

KNC 835

KNC 833 KNE 1769/2, 1769/1

KNC 831 KNE 1769/1

KNC 836

KNC 631/1

KNC 648

KNC 792 KNE 1225

KNC 793

KNC 794

k.ú. Veľké Ozorovce:

KNC 859 KNE 272, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 275, 276, 277

KNC 858 KNE 1627/2

KNC 844

KNC 124 KNE 173/2, 170/2, 170/1, 169, 168, 167, 164/1, 163, 162, 159

KNC 162

KNC 124 KNE 157, 112/11, 270/3

KNC 850 KNE 269/1

KNC 188 KNE 152, 149, 148, 147

KNC 189 KNE 112/9, 146/4

KNC 190 KNE 143/1, 142, 139

KNC 199

KNC 200 KNE 138, 112/8

KNC 201/1

KNC 201/2

KNC 205

KNC 206/2

KNC 206/1 KNE 131, 129/2, 112/5, 129/1, 127/1, 126/1, 124/1, 123/2, 112/3, 121/1, 120

KNC 323

KNC 844

KNC 847/4

KNC 842/1

KNC 842/2

KNC 849 KNE 112/2, 150/4

KNC 843

KNC 839 KNE 150/5

KNC 307

KNC 964 KNE 994/2, 995, 996

KNC 965

KNC 966

KNC 967

KNC 968

KNC 1016

KNC 1017/2 KNE 1479

KNC 1014 KNE 1424

KNC 1001 KNE 1396

KNC 1008 KNE 1397, 1396, 1397

KNC 1009

KNC 1000 KNE 1301

KNC 997 KNE 1258

KNC 998 KNE 1300, 1299/2, 1299/1, 1298/2, 1298/1, 1297, 1296, 1295, 1294, 1293, 1292

KNC 999

KNC 998 KNE 1291, 1290, 1289, 1288, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283, 1282, 1281, 1280, 1238/1

KNC 986 KNE 1237

KNC 985 KNE 1231

k.ú. Zemplínska Teplica

KNC 1036/1 KNE 2765

KNC 1036/3

KNC 1038 KNE 2765, 2764

Charakteristika územia stavby:

Hodnotené územie sa nachádza v katastrálnom území obci Zbehnov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica a mesta Sečovce. Územie trasy prívodného potrubia sú pasienky, poľná cesta, poľnohospodárska pôda, krajnica cesty III. triedy spájajúce okolité obce s mestom Sečovce. Potrubie z časti zasiahne aj do spevnenej časti

cesty III. triedy. V súbehu s navrhovanou trasou prívodného vodovodného potrubia v časti medzi obcami Veľké Ozorovce - Malé Ozorovce - Zbehňov sú projektovo pripravované stavby kanalizácií predmetných obcí. Celá stavba, okrem vodojemu, je podzemného charakteru, ktorá po jej vybudovaní nebude brániť doterajšiemu využívaniu územia. Vodojem je situovaný v oplotenom areáli nad obcou Malé Ozorovce.

VÝPOČET POTREBY VODY

Výpočet množstva potreby vody bol prevzatý z dokumentácií vodovodov jednotlivých obcí, kde bol výpočet potreby vody vypočítaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 684 zo 14. novembra 2006:

Potreba vody pre obyvateľstvo:

Zbehňov

Počet obyvateľov obce Zbehňov: 300

Denná potreba vody: $Q_{pz} = 45 \text{ m}^3 / \text{deň} = 0,521 \text{ l/s}$

Max. denná potreba vody: $Q_{mz} = 90 \text{ m}^3 / \text{deň} = 1,042 \text{ l/s}$

Max. hodinová potreba vody: $Q_{hz} = 6,75 \text{ m}^3 / \text{hod} = 1,875 \text{ l/s}$

Malé Ozorovce

Počet obyvateľov obce Malé Ozorovce: 560

Denná potreba vody: $Q_{pmo} = 84 \text{ m}^3 / \text{deň} = 0,972 \text{ l/s}$

Max. denná potreba vody: $Q_{mmo} = 168 \text{ m}^3 / \text{deň} = 1,944 \text{ l/s}$

Max. hodinová potreba vody: $Q_{hmo} = 12,60 \text{ m}^3 / \text{hod} = 3,50 \text{ l/s}$

Veľké Ozorovce

Počet obyvateľov obce Veľké Ozorovce: 750

- z toho s nižším štandardom: 130

Denná potreba vody: $Q_{pvo} = 101,2 \text{ m}^3 / \text{deň} = 1,171 \text{ l/s}$

Max. denná potreba vody: $Q_{mvo} = 202,4 \text{ m}^3 / \text{deň} = 2,343 \text{ l/s}$

Max. hodinová potreba vody: $Q_{hvo} = 15,18 \text{ m}^3 / \text{hod} = 4,217 \text{ l/s}$

Zemplínska Teplica

Počet obyvateľov obce Zemplínska Teplica: 1720

- z toho s nižším štandardom: 620

Denná potreba vody: $Q_{pzt} = 199,5 \text{ m}^3 / \text{deň} = 2,310 \text{ l/s}$

Max. denná potreba vody: $Q_{mzt} = 319,2 \text{ m}^3 / \text{deň} = 3,694 \text{ l/s}$

Max. hodinová potreba vody: $Q_{hzt} = 23,94 \text{ m}^3 / \text{hod} = 6,650 \text{ l/s}$

Celková potreba skupinového vodovodu

Celková denná potreba vody: $Q_p = 429,7 \text{ m}^3 / \text{deň} = 4,973 \text{ l/s}$

Celková max. denná potreba vody: $Q_m = 779,6 \text{ m}^3 / \text{deň} = 9,023 \text{ l/s}$

Celková max. hodinová potreba vody: $Q_m = 58,47 \text{ m}^3 / \text{hod} = 16,242 \text{ l/s}$

Potreba požiarnej vody:

Potreba požiarnej vody pre jednu obec podľa STN 73 6622 – Požiarne vodovody: $Q_{pož} = 6,7 \text{ l/s}$

Popis stavby:

Vzhľadom na to, že navrhovaný skupinový vodovod je podzemná stavba, nevytvára nároky na architektonické riešenie stavby. Nadzemnou stavbou je iba nadzemná časť armatúrnej komory vodojemu, ktorá bude opatrená šikmou sedlovou strechou.

Z hľadiska urbanistického sú na stavbu kladené nároky, aby ňou bolo možné dopraviť požadované množstvo vody v požadovanom tlaku a pri nezhoršenej kvalite, ku všetkým zásobovaným objektom.

Čerpacia stanica č.1

Čerpacia stanica bude súčasťou armatúrnej komory existujúceho vodojemu Sečovce - Habeš. V prečerpávacej stanici, prečerpávajúcej vodu z armatúrnej komory vodojemu „Sečovce – Habeš“ do navrhovaného vodojemu „Malé Ozorovce“ nad obcou Malé Ozorovce (na kóte 226 m n.m.) bude osadené jedno prevádzkové a jedno rezervné čerpadlo s výkonom na celkovú max. dennú potrebu vody $Q_{m.c} = 779,6 \text{ m}^3/\text{hod} = 9,023 \text{ l/s}$.

Zároveň bude zabezpečené jedno čerpadlo ako suchá rezerva (pre prípad poruchy niektorého z dvoch osadených čerpadiel).

Vodojem „Malé Ozorovce“

Vodojem bude veľkosti 60% celkovej max. dennej potreby vody $Q_{m.c} = 779,6 \text{ m}^3/\text{deň}$.

Navrhnutý je vodojem obsahu $2 \times 250 \text{ m}^3 = 500 \text{ m}^3$

Čerpacia stanica č.2

K zásobovaniu vodojemu pre obec Zemplínska Teplica je navrhnutá čerpacia stanica s dvoma čerpadlami, jedno prevádzkové a jedno rezervné čerpadlo s výkonom na celkovú max. dennú potrebu vody $Q_{m.c} = 316,96 \text{ m}^3 / \text{deň} = 3,669 \text{ l/s}$.

Zároveň bude zabezpečené jedno čerpadlo ako suchá rezerva (pre prípad poruchy niektorého z dvoch osadených čerpadiel).

Základné technické údaje:

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou: 3 330 obyvateľov

Potreba vody:

Celková denná potreba vody: $Q_p = 429,7 \text{ m}^3 / \text{deň} = 4,973 \text{ l/s}$

Celková max. denná potreba vody: $Q_m = 779,6 \text{ m}^3 / \text{deň} = 9,023 \text{ l/s}$

Celková max. hodinová potreba vody: $Q_h = 58,47 \text{ m}^3 / \text{hod} = 16,242 \text{ l/s}$

Čerpacia stanica č.1:

vnútorné rozmery $3600 \times 2700 \times 1800 \text{ mm}$ - 1 ks

parametre $Q = 2 \times 9,1 \text{ l/s} = 18,2 \text{ l/s}$ $H = 82 \text{ m}$

Prečerpávacia stanica č.2 vrátane vodomernej šachty:

vnútorné rozmery $3600 \times 2700 \times 1800 \text{ mm}$ - 1 ks

parametre $Q = 2 \times 3,7 \text{ l/s} = 7,4 \text{ l/s}$ $H = 71 \text{ m}$

Vodomerné šachty:

vnútorné rozmery $2400 \times 3600 \times 1800 \text{ mm}$ – 3 ks

Vodovodné potrubie:

HDPE DN 200..... celková dĺžka 3 771 m

HDPE DN 150.....celková dĺžka 6 026,8 m

HDPE DN 100.....celková dĺžka 472 m

NN prípojka k vodojemu Malé Ozorovce.....cca 670 m

NN prípojka k ČS č.2cca 15 m

SO 01 - Prívodné vodovodné potrubie

Prívodné potrubie

Prívodné vodovodné potrubie do vodojemu rieši prívod vody z existujúceho vodojemu Sečovce – Habeš v k.ú. Sečovce do navrhovaného vodojemu Malé Ozorovce. Predmetný stavebný objekt rieši samotné potrubie, ktoré sa na oboch koncoch napája na potrubie riešené v rámci strojno-technologickej časti. V rámci navrhovanej stavby sa zrealizujú nové čerpadlá v existujúcom objekte vodojemu Sečovce - Habeš, ktoré budú slúžiť na čerpanie vody z

existujúceho vodojemu Sečovce – Habeš do vodojemu Malé Ozorovce. Predmetný objekt rieši prírodné potrubie medzi oboma vodojemi, v celkovej dĺžke 3288,80m.

Prívod vody z vodojemu Sečovce – Habeš do vodojemu Malé Ozorovce je navrhnutý z potrubia HDPE DN150 (PE100 SDR17 PN10), 160x9,5mm, dl. 3288,8m.

Súčasťou stavebného objektu sú aj objekty na potrubí – vzdušníkové šachty, kalníkové šachty a uzávery. Potrubie križuje vodné toky Trnava a Trnávka.

Začiatok trasy prírodného potrubia je v km 0,000.00 - pripojením na potrubie technologickej časti potrubia čerpacej stanice č.1 (navrhovaná čerpacia stanica v objekte vodojemu Sečovce -Habeš). Od bodu napojenia je potrubie vedené v oplatenom areáli vodojemu až po vrcholový objekt V2 (km 0,062.95), kde sa lomí a je v ornej pôde vedené až k vodnému toku Trnávka. Vodný tok Trnávka potrubie križuje mikrotunelovaním (bezvýkopovou technológiou) – pretláčaním chráničky o dĺžke 30,0m. Chránička začína vo vrcholovom bode V15 (km 0,550.06). Potrubie sa nasledovne opäť lomí a v ornej pôde resp. v súbehu s poľnou cestou je vedené až k vodnému toku Trnávka, kde sa križovanie tohto toku zrealizuje opäť pretláčaním chráničky. Chránička pod vodným tokom Trnava začína za vrcholovým bodom V51 (km 2,391.34). Od vodného toku Trnava je potrubie vedené v ornej pôde až k navrhovanému objektu vodojemu Malé Ozorovce, kde sa pred týmto vodojemom napojí na časť potrubia riešenú v rámci prevádzkového súboru vodojemu.

V najvyšších, resp. najnižších miestach sa osadia vzdušníkové, resp. kalníkové šachty. Na trase potrubia, v mieste križovania vodných tokov budú na potrubí osadené uzávery. V miestach objektov na potrubí a v lomových bodoch potrubia sa nad potrubie osadia orientačné smerové stĺpiky.

Na potrubí sú navrhnuté dva samostatné "sekčné" uzávery a to v mieste pretláčania vodných tokov. Celkovo je na potrubí osadených 11ks uzáverov, avšak 10ks je súčasťou kalníkových/vzdušníkových šachiet. Samostatných uzáverov je 1ks.

Na potrubí sú navrhnuté 2ks vzdušníkových šachiet – Vzdušník 1 (km 1,549.89) a Vzdušník 2 (km 2,204.72). Vzdušníkové šachty sú navrhnuté v najvyššom bode potrubia a slúžia na automatické odvzdušňovanie potrubia počas naplňania/vypĺňania potrubia a rovnako počas prevádzky potrubia.

V najnižších miestach potrubia a v blízkosti križovania vodných tokov budú osadené kalníkové šachty, ktoré budú slúžiť na prepláchnutie/odkalenie potrubia v prípade potreby. Kalníkové šachty pozostávajú z osadenia podzemného hydrantu. Navrhnuté sú celkovo 3 ks kalníkových šachiet – Kalník 1 (km 0,583.06), Kalník 2 (km 1,727.13) a Kalník 3 (km 2,420.86).

Vodojem 2x250 m3

Vodojem 2 x 250 m3 (500 m3), bude slúžiť pre vytvorenie minimálnej rezervy pitnej vody (60 % max. celkovej dennej potreby), jej dezinfekciu a rezervu vody pre protipožiarny zásah. Navrhovaný vodojem je dvojkomorový s manipulačnou komorou.

Stavebne je vodojem navrhnutý ako monolitická železobetónová konštrukcia z vodostavebného betónu B 20, steny manipulačnej komory MK 3 taktiež z B 20. Nádrže sú navrhnuté kruhového pôdorysu, vnútorný priemer ø 9 890mm. Výška hladiny vody v komorách je 3 450mm. Vstup do jednotlivých nádrží bude umožnený rebríkom z manipulačnej komory. Celková zastavaná plocha bude cca 360,00 m2.

Celkový obostavaný priestor bude cca 780,0 m3. Vodojem bude oplatený drôteným pletivom na betónových stĺpikoch, so vstupnou bránou. Nad pletivom budú zriadené dva rady ostnatého drôtu, do celkovej výšky 2,1m. Pôdorysný rozmer oplateného pozemku bude 45,0 x 28,0m. Celková dĺžka oplatenia bude cca 146,0m.

Terénne a sadové úpravy budú pozostávať z obsypania vodojemu, úpravy okolia vodojemu, rozprestretia ornice a osiatia násypu a okolia vodojemu v oplatení. Celkový objem obsypu bude cca 140,0 m3. Celková plocha osevu bude cca 535,0 m2.

Vodojem bude vybavený potrubným rozvodom z PVC, vzduchotechnickým zariadením a zariadením k zdravotnému zabezpečeniu vody vo vodojeme chlórňanom sodným, ktorý bude dopravovaný do prívodu vody dávkovacím čerpadlom.

Odpad z vodojemu

Z dnového výpustu vodojemu a bezpečnostného prelivu zaústeného do kalovej priehlbne armatúrnej komory vodojemu bude voda odvádzaná odpadovým potrubím PVC DN 200 do priľahlej priekopy. Dĺžka odpadového potrubia je 154,68m. Odpadové potrubie je ukončené vo výustnom objekte.

Prístupová cesta k vodojemu

V rámci predmetného stavebného objektu sa zrealizuje účelová prístupová komunikácia k novému vodojemu v obci Malé Ozorovce a jej napojenie na miestnu komunikáciu – poľnú cestu. Jestvujúca poľná cesta na ktorú sa príjazd k VDJ napája má šírku vozovky 3,5 m; celkový pozdĺžny spád je 1,4% a povrch je spevnený cestnými panelmi. Navrhovaná účelová komunikácia bude slúžiť ako príjazd k pozemku vodojemu a bude v šírke 5m a jej celková dĺžka je 19,45m. Účelová komunikácia je s ohľadom na jej občasné využívanie navrhnutá ako jednopruhovú o šírke vozovky 5m s nespevnenou krajinou š. 0,25m po oboch stranách. Účelová komunikácia bude mať povrch z cestného betónu. Vozovka je odvodnená priečnym a pozdĺžnym sklonom do terénu.

SO 02 - Zásobné vodovodné potrubie

Zásobné potrubie

Z vodojemu nad obcou Malé Ozorovce sa vybuduje zásobné potrubie pitnej vody k zásobovaniu obyvateľstva obcí Zbehnov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce a Zemplínska Teplica. Zásobné potrubie sa vybuduje z tlakových HDPE rúr DN 100, PN 10 o celkovej dĺžke 472,41m, rúr DN 150, PN 10 o celkovej dĺžke 2 514,4m, rúr DN 200, PN 10 o celkovej dĺžke 3 771m.

Na odkalenie a odvzdušnenie zásobného vodovodného potrubia v úsekoch intravilánov obcí M. Ozorovce a V. Ozorovce sú navrhnuté podzemné hydranty DN 80 v počte 27 ks.

V najvyšších lomových bodoch trasy zásobného vodovodného potrubia v extraviláne sa zriadia vzdušníkové šachty k odvzdušneniu potrubia – v počte 3 ks. V najnižších lomových bodoch trasy zásobného vodovodného potrubia v extraviláne sa zriadia kalnikové šachty k odkaleniu potrubia - v počte 2 ks.

Na zásobnom vodovodnom potrubí sú navrhnuté 3 ks vodomerných šacht. Vodomerná šachta č.1 - slúži na meranie spotreby vody pre obec Zbehnov, vodomerná šachta č.2 – na meranie spotreby vody pre obec V. Ozorovce a Zemplínska Teplica, vodomerná šachta č.3 – na meranie spotreby vody pre obec Zemplínska Teplica.

Križovanie zásobného vodovodného potrubia s cestou č. III/050 211 sa prevedie pretláčaním PE chráničky D225/13,4 mm.

Pri výstavbe zásobného vodovodného potrubia „3“ dôjde 3x ku križovaniu s miestnym potokom, a to v km 0,035, 3,828, 4,800. Križovanie sa bude realizovať prekopením potoka s uložením potrubia PE d 160 do ocelevej chráničky DN 300. Križovanie zásobného potrubia „3“ v km 2,953 so spevneným miestnym potokom UT Ozorovský 054 v intraviláne obce (ktoré je zrealizované z betónových panelov rozmerov 1500/1500/150mm), sa prevedie rozobratím opevnenia, prekopením potoka s uložením potrubia do ocelevej chráničky DN 300, dĺžky 8,0m.

Oprava porušenej vozovky cesty III. triedy

V časti obce Veľké Ozorovce je nutné zasiahnuť pri výkopových prácach do cesty III. triedy. Pri zásahu do komunikácie sa po realizácii obnoví asfaltový kryt na šírku jazdného pruhu. Zásah do cesty III. triedy pre realizáciu prírodného vodovodného potrubia v obci Veľké Ozorovce bude nutný v dĺžke 125,45 m a 51,05 m. Celkovo stavebný objekt zásobného potrubia zasiahne do spevnenej časti cesty v dĺžke 176,50 m.

Prečerpávacia šachta č.2

Na konci zásobného potrubia DN 150 v smere na obec Zemplínska Teplica sa vybuduje šachta prečerpávacej stanice, kde budú v rámci „PS 02“ osadené čerpadlá a potrubné rozvody.

Prečerpávacia stanica sa vybuduje v areáli jestvujúcej čerpacej stanice pre obec Zemplínska Teplica. Čerpacia stanica č. 2 je jednokomorový podzemný objekt, ktorý slúži k prečerpávaniu vody do zásobného vodojemu obecného vodovodu v Zemplínskej Teplici.

SO 04 - NN prípojka a OEZ k vodojemu Malé Ozorovce

El. NN prípojka pre vodojem sa zrealizuje ako odbočka z jestvujúceho NN vedenia – p.b.č.1. Na p.b.č.1 bude zriadená poistková skriňa. Zvod od lán NN vedenia do poistkovej skrine bude káblom AYKY 4B x 25 mm². Z poistkovej skrine dolu stĺpom bude vedený kábel AYKY 4B x 25 mm², a od p.b. po ER-P v zemi o celkovej dĺžke 3m, pod spevnenými plochami v chráničke. Od elektromerového rozvádzača ER-P do rozvádzača technológie RT umiestneného vo vodojeme bude NN prípojka vedená v zemi káblom CYKY 4B x 25 mm² o celkovej dĺžke 667m.

SO 05 - NN prípojka a OEZ k ČS č.2

V NN rozvádzači je treba doplniť jeden vývod, z doplneného vývodu vyústiť navrhovaný kábel AYKY 4B x 25 mm², ktorý bude vedený v zemi a ukončený bude v navrhovanom elektromerovom rozvádzači ER-P. Elektromerový rozvádzač bude pripojený k jestvujúcej trafostanici káblom vedeným v zemi AYKY 4B x 25 mm² o celkovej dĺžke 5m. Z ER-P bude káblom vedeným v zemi AYKY 4B x 25 mm² o celkovej dĺžke 10m prepojené na jestvujúce potrubie k ČS č.2 AlFe 6-4x16 mm².

PS 01 - Čerpacia stanica č.1

Prečerpávanie vody zabezpečenej z vodovodného potrubného rozvodu, spájajúceho vodojem "Sečovce - Habeš" a vodojem Nový Ruskov, do navrhovaného vodojemu "Malé Ozorovce" bude zabezpečovať jedno prevádzkové a jedno rezervné vertikálne odstredivé čerpadlo na čistú pitnú vodu. Protirázovú ochranu čerpadiel aj celého systému bude zabezpečovať membránová tlaková nádoba. Spoločný výtlak čerpacej stanice bude vybavený vodomermom k meraniu dopravovaného množstva.

PS 02 - Čerpacia stanica č.2

Prečerpávanie pitnej vody zo zásobného vodovodného potrubia do zásobného vodojemu v Zemplínskej Teplici bude zabezpečovať jedno prevádzkové a jedno rezervné čerpadlo na čistú pitnú vodu. Protirázovú ochranu čerpadiel aj celého systému bude zabezpečovať membránová tlaková nádoba. Spoločný výtlak čerpacej stanice bude vybavený vodomermom k meraniu dopravovaného množstva.

PS 03 - Telemetria

V rámci telemetrie bude riešený prenos signálu medzi vodojemom "Malé Ozorovce" a čerpacou stanicou č.1 a tiež medzi vodojemom "Malé Ozorovce", čerpacou stanicou č.1 a centrálnym dispečingom VVS a.s. Závod Trebišov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní o povolení stavby si účastníci konania neuplatnili námietky.

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní.
2. Požiadat' orgán štátnej vodnej správy o povolenie zmien projektu, ktoré by sa v priebehu výstavby prejavili ako nevyhnutné, a v podstatnej miere by menili technické riešenie alebo majetkové vzťahy.
3. Stavebník oznámi v lehote do 15 dní po ukončení výberového konania, príslušnému orgánu štátnej vodnej správy, dodávateľa na predmetné stavebné práce, vrátane zabezpečenia výkonu činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou.
4. Stavebník oznámi tunajšiemu stavebnému úradu začatie stavby v zmysle ustanovení § 10 ods.1 písm. j) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
5. Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe, ale aj samotnej prevádzke, dodržať všetky zákonné ustanovenia, normy, predpisy a vyhlášky.
6. Pri montáži jednotlivých materiálov a technológií dodržať technologický popis výrobcu.
7. Predpokladaný termín dokončenia stavby: do 31.12.2024.
8. Pred zahájením stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych sietí. Zabezpečí splnenie podmienok správcov podzemných inžinierskych sietí počas realizácie stavby.
9. Počas výstavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy, STN a vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zariadení.
10. Stavebník počas vykonávania stavebných prác je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia osôb. Stavebné práce vykonávať tak, aby stavebnými činnosťami čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby pri vykonávaní stavebných prác nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
11. Technický dozor investora bude priebežne kontrolovať všetky náležitosti, ktoré budú prebiehať počas výstavby.
12. Po ukončení stavebných prác budú zrealizované terénne úpravy stavbou dotknutých pozemkov.

13. Po ukončení stavby stavebník požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu s potrebnými dokladmi. Doloží atesty od zabudovaných materiálov.

14. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky orgánov a organizácií štátnej a verejnej správy a fyzických a právnických osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté realizáciou predmetnej vodnej stavby:

• Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, Správa povodia Bodrogu, M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, stanovisko č. CS SVP OZ KE 4/2021/83 zo dňa 30.7.2021.

Súhlasné stanovisko za dodržania nasledovných podmienok:

1. Križovanie vodných tokov požadujeme realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Vodovodné potrubie požadujeme osadiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t do hĺbky min. 0,8 m pod dno koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku požadujeme ukončiť min. 5 m od brehových čiar vodných tokov. V prípade súbehu vodovodného potrubia, resp. vodovodných prípojek s korytom vodného toku, žiadame osadiť ich min. 5,0 m od brehových čiar toku. V prípade stiesnených priestorových pomerov a osadenia potrubia v súbehu s tokom do vzdialenosti menšej ako 5,0 m od brehovej čiary tokov, požadujeme potrubie takisto osadiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t.

2. Počas výstavby stavebný materiál a rôzne konštrukcie neuskladňovať v prietóčnom profile toku, ani na pobrežných pozemkoch.

3. Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v bezporuchovom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok.

4. Po ukončení križovania vodných tokov žiadame investora uviesť manipulačný pás po oboch stranách tokov do pôvodného stavu.

5. Podzemné vedenie križujúce alebo uložené v súbehu s vodným tokom je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ vodovodného potrubia zabezpečí ich okamžitú obnovu. Výstražné tabule požadujeme umiestniť min. 5 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne.

6. Začatie a ukončenie prác oboznámiť správcovi vodného toku SVP, š. p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov, Ing. Vladimír Vereb č. tel. 0915 929 704 za účelom určenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý je oprávnený predkladať požiadavky počas výstavby a prizvať ho ku kolaudačnému konaniu.

7. V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR v správe SVP, š. p. požadujeme doriešiť osobitnou žiadosťou majetkoprávny vzťah s našim odborom správy majetku na OZ Košice.

8. Investor, resp. užívateľ stavby je z hľadiska protipovodňovej ochrany povinný riadiť sa ustanoveniami § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 47 a § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.

9. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby (mostného objektu a križovania plynového potrubia), s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže potoka. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor*.dgn, *.dwg).

• Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, vyjadrenie č. OU-TV-OSZP-2021/004866-002 zo dňa 4.5.2021.

S realizáciou stavby z hľadiska vodohospodárskeho súhlasíme za podmienok:

- V prípade, že pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu resp. súbehu s vodnými stavbami (vodovod, kanalizácia) resp. , vodnými tokmi, je potrebné prejednať spôsob ich realizácie s ich správcami, vlastníkmi, resp. užívateľmi a dodržať ich podmienky.

- Na predmetnú vodnú stavbu „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“, je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vodoprávne povolenie v súlade § 26 vodného zákona.

• Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, záväzné stanovisko č. OU-TV-OSZP-2020/012699-004 zo dňa 3.11.2020.

Po zohľadnení stanoviska ŠOP SR CHKO Latorica listom č. CHKOLA/218-001/2020 zo dňa 2.11.2020, súhlasíme s realizáciou predmetnej stavby za dodržania všetkých uvedených podmienok:

- Pri stavebných a výkopových prácach v blízkosti stavby rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém.

- V prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o OPAK.

- V priebehu výstavby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov používaných pri výstavbe.

- Po ukončení práce uviesť stavenisko do pôvodného stavu.

• Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, vyjadrenie č. OU-TV-OSZP-2020/012689-002 zo dňa 23.10.2020.

S navrhovaným riešením stavby z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za podmienok:

1. Dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch pri nakladaní so stavebným odpadom a odpadom po demolácií.
2. Stavebné odpady prednostne odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov.
3. Pre uskladnenie a využitie prebytočnej výkopovej zeminy mimo staveniska na spätné zasypávanie – povrchovú úpravu terénu požiadať o súhlas Okresný úrad v sídle kraja v súlade § 107 písm. u) a w) zákona o odpadoch.
4. Stavebník požiada o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde predloží doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

• Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov, vyjadrenie č. 36829/2021/O zo dňa 11.5.2021.

Z hľadiska záujmov VVS, a.s. závod Trebišov, ako možného budúceho prevádzkovateľa stavby s vydaním stavebného povolenia súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- Návrh typu tvaroviek a armatúr doporučujeme zosúladiť a zjednotiť v rámci navrhovaného SKV.
 - Doplnkové konštrukcie žiadame navrhnúť z kompozitného materiálu a z nerez.
 - V armatúrnej komore vodojemu riešiť potrubia z nerez a nie z PVC.
 - Na prítokovom a odtokovom potrubí vo vodojeme osadiť manometer s uzáverom.
 - Pre možnosť výmeny vodomera na odtokovom potrubí vo vodojeme pred vodomermom osadiť uzáver.
 - Podľa priestorových možností je vhodné rozšíriť prístupovú komunikáciu a areálovú spevnenú plochu na šírku 4 m a vnútroareálovú spevnenú plochu pred vodojemom predĺžiť min. o 3 m, čo zabezpečí lepšiu manipuláciu pre automobilovú techniku.
 - Technická správa prílohy E2.2-1 nekorešponduje s navrhovaným riešením prílohy E2.2 Čerpacia stanica č.2.
 - Prepojenie SKV na jestvujúce potrubie vo vodojeme Sečovce – Habeš zrealizovať za prítomnosti zástupcov našej spoločnosti. Termín realizácia dohodnúť v predstihu min. 5 dní vopred. Kontaktná osoba – majster prevádzky p. Kolesár, mob. 0911968013.
 - K vykonaniu tlakových skúšok potrubia vodovodu, skúšok funkčnosti signalizačného vodiča a preskúšaniu funkčnosti uzáverov a hydrantov, skúšky vodotesnosti akumulčných nádrží vodojemu a komplexných skúšok VH zariadení prizvať zástupcu našej spoločnosti s písomným potvrdením do stavebného denníka. Kontaktná osoba – vedúci strediska Bc. Majoros, mob. 0911968042.
 - Porealizačné geodetické zameranie vodovodu vykonať pred zásypom potrubia.
 - Zmeny počas stavby realizácie konzultovať a odsúhlasiť budúcim prevádzkovateľom.
 - Stavbu realizovať v súlade s ustanoveniami Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
- Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, vyjadrenie č. IU-2021/2156-4747 zo dňa 4.5.2021. Nemá námietky a dáva nasledovné pripomienky:
1. Pred zahájením stavebných prác, stavebník prizve Správu ciest Košického samosprávneho kraja, na obhliadku stavbou dotknutého úseku cesty III/3653 z dôvodu vyhotovenia protokolu o odovzdaní a prevzatí daného úseku medzi investorom a správcom komunikácie, s vyhotovením príslušnej fotodokumentácie.
 2. Pred zahájením zemných prác súvisiacich s touto stavbou, stavebník požiada jednotlivých správcov podzemných inžinierskych sietí o vyjadrenie a ich presné vytýčenie v teréne.
 3. Križovane cesty s navrhovaným vodovodným potrubím riešiť kolmo na os cesty, a to bezvýkopovou technológiou – pretláčaním v chráničke popod cestu v hĺbke min. 1,50 m, v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka musí presahovať min. 1,0 m hranice dopravného priestoru.
 4. Štartovacie a cieľové jamy musia byť umiestnené mimo cestné teleso cesty – bez zásahu do asfaltobetonového krytu vozovky a krajnice tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, aby nebola ohrozená stabilita komunikácie, v súlade s STN 73 3050 pre zemné práce.
 5. Nakoľko sa navrhuje vodovodné potrubie umiestniť do cesty III/3653 žiadame o dodržanie umiestnenia vodovodných uzáverov/šupátok v strede jednotlivých jazdných pruhov alebo v okraji komunikácie, mimo jazdnej stopy automobilov, do výšky nivelety komunikácie tak, aby nebránili údržbe komunikácie.
 6. Pred začatím stavebných prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty – Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat@scksk.sk, tel. 055/786 00 46) so žiadosťou o uzatvorenie inomínatnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podobne upravené

a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inomínatnu zmluvu, bude správca ciest postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

7. Príslušenstvo vodovodu (uzávery, hydranty, poklopy zemných súprav a pod.) umiestniť tak, aby boli vo výške nivelety okolitého terénu, aby netvorili pevnú prekážku a nebránili riadnemu fungovaniu odvodu cesty a plynulému výkonu pri letnej a zimnej údržbe cestného telesa.

8. Vyfrézovaný asfaltový materiál z cestného telesa, ktorý bude použitý ako zásypový materiál, správca cesty požaduje previesť na ním vopred určené miesto, ktoré bude dohodnuté pred samotnou realizáciou stavby.

9. Realizovaním vodovodného potrubia v komunikácii žiadame vykonať úpravu jazdného pruhu cesty III/3653 v celej šírke komunikácie – v ktorej bolo realizovanie prác v súvislosti s uložením vodovodného potrubia v zmysle projektovej dokumentácie z 03/2021.

10. Upozorňujeme, že v prípade poškodenia vodovodného príslušenstva pri výkone zimnej a letnej údržby pozemnej komunikácie, SC KSK nebude zodpovedať za vzniknutú škodu a vlastník, resp. správca predmetnej stavby bude povinný poškodenie ihneď odstrániť na vlastné náklady.

11. V prípade budúcej opravy cesty III/3653 je vlastník alebo správca vodovodu povinný preložiť alebo odstrániť vodovodné potrubie, zabezpečiť výškovú úpravu poklopov a zariadení do navrhovanej nivelety vozovky, ktoré sú uložené v cestnom telese cesty, bezodkladne na vlastné náklady.

12. Stavebník zodpovedá za kvalitne prevedené stavebné práce podľa platných STN, technických predpisov a podľa podmienok stanovených správcou cesty.

13. Kritické miesta pri výstavbe prekonzultovať na tvári miesta za účasti investora, projektanta, zástupcu cestného správneho orgánu a správcu cesty.

14. V prípade ak výkopové práce v cestnom telese budú presahovať hĺbku viac ako 1,3 m, žiadame realizovať príložné paženie počas celej doby realizácie.

15. Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať na to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty.

16. Stavenisko zabezpečiť tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkopy viditeľne vyznačiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky.

17. Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie, aj počas prevádzky ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

18. Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese uvedených ciest a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác.

19. Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu, vrátane cestného príslušenstva, ako aj povrchového odvodu cestného telesa.

20. V prípade poškodenia cestného telesa cesty a jeho súčasti, ktoré bolo spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť a uviesť veci do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079, na základe PD stavby (na náklady stavebníka) spracovanej oprávnenou osobou, ktorú žiadame predložiť vlastníčkovi a správcovi cesty na posúdenie.

21. Stavebník zabezpečí na vlastné náklady zriadenie, rozmiestnenie a údržbu dopravných značiek, za ktoré zodpovedá, v zmysle projektu dočasného dopravného značenia v čase trvania uzávierky, po ukončení uzávierky bez meškania zabezpečí odstránenie dopravných značiek.

22. Jestvujúce trvalé dopravné značenie, ktoré by bolo v rozpore s navrhovaným dočasným dopravným značením je potrebné prekryť počas doby trvania dopravného obmedzenia.

23. Zabezpečenie stability dopravných značiek musí byť navrhnuté tak, aby aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

24. Za bezpečnosť cestnej premávky a škody spôsobené na cestnom telese, cestnom príslušenstve a na majetku tretích osôb zodpovedá stavebník v plnom rozsahu.

25. Výkopové práce nesmú tvoriť prekážku v rozhlade na cestu.

26. Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení a platných STN 73 6102, 73 6101, 73 6110.

27. SC KSK súhlasí so zvláštnym užívaním cesty III/3653 vo vymedzenom úseku (zákon č. 135/1961 ZB. §8 ods. 1) v termíne realizácie prác.

28. SC KSK súhlasí s udelením výnimky zo zákazu výkonu činnosti v ochrannom pásme cesty III/3653 v zmysle § 11 ods. 6, zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
29. Plánovanou realizáciou dôjde k záberu častí pozemku podľa C KN parcely č. 663 na LV č. 463, C KN parcely č. 844 na LV č. 851, C KN parcely č. 1016 na LV č. 851, ktorá je zapísaná vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach. Stavbu je stavebník oprávnený realizovať len so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti (cesty, pozemku) dotknutej stavbou, a preto je povinný pred začatím stavebných prác, resp. pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť so správcom majetku, Správou ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, Košice, nájomnú zmluvu, ktorou v zmysle stavebného zákona preukáže iné ako vlastnícke právo k pozemku, na ktorom má byť uskutočnená stavba.
30. Stavebník pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán o príslušné povolenie na čiastočnú uzávierku cesty, o určenie použitia dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení projektu OR PZ Trebišov ODI.
31. Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť minimálne 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK (e-mail: eduard.palo@scksk.sk alebo telefonicky č. t. 0908 085 854).
32. Z dôvodu udelenia súhlasu na realizáciu predmetnej stavby je stavebník povinný sa obrátiť na vlastníka cesty III/3653 t.j. Košický samosprávny kraj, odbor správy majetku, Námestie Maratónu Mieru č. 1, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SC KSK.
33. Po ukončení stavebných prác stavebník prizve správcu ciest k odovzdaniu predmetného úseku cesty do užívania resp. k prevzatíu dokončenej stavby, čo bude písomne ošetrené medzi stavebníkom a správcom cesty.
- Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, stanovisko č. 4399/2022/OSM-10785 zo dňa 24.3.2022.
- Požaduje splnenie nasledovných podmienok:
- investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,
 - pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č.35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov,
 - investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení správcu č. IU-2021/2156-4747 zo dňa 4.5.2021,
 - investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,
 - na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať ku znečisteniu cesty, ani k jej poškodeniu, prípadne znečistenie cesty odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadne poškodenie cesty odstráni investor v spolupráci so správcom cesty na vlastné náklady,
 - počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.3. nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,
 - realizáciou stavby nesmie byť ohrozená stabilita cestného telesa cesty III/3653; zásah do cesty je potrebné minimalizovať na nevyhnutný rozsah,
 - hĺbka a poloha inžinierskej siete musí byť navrhnutá a zrealizovaná v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
 - kríženie inžinierskej siete s cestou je potrebné realizovať bezvýkopovo, kolmo na os cesty, s uložením inžinierskej siete do chráničky,
 - štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestného telesa,
 - umiestnenie inžinierskej siete, ani jej ochranné pásmo, nesmie obmedziť správcu cesty pri výkone správy, údržby, prípadných opráv a rekonštrukcie cesty,
 - zásah do cesty je potrebné realizovať v súlade s technickými podmienkami TP 079 NAVRHOVANIE A REALIZÁCIA DODATOČNÝCH JAZDNÝCH PRUHOV, NAPOJENIA VOZOVIEK A PRIEČNYCH ROZKOPÁVOK CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
 - investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutej cesty a pozemkov v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác,
 - pred začatím realizácie stavebných prác si investor zabezpečí stanoviská z jednotlivých inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutých pozemkoch v mieste uloženia stavby môžu nachádzať,
 - o začatí i ukončení stavebných prác bude investor informovať správcu minimálne 5 pracovných dní vopred,
 - po ukončení stavebných prác uvedie investor pozemky do pôvodného stavu s ohľadom na zmeny vykonané stavbou,

- akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa cesty a pozemkov je potrebné odsúhlasiť so správcom,
- v prípade zmien technického riešenia je potrebné projektovú dokumentáciu predložiť na opätovné vydanie stanoviska,
- pred vydaním stavebného povolenia, resp. vydaním oznámenia k ohláseniu drobnej stavby uzatvorí investor so správcom dotknutých pozemkov (Správa ciest KSK) zmluvu o výpožičke podľa (§ 8) alebo nájomnú zmluvu (§ 7) postupom a za podmienok podľa Zásad hospodárenia s majetkom KSK v znení dodatkov pre účely zabezpečenia práv k pozemkom. V prípade, že nebude uzavretá zmluva o výpožičke alebo nájomná zmluva, je investor povinný uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,
- v prípade uzatvorenia zmluvy o výpožičke alebo nájomnej zmluvy je investor povinný obrátiť sa písomne na odbor správy majetku Úradu KSK s návrhom riešenia umiestnenia stavby na pozemkoch vo vlastníctve KSK z majetkoprávneho hľadiska:
- o v prípade, že na stavbu bude vydané kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby,
- o v prípade, že stavba podlieha ohláseniu, resp. si vyžaduje vydanie stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona, do 30 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby jej zhotoviteľom investorovi, resp. od ukončenia stavby investorom.

• Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, záväzné stanovisko č. OU-TV-OCDPK-2021/007075-002 zo dňa 13.7.2021.

Povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III. triedy – III. 3653 mimo zastavaného územia mesta Sečovce a obcí Zbehnov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce a Zemplínska Teplica, z dôvodu realizácie stavby „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“ v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok:

1. Zemné práce vykonávať min. 2 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy tak, aby nebolo bránené výkonu údržby dotknutých komunikácií.
2. Žiadateľ v mieste vykonávania prác zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi pozemnej komunikácie a iným organizáciám a občanom.
3. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené v stanovisku správcu pozemnej komunikácie – Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice pod č.j. IU-2021/2156-4747 zo dňa 4.5.2021.
4. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené v záväznom stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru Trebišov, okresného dopravného inšpektorátu pod č.p. ORPZ-TV-ODI-113-002/2021 zo dňa 6.7.2021.

• Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, vyjadrenie č. OU-TV-OCDPK-2021/004783-002 zo dňa 13.7.2021.

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania týchto podmienok:

1. Navrhovaná stavba sa dotýka cesty III. triedy – III/3653 v zastavanom území obcí Zbehnov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce a Zemplínska Teplica a mimo zastavaného územia mesta Sečovce a obcí Zbehnov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce a Zemplínska Teplica.

Z tohto dôvodu žiadame:

a) V intraviláne týchto obcí vodovodné potrubie umiestniť iba v nevyhnutnom rozsahu do cestného telesa dotknutej cesty III. triedy a spätnú úpravu zrealizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Enviroline s. r. o., Svätoplukova 37, 040 01 Košice, číslo zákazky 2045104.

b) Kríženie vodovodného potrubia s cestou III. triedy realizovať výlučne podvrtaním v zmysle projektovej dokumentácie.

c) Oceľová chránička vodovodného potrubia bude uložená vo vzdialenosti min. 1,5 m živičného krytu vozovky v zmysle STN 73 6005.

2. Dokumentáciu je potrebné doplniť o výkres dočasného dopravného značenia zabezpečujúceho bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie tejto stavby vypracovaného osobou spôsobilou na výkon vybraných činností v stavebníctve a odsúhlasiť ho s príslušným správnym orgánom

3. Pred realizáciou prác je potrebné požiadať správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty III. triedy – III/3653 v zastavanom území obce Malé Ozorovce.

4. Pred začatím stavby požiadať správny orgán o určenie použitia dočasného dopravného značenia a zároveň podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. požiadať o čiastočnú uzávierku cesty III. triedy zabezpečujúcu bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na nej počas realizácie tejto stavby.

5. Akýkoľvek zásah do cestného telesa dotknutých ciest II. a III. triedy je potrebné odsúhlasiť so správcom pozemných komunikácií a príslušným správnym orgánom.

• Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, okresný dopravný inšpektorát, M.R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov, vyjadrenie č. ORPZ-TV-ODI-52-118/2021 zo dňa 7.6.2021.

1. Projektová dokumentácia dočasného dopravného značenia je vypracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len o „zákon o cestnej premávke“/, vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a technických podmienok TP 069 vydaných MDVRR SR na označovanie pracovných miest, preto v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /ďalej len „cestný zákon“/ okresný dopravný inšpektorát v Trebišove po jej posúdení z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vydáva súhlasné záväzné stanovisko pre potreby rozhodovania o určení dočasného dopravného značenia vecne príslušným cestným správnym orgánom s podmienkou splnenia konkrétnym pripomienok:

a) Zvislé značenie, ktoré by bolo v rozpore s navrhovaným dočasným dopravným značením je potrebné v súlade s § 3 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení dočasne zneplatniť.

b) V prípade ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zabezpečiť v súlade s § 63 ods. 2 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zastavovanie vozidiel – regulovanie prejazdu pracovným úsekom vlastnými silami – oprávnenými a náležite poučenými osobami určenými dodávateľom stavby. Oprávnené na zastavovanie vozidiel podľa § 63 ods. 2 písm. f) zákona o cestnej premávke v prípade potreby primerane použiť aj v miestach dotyku pracovného miesta s križovatkou za účelom zabezpečenia bezpečného a plynulého prejazdu účastníkov cestnej premávky križovatkou. Osoby vykonávajúce práce na ceste musia byť označené v zmysle § 27 vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

c) Dočasné dopravné značenie vyhotoviť a osadiť v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, STN 01 8020 a technických podmienok TP 069 vydaných MDVRR na označovanie pracovných miest.

d) Vyhradzuje si právo vykonania kontroly osadenia dočasného značenia počas realizácie výstavby.

e) Vyhradzuje si právo dodatočne doplniť, resp. zmeniť dočasné dopravné značenie alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

2. V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 cestného zákona okresný dopravný inšpektorát v Trebišove vydáva súhlasné záväzné stanovisko pre potreby rozhodovania o povolení zvláštneho užívania dotknutých pozemných komunikácií podľa predloženej projektovej dokumentácie vecne príslušným cestným správnym orgánom.

3. V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 cestného zákona okresný dopravný inšpektorát v Trebišove vydáva súhlasné záväzné stanovisko pre potreby rozhodovania o povolení uzávierky pozemnej komunikácie vecne príslušným cestným správnym orgánom s podmienkou splnenia konkrétnych pripomienok:

a) Práce vykonávať formou viac zmennej organizácie práce s cieľom minimalizovať dopady na plynulosť cestnej premávky.

b) Všetky práce spojené s uzávierkou, ak je to technicky možné, vykonávať v čase mimo rannej a popoludňajšej dopravnej špičky.

4. Za účelom zabezpečenia zvýšeného dohľadu na bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky o termíne realizácie stavebných prác na predmetnej stavbe je potrebné minimálne 2 pracovné dni vopred informovať okresný dopravný inšpektorát v Trebišove písomnou formou.

• Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, okresný dopravný inšpektorát, M.R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov, záväzné stanovisko č. ORPZ-TV-ODI-28-086/2021 zo dňa 21.4.2021.

1. V súlade s ustanovením § 3b ods. 1, 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“) okresný dopravný inšpektorát v Trebišove vydáva súhlasné záväzné stanovisko pre potreby rozhodovania o povolení vjazdu z existujúcej komunikácie na susednú nehnuteľnosť v katastrálnom území obce Malé Ozorovce podľa predloženej projektovej dokumentácie vecne príslušným cestným správnym orgánom.

2. V ďalšej etape prípravy projektovej dokumentácie bude potrebné.

a) V zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /ďalej len „cestný zákon“/ predložiť okresnému dopravnému inšpektorátu v Trebišove na posúdenie projekt dočasného dopravného značenia za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas realizácie stavby, vypracovanú v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MVSR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a technických podmienok TP 069 vydaných MDVRR SR na označovanie pracovných miest.

b) V zmysle § 7 ods. 1 cestného zákona požiadať okresný dopravný inšpektorát v Trebišove o zaujatie záväzného stanoviska k prípadnej uzávierke stavebnou činnosťou dotknutých pozemných komunikácií.

c) V zmysle § 8 ods. 1 cestného zákona požiadať okresný dopravný inšpektorát v Trebišove o zaujatie záväzného stanoviska k zvláštnemu užívaniu pozemných komunikácií.

d) V zmysle § 11 ods. 6 cestného zákona požiadať okresný dopravný inšpektorát v Trebišove o zaujatie záväzného stanoviska pre potreby rozhodovania o povolení výnimky zo zákazu činností v cestnom ochrannom pásme cesty.

- Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, stanovisko č. SPFS58924/2023/740-009, SPFZ036940/2023 zo dňa 23.2.2023.

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia za podmienok:

- stavebník bude mať na dotknuté pozemky SR a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a ukončenia stavby,

- žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii IS, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m²), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,

- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov SR a podielových spoluvlastníkov NV,

- po dokončení stavby budú pozemky SR a NV upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. KPUKE-2020/5393-02/19419/PS,SB zo dňa 9.3.2020.

Pre ochranu archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu na parcelách k.ú. Malé Ozorovce sa určujú tieto podmienky:

- Nemá námietky k umiestneniu stavby.

- Žiada v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu.

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. KPUKE-2020/5393-02/19423/PS,SB zo dňa 9.3.2020.

Pre ochranu archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu na parcelách k.ú. Veľké Ozorovce sa určujú tieto podmienky:

- Nemá námietky k umiestneniu stavby.

- Žiada v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu.

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. KPUKE-2020/5393-02/19413/PS,SB zo dňa 9.3.2020.

Pre ochranu archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu na parcelách k.ú. Zbehňov sa určujú tieto podmienky:

- Nemá námietky k umiestneniu stavby.

- Žiada v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu.

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. KPUKE-2020/5393-02/19421/PS,SB zo dňa 9.3.2020.

Pre ochranu archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu na parcelách k.ú. Zemplínska Teplica sa určujú tieto podmienky:

- Nemá námietky k umiestneniu stavby.

- Žiada v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu.

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

• Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, rozhodnutie, č. KPUKE-2020/5396-03/25494/PS zo dňa 3.4.2020, ktorým určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

1. Druh výskumu: archeologický.
2. Miesto a rozsah vykonávaného výskumu: územie stavby „Prívodný vodovodný rad“ v kat. území Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehnov, Zemplínska Teplica, Sečovce (a ostatné parcely, dotknuté stavbou).
3. Spôsob vykonávania výskumu:
 - a) najneskôr počas stavebných – výkopových prác formou ich sledovania a v prípade zachytenia archeologických nálezov – doskúmaním nálezu v ucelených nálezových situáciách a následnou dokumentáciou archeologických nálezových situácií a záchranou nálezov;
 - b) vyhotovenie výskumnej dokumentácie.
4. Nakladanie s nálezmi:
5. Podľa § 40 odseku 6 pamiatkového zákona je vlastníkom archeologických nálezov Slovenská republika.
6. Podľa § 39 odseku 12 pamiatkového zákona je oprávnená právnická osoba na vykonávanie výskumov povinná držať a chrániť archeologický nález až do odovzdania archeologického nálezu podľa § 40 odseku 8 alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 odseku 9 pamiatkového zákona.
7. Ďalší postup ochrany archeologických nálezov určuje § 40 odseky 5-9 pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

1. Uhradiť náklady na výskum podľa § 38 odseku 1 pamiatkového zákona.
2. Uzatvoriť zmluvu za účelom realizácie archeologického výskumu s oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologických výskumov alebo Archeologickým ústavom SAV podľa § 36 odseku 4 pamiatkového zákona.
3. Najneskôr 15 dní pred začatím zemných prác s uvedením čísla tohto rozhodnutia písomne (alebo emailom na adresu: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk) oznámiť správnomu orgánu začatie zemných prác a názov oprávnenej právnickej osoby, ktorá bude vykonávať archeologický výskum.
4. Doručiť preukazne kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum.
5. Zabezpečiť prizvanie správneho orgánu na prebiehajúci výskum za účelom vykonávania štátneho dohľadu podľa § 9 odseku 8 pamiatkového zákona a pre určenie lehoty na odovzdanie výskumnej dokumentácie, podľa § 39 odseku 9 pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník povinný:

1. Odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie, spracovanej oprávnenou osobou, správnomu orgánu a Archeologickému ústavu SAV, podľa § 39 odseku 9 pamiatkového zákona. Výskumná dokumentácia bude podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu. Výskumná dokumentácia bude spracovaná podľa § 10 Vyhlášky a bude okrem iného obsahovať:
 - a) výškopisný a polohopisný geodetický priemet nálezových situácií do katastrálnej mapy (súradnicový systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnaní)
 - b) geodetické polohopisné a výškopisné zameranie nehnuteľných archeologických nálezov
 - c) grafickú dokumentáciu archeologických nálezov v mierke 1:10 alebo 1:20
 - d) farebne vytlačený výber charakteristickej fotografickej dokumentácie.

• Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, stanovisko č. OU-TV-PLO-2020/004673-002 zo dňa 9.3.2020, k stavbe „Zbehnov – vodovod“ – k.ú. Zbehnov.

- Nemá námietky, ale požaduje dodržanie ust. zákona č. 220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov.

• Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, stanovisko č. OU-TV-PLO-2020/004671-002 zo dňa 9.3.2020, k stavbe „Veľké Ozorovce – vodovod“ – k.ú. Veľké Ozorovce.

- Nemá námietky, ale požaduje dodržanie ust. zákona č. 220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov.

- Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, stanovisko č. OU-TV-PLO-2020/004670-002 zo dňa 9.3.2020, k stavbe „Malé Ozorovce – vodovod“ – k.ú. Malé Ozorovce.
- Nemá námietky, ale požaduje dodržanie ust. zákona č. 220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov.

- Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, stanovisko č. OU-TV-PLO-2020/004674-002 zo dňa 9.3.2020, k stavbe „Zemplínska Teplica – vodovod“ – k.ú. Zemplínska Teplica.
- Nemá námietky, ale požaduje dodržanie ust. zákona č. 220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov.

- Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, stanovisko č. NPP/2660/2020 zo dňa 10.3.2020.
Súhlasí s pripojením na odbernom mieste Poľná, 078 01 Malé Ozorovce/ parcela č. 666 pri dodržaní nasledovných podmienok:

A/ BOD PRIPOJENIA

Miesto pripojenia – Podporný bod označený v „Lokalita možného pripojenia“

Hlavný istič – 25 A s vypínacou charakteristikou typu „B“

Typ prípojky – Trojfázová

Typ merania – Priame

Umiestnenie merania – Elektromerový rozvádzač – na verejne prístupnom mieste (napr. v oplotení, pred opletením, vedľa podperného bodu, v zelenom páse).

Majetkové rozhranie – Zariadenie VSD končí poistkovou skrinkou umiestnenou na určenom podpernom bode, ktorej montáž zabezpečí VSD. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača.

Dodatočné informácie – K výstavbe na danej nehnuteľnosti nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady ak budú splnené všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku.

Elektromerový rozvádzač (RE) žiadame umiestniť vedľa podperného bodu VSD, a.s., na ktorom bude riešená elektrická prípojka pre tento odber, na mieste prístupnom pre pracovníkov energetiky aj v čase neprítomnosti odberateľov.

B/ NASLEDUJÚCE KROKY

1. Na vlastné náklady realizovať odberné elektrické zariadenie (ďalej len „OEZ“), ktoré začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača (vrátane).

2. Dať vypracovať Prvú odbornú prehliadku a skúšku (tzv. revíziu správu) na OEZ. Revíziu správu je potrebné následne predložiť pri uzatvorení Zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo doručiť elektronicky prostredníctvom portálu eVSD na stránke www.vsds.sk.

3. Uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny.

- Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, stanovisko č. NPP/2657/2020 zo dňa 10.3.2020.

Súhlasí s pripojením na odbernom mieste Sečovce, 078 01 Sečovce/ parcela č. 4524/1 pri dodržaní nasledovných podmienok:

A/ BOD PRIPOJENIA

Miesto pripojenia – Podporný bod označený v „Lokalita možného pripojenia“

Hlavný istič – 40 A

Typ prípojky – Trojfázová

Typ merania – Priame

Podmienky merania – Hlavný istič musí mať vypínaciu charakteristiku typu „B“ (do 100 A).

Umiestnenie merania – Elektromerový rozvádzač požadujeme umiestniť pri podpernom bode nadzemného NN vedenia, na verejne prístupnom mieste.

Majetkové rozhranie – Zariadenie VSD končí poistkovou skrinkou umiestnenou na určenom podpernom bode, ktorej montáž zabezpečí VSD. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača.

B/ NASLEDUJÚCE KROKY

1. Predložiť projektovú dokumentáciu pripojenia nového odberu do distribučnej sústavy vrátane elektromerového rozvádzača. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná kvalifikovaným elektroprojektantom v zmysle platnej legislatívy. Ak takého nepoznáte, ich zoznam nájdete aj na portáli eVSD (www.vsds.sk).

2. Po schválení projektovej dokumentácie realizovať na vlastné náklady odberné elektrické zariadenie (ďalej len „OEZ“), ktoré začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača (vrátane).
3. Dať vypracovať Prvú odbornú prehliadku a skúšku (tzv. revíziu správu) na OEZ. Revíziu správu je potrebné následne predložiť pri uzatvorení Zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo doručiť elektronicky prostredníctvom portálu eVSD na stránke www.vsd.sk.
4. Uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny.

• Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, stanovisko č. NPP/2661/2020 zo dňa 3.4.2020.

Súhlasí s pripojením na odbernom mieste Zemplínska Teplica, 076 64 Zemplínska Teplica/Parcela č. 1036/3 pri dodržaní nasledovných podmienok:

A/ BOD PRIPOJENIA

Miesto pripojenia – Podperný bod označený v „Lokalita možného pripojenia“

Hlavný istič – 32 A s vypínacou charakteristikou typu „B“

Typ prípojky – Trojfázová

Typ merania – Priame

Umiestnenie merania – Elektromerový rozvádzač – na verejne prístupnom mieste (napr. v oplotení, pred opletením, vedľa podperného bodu, v zelenom páse).

Majetkové rozhranie – Zariadenie VSD končí poistkovou skrinkou umiestnenou na určenom podpernom bode, ktorej montáž zabezpečí VSD. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača.

Dodatočné informácie – Elektromerový rozvádzač (RE) žiadame umiestniť pri podpernom bode VSD, a.s., na ktorom bude riešená predmetná NN prípojka, na mieste prístupnom pre pracovníkov energetiky aj v čase neprítomnosti odberateľov. Upozorňujeme Vás, že v trase plánovaného meraného vedenia OEZ, sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma, ktoré upravuje zákon 251/2012 Z.z., § 43. K výstavbe na danej nehnuteľnosti nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady ak budú splnené všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku.

B/ NASLEDUJÚCE KROKY

1. Na vlastné náklady realizovať odberné elektrické zariadenie (ďalej len „OEZ“), ktoré začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača (vrátane).
2. Dať vypracovať Prvú odbornú prehliadku a skúšku (tzv. revíziu správu) na OEZ. Revíziu správu je potrebné následne predložiť pri uzatvorení Zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo doručiť elektronicky prostredníctvom portálu eVSD na stránke www.vsd.sk.
3. Uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny.

vo veci vydania vodoprávného povolenia na uskutočnenie stavby „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“.

Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc, sa so stavbou nezačne.

Odôvodnenie

Dňa 21.3.2022 bola na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, doručená žiadosť o vydanie vodoprávného povolenia na stavbu: „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“, od stavebníka Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehnov, Zemplínska Teplica, so sídlom Obecný úrad, Hlavná č. 68/30, 078 01 Zbehnov IČO: 35559853.

Členenie stavby:

Stavebné objekty

SO 01 - Prívodné vodovodné potrubie

SO 02 - Zásobné vodovodné potrubie

SO 04 - NN prípojka a OEZ k vodojemu Malé Ozorovce

SO 05 - NN prípojka a OEZ k ČS č.2

Prevádzkové súbory

PS 01 - Čerpacia stanica č.1
PS 02 - Čerpacia stanica č.2
PS 03 - Telemetria

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredia rozhodnutím č. OU-TV-OSZP-2022/005266-010 zo dňa 27.5.2022, konanie vo veci stavebného (vodoprávneho) povolenia podľa § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods. 3 vodného zákona na vodnú stavbu: „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“, stavebníka Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehnov, Zemplínska Teplica, so sídlom Obecný úrad, Hlavná č. 68/30, 078 01 Zbehnov IČO: 35559853, prerušil.
Súčasne podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku a § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval žiadateľa, aby v lehote do 25.8.2022 odstránil nedostatky podania.

Žiadateľ Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehnov, Zemplínska Teplica, so sídlom Obecný úrad, Hlavná č. 68/30, 078 01 Zbehnov, listom doručeným dňa 23.8.2022, požiadal Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredia o predĺženie termínu na doplnenie podania. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-TV-OSZP-2022/005266-012 zo dňa 31.8.2022, lehotu na doplnenie podania predĺžil do 31.12.2022.

Žiadateľ Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehnov, Zemplínska Teplica, so sídlom Obecný úrad, Hlavná č. 68/30, 078 01 Zbehnov, listom doručeným dňa 28.12.2022, požiadal Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredia o predĺženie termínu na doplnenie podania. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-TV-OSZP-2023/000998-019 zo dňa 3.1.2023, lehotu na doplnenie podania predĺžil do 30.6.2023.

Dňa 11.1.2023 bolo na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, doručené doplnenie podania o vydanie vodoprávneho povolenia na stavbu: „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Hábeš do VDJ Malé Ozorovce“, od stavebníka Združenie obcí M. Ozorovce, V. Ozorovce, Zbehnov, Z. Teplica, so sídlom Obecný úrad, Hlavná č. 68/30, 078 01 Zbehnov:

Časť stavby: Dokumentácia stavebných objektov

Objekt: SO 01 – Prívodné vodovodné potrubie

Stupeň: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, zák. č.: 2045104, Košice, január 2023, vypracoval: Enviroline s.r.o.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, po preskúmaní žiadosti a jej príloh a po doplnení podania konštatoval, že žiadosť spolu s prílohami nepostačuje pre vydanie vodoprávneho povolenia v horeuvedenej veci.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredia rozhodnutím č. OU-TV-OSZP-2023/000998-026 zo dňa 14.6.2023, konanie vo veci stavebného (vodoprávneho) povolenia podľa § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods. 3 vodného zákona na vodnú stavbu: „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“, stavebníka Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehnov, Zemplínska Teplica, so sídlom Obecný úrad, Hlavná č. 68/30, 078 01 Zbehnov IČO: 35559853, opätovne prerušil.

Súčasne podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku a § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval žiadateľa, aby v lehote do 14.9.2023 odstránil nedostatky svojho podania.

Žiadateľ svoje podanie dňa 8.9.2023 doplnil a tým nedostatky svojho podania odstránil.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-TV-OSZP-2023/000998-031 zo dňa 14.9.2023, oznámil začatie vodoprávneho konania vo veci vydania vodoprávneho povolenia pre stavbu: „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“.

Nakoľko boli orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery staveniska a žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia spolu s doloženými dokladmi poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustilo sa v zmysle § 61 odst.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť v lehote 8 dní od doručenia oznámenia.

V tej istej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Boli upozornení na možnosť nahliadnuť do dokladov konania na Okresnom úrade Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Účastníci konania mali možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Žiadne námietky zo strany účastníkov konania, dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy neboli vznesené.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy pri posudzovaní žiadosti a rozhodovaní vychádzal z nasledujúcich podkladov:

- Projektová dokumentácia „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“, Enviroline s.r.o., Svätoplukova 37, 040 01 Košice, č. zák. 2045104, dátum 03. 2021, dátum 01.2023, hlavný inžinier projektu: Ing. Ladislav Hnidiak.
- Mesto Sečovce, Stavebný úrad, Námestie Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, rozhodnutie o umiestnení stavby „Prívod vody z areálu VDJ Sečovce – Habeš do VDJ Malé Ozorovce“ č. 2301/253/2020-21 zo dňa 4.1.2021.
- Mesto Sečovce, Stavebný úrad, Námestie Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, záväzné stanovisko pre vydanie stavebného povolenia v zmysle § 140b stavebného zákona č. 2301/253-001/2020-21 zo dňa 6.12.2021.
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, Správa povodia Bodrogu, M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, stanovisko č. CS SVP OZ KE 4/2021/83 zo dňa 30.7.2021.
- Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, vyjadrenie č. OU-TV-OSZP-2021/004866-002 zo dňa 4.5.2021.
- Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, záväzné stanovisko č. OU-TV-OSZP-2020/012699-004 zo dňa 3.11.2020.
- Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, vyjadrenie č. OU-TV-OSZP-2020/012689-002 zo dňa 23.10.2020.
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T.G. Masaryka 13, 075 01 Trebišov, stanovisko č. ORHZ-TV-2021/000132 zo dňa 4.5.2021.
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov, vyjadrenie č. 36829/2021/O zo dňa 11.5.2021.
- Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, vyjadrenie č. IU-2021/2156-4747 zo dňa 4.5.2021.
- Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, stanovisko č. 4399/2022/OSM-10785 zo dňa 24.3.2022.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 33/2022/VB

Zmluvné strany:

Budúci povinný z vecného bremena: Košický samosprávny kraj

Budúci oprávnený z vecného bremena: Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehňov, Zemplínska Teplica.

- Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, záväzné stanovisko č. OU-TV-OCDPK-2021/007075-002 zo dňa 13.7.2021.
- Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, vyjadrenie č. OU-TV-OCDPK-2021/004783-002 zo dňa 13.7.2021.
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, okresný dopravný inšpektorát, M.R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov, záväzné stanovisko č. ORPZ-TV-ODI-113-002/2021 zo dňa 6.7.2021.
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, okresný dopravný inšpektorát, M.R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov, vyjadrenie č. ORPZ-TV-ODI-52-118/2021 zo dňa 7.6.2021.
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, okresný dopravný inšpektorát, M.R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov, záväzné stanovisko č. ORPZ-TV-ODI-28-086/2021 zo dňa 21.4.2021.
- Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, stanovisko č. SPFS58924/2023/740-009, SPFZ036940/2023 zo dňa 23.2.2023.
- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. KPUKE-2020/5393-02/19419/PS,SB zo dňa 9.3.2020.
- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. KPUKE-2020/5393-02/19423/PS,SB zo dňa 9.3.2020.

- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. KPUKE-2020/5393-02/19413/PS,SB zo dňa 9.3.2020.
- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. KPUKE-2020/5393-02/19421/PS,SB zo dňa 9.3.2020.
- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, rozhodnutie, č. KPUKE-2020/5396-03/25494/PS zo dňa 3.4.2020.
- Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 4327, 078 01 Sečovce, stanovisko č. 1145/2020-2/440 zo dňa 11.2020.
- Obec Zbehnov, Obecný úrad, Hlavná 68/30, 078 01 Zbehnov, vyjadrenie č. 46/2022 zo dňa 21.3.2022.
- Obec Veľké Ozorovce, Obecný úrad, Hlavná 264/126, 078 01 Veľké Ozorovce, vyjadrenie č. 75/2022-001 zo dňa 17.8.2022.
- Obec Malé Ozorovce, Obecný úrad, Hlavná 108/126, 076 63 Malé Ozorovce, vyjadrenie č. OcÚ/12/2022 zo dňa 21.3.2022.
- Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica, vyjadrenie č. 341/2022 zo dňa 16.3.2022.
- Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, záväzné stanovisko č. OU-TV-OKR-2020/013342 zo dňa 23.11.2020.
- Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, stanovisko č. OU-TV-PLO-2020/004673-002 zo dňa 9.3.2020.
- Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, stanovisko č. OU-TV-PLO-2020/004671-002 zo dňa 9.3.2020.
- Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, stanovisko č. OU-TV-PLO-2020/004670-002 zo dňa 9.3.2020.
- Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, stanovisko č. OU-TV-PLO-2020/004674-002 zo dňa 9.3.2020.
- Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, stanovisko č. ASMdpV-20-1130/2020 zo dňa 26.2.2021.
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11, vyjadrenie č. 3398/20-231-1888 zo dňa 3.11.2020.
- Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, stanovisko č. NPP/2660/2020 zo dňa 10.3.2020.
- Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, stanovisko č. NPP/2657/2020 zo dňa 10.3.2020.
- Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, stanovisko č. NPP/2661/2020 zo dňa 3.4.2020.
- Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice, stanovisko č. 1152-2799/2020 zo dňa 5.11.2020.
- NAFTA, a.s. Votrubova 1, 821 01 Bratislava, stanovisko č. 3-11057/OSP/2020/KP zo dňa 30.11.2020.
- Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, vyjadrenie č. SN/R/2020/025035/Z zo dňa 5.11.2020.
- TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, vyjadrenie č. 031049/2020 zo dňa 9.11.2020.
- O2 Slovakia s.r.o. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 5.11.2020.
- ORANGE SLOVENSKO, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, UC 3 - údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice, vyjadrenie č. KE-2300/2020 zo dňa 16.11.2020.
- Mesto Sečovce, Stavebný úrad, Námestie Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, záväzné stanovisko pre vydanie stavebného povolenia v zmysle § 120b stavebného zákona č. 2301/253-001/2020-23 zo dňa 17.7.2023.
- Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 4327, 078 01 Sečovce, stanovisko č. 1500/2023-2/11394 zo dňa 5.9.2023.
- Obec Zbehnov, Obecný úrad, Hlavná 68/30, 078 01 Zbehnov, stanovisko č. OcÚ- 90/2023 zo dňa 11.7.2023.
- Obec Veľké Ozorovce, Obecný úrad, Hlavná 264/126, 078 01 Veľké Ozorovce, stanovisko č. 143/2023 zo dňa 27.6.2023.
- Obec Malé Ozorovce, Obecný úrad, Hlavná 108/126, 076 63 Malé Ozorovce, stanovisko č. OcÚ-127/2023 zo dňa 12.7.2023.
- Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica, stanovisko č. 600/2023 zo dňa 11.7.2023.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Bodrogu, O.Z., M.R.Štefánika 25, 075 01 Trebišov, stanovisko č. SVP 1383/2023/2 zo dňa 4.8.2023.
- Enviroline s.r.o., Svätoplukova 37, 040 01 Košice, stanovisko projektanta č. Env-230626-134Po zo dňa 26.6.2023.

Žiadosť spolu s doloženými dokladmi bola vypracovaná v súlade s platnou legislatívou. Závery a odporúčania jednotlivých podkladov boli zapracované do podmienok povolenia.

Orgán štátnej vodnej správy na základe predložených dokladov a výsledkov vodoprávneho konania rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ podľa časti V. Stavebná správa, položky 60, písm. g) sadzobníka o správnych poplatkoch, zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, správny poplatok vo výške 800 € uhradil formou prevodu z účtu. Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) je súčasťou spisu.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Príloha:

Situácia stavby

Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom vodnej stavby budú upovedomené o rozhodnutí o povolení uskutočnenia vodnej stavby formou verejnej vyhlášky zverejnenej na:

1. Úradná tabuľa obce Zbehnov
2. Úradná tabuľa obce Malé Ozorovce
3. Úradná tabuľa obce Veľké Ozorovce
4. Úradná tabuľa obce Zemplínska Teplica
5. Úradná tabuľa mesta Sečovce
6. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
7. Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
8. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava – Verejná vyhláška (CUET)

Toto rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby č. OU-TV-OSZP-2023/000998-036 zo dňa 26.10.2023 má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie rozhodnutia o povolení uskutočnenia vodnej stavby číslo OU-TV-OSZP-2023/000998-036 zo dňa 26.10.2023. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy.

Rozdeľovník pre Okresný úrad Trebišov:

- Okresný úrad Trebišov, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov - OSŽP - úsek OH, OPaK
- Okresný úrad Trebišov, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov – Pozemkový a lesný odbor
- Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov - odbor Cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov – odbor Krízového riadenia

Rozdeľovník pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. Košice:

1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 1872, závod Trebišov

Rozdeľovník pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava:

1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Rozdeľovník pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja, Košice

1. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
2. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Správa a údržba Trebišov, Ruskovská 3, Trebišov

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10281

Doručuje sa

Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehnov, Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica, Slovenská republika
Obec Zbehnov, Hlavná 68/30, 078 01 Zbehnov, Slovenská republika
Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, Malé Ozorovce, Slovenská republika
Obec Veľké Ozorovce, Hlavná 264, 078 01 Veľké Ozorovce, Slovenská republika
Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica, Slovenská republika
Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 4327, 078 01 Sečovce, Slovenská republika

Na vedomie

Enviroline, s.r.o., Košice, Svätoplukova 37, Košice-Staré Mesto, Košice I
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice 1
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka, Bratislava V
Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov 1
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I
Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove, okresný dopravný inšpektorát, M. R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T. G. Masaryka 13, 075 01 Trebišov 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, Trebišov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, Košice-Staré Mesto, Košice I
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, Mlynská dolina, BA 3962, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Obvodný bankský úrad v Košiciach, Timonova 23, Košice
NAFTA a.s., Votrubova 0/1, 821 09 Bratislava 2
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava 214
Transpetrol a.s., Šumavská, 821 08 Bratislava-Ružinov
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava