

OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Číslo spisu

OU-LC-OSZP-2023/001555-009

Lučenec

21. 06. 2023



Rozhodnutie

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Žiadateľ/Investor:

Obec Panické Dravce, IČO: 00316296
Panické Dravce 280
985 32 Panické Dravce

V zastúpení:

Richard Dóša, IČO: 53174747
Mikušovská 14
984 01 Lučenec

podal dňa 10.01.2023 a do dňa 20.02.2023 doplnil na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného vodoprávného povolenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na líniovú vodnú stavbu „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Panické Dravce – verejný vodovod“, na stavebné objekty „SO-01 Prívodné potrubie“ a „SO-09 Rozvodné potrubie“ na pozemkoch parc. č. KN-C 873/5, 873/1, 870/1, 869/1, 1131, 869/2, 891, 1119, 890, 1118, 889/1, 889/2, 889/3 a 889/4, (pozemok určený pre výstavbu mernej šachty: „MŠ“ – parc. č. KN-C 889/4 je v majetku obce Panické Dravce); KN-E 250/1, 249/1, 248/1, 247/1, 246/1, 245/1, 244, 243, 242/21, 242/2, 242/1, 241, 240, 239/3, 239/2, 239/1, 238/3, 238/2, 238/1, 237, 236, 235, 234/2, 234/1, 233/2, 233/1, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223/21, 223/2, 223/1, 222, 221, 220/3, 220/2, 220/1, 219/3, 219/2, 219/1, 218, 217, 216, 806, 215/2, 215/1, 214/2, 214/1, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204/21, 204/2, 204/1, 203, 202, 201/3, 201/2, 201/1, 200/3, 200/2, 200/1, 199, 198, 197, 196/2, 196/1, 195/2, 195/1, 194, 193, 192, 191/2, 191/1, 190/2, 190/1, 189/2, 189/1, 188, 187, 186, 185/3, 185/2, 185/1, 184/3, 184/2, 184/1, 183, 182, 181/21, 181/2, 181/1, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 726, 617, 616, 615, 614, 613/2, 612/2, 611/2, 610/2, 609/2, 608/2, 607/2, 606/2, 605/2, 604/2 (SO-01 Prívodné potrubie) a na pozemkoch parc. č. KN-C KN-C 1090/2, 1091/2, 918/6, 918/4, 918/5, 918/3, 1122, 917/1, 917/2, 1091/3 a 821/1 (extravilán); KN-C 1090/1, 1092, 1093/1, 1093/2, 1094, 1099, 418, 1100/2, 1100/1, 1101, 1106, 1107/1, 1102/1, 1091/1 a 1111/1 (intravilán); KN-E 711, 815, 510/19, 510/20, 511/11, 511/12, 825, 824, 826, 3/1, 816, 448/2, 708, 449, 707/2, 462/141, 462/143, 462/142, 814 (SO-09 Rozvodné potrubie) nachádzajúcich sa v katastrálnom území Panické Dravce. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie.

Umiestnenie líniovej vodnej stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“ na pozemkoch v okrese Lučenec v katastrálnom území Panické Dravce bolo povolené územným rozhodnutím Mesta Lučenec č. OVSPÚPaA – 1581/2007 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2007. Platnosť predmetného územného

rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím č. OSP-1967/2010 zo dňa 15.11.2010, rozhodnutím č. SP-5451/2013 zo dňa 09.10.2013, rozhodnutím č. SP-3033/40350/2016 zo dňa 07.07.2016 a rozhodnutím č. MsÚLC/5986/53458/2019 zo dňa 18.12.2019. Mesto Lučenec zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, vydalo dňa 30.11.2022 pod č. MsÚLC/6866/52844/2022 záväzné stanovisko v zmysle § 120 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, kde súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Panické Dravce – verejný vodovod“ podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Peter Molnár - autorizovaný stavebný inžinier, projektant TZB a vodohospodárskych stavieb, Daxnerova č. 229/42, 986 01 Filákov v decembri 2021.

Výrok

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 vodného zákona a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom vodoprávnom konaní a na základe správneho konania vykonaného podľa § 21 zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podkladov v súlade s § 73 ods. 5 a 8 vodného zákona takto rozhodol:

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre stavebníka/ investora: Obec Panické Dravce, IČO: 00316296
adresa: Panické Dravce 280, 985 32 Panické Dravce

líniovú vodnú stavbu:

„Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Panické Dravce – verejný vodovod“

stavebné objekty

„SO-01 Prívodné potrubie“ a „SO-09 Rozvodné potrubie“

na pozemkoch parcelných čísiel KN-C 873/5, 873/1, 870/1, 869/1, 1131, 869/2, 891, 1119, 890, 1118, 889/1, 889/2, 889/3 a 889/4, (pozemok určený pre výstavbu mernej šachty: „MŠ“ – parc. č. KN-C 889/4 je v majetku obce Panické Dravce); KN-E 250/1, 249/1, 248/1, 247/1, 246/1, 245/1, 244, 243, 242/21, 242/2, 242/1, 241, 240, 239/3, 239/2, 239/1, 238/3, 238/2, 238/1, 237, 236, 235, 234/2, 234/1, 233/2, 233/1, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223/21, 223/2, 223/1, 222, 221, 220/3, 220/2, 220/1, 219/3, 219/2, 219/1, 218, 217, 216, 806, 215/2, 215/1, 214/2, 214/1, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204/21, 204/2, 204/1, 203, 202, 201/3, 201/2, 201/1, 200/3, 200/2, 200/1, 199, 198, 197, 196/2, 196/1, 195/2, 195/1, 194, 193, 192, 191/2, 191/1, 190/2, 190/1, 189/2, 189/1, 188, 187, 186, 185/3, 185/2, 185/1, 184/3, 184/2, 184/1, 183, 182, 181/21, 181/2, 181/1, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 726, 617, 616, 615, 614, 613/2, 612/2, 611/2, 610/2, 609/2, 608/2, 607/2, 606/2, 605/2, 604/2 (SO-01 Prívodné potrubie) a na pozemkoch parc. č. KN-C KN-C 1090/2, 1091/2, 918/6, 918/4, 918/5, 918/3, 1122, 917/1, 917/2, 1091/3 a 821/1 (extravilán); KN-C 1090/1, 1092, 1093/1, 1093/2, 1094, 1099, 418, 1100/2, 1100/1, 1101, 1106, 1107/1, 1102/1, 1091/1 a 1111/1 (intravilán); KN-E 711, 815, 510/19, 510/20, 511/11, 511/12, 825, 824, 826, 3/1, 816, 448/2, 708, 449, 707/2, 462/141, 462/143, 462/142, 814 (SO-09 Rozvodné potrubie) nachádzajúcich sa v katastrálnom území Panické Dravce

Popis líniovej vodnej stavby:

„Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“ pre stavbu „Panické Dravce - verejný vodovod,, rieši zabezpečenie pitnej vody pre menovanú obec a v rámci stavby sa navrhujú nasledovné stavebné objekty:

1. SO-01 Prívodné potrubie: HD-PE PE100RC DN150 SDR17 dĺžky 1419,0 m, merná šachta MŠ
2. SO-09 Rozvodné potrubie: HD-PE PE100RC DN150 a DN100 SDR17 dĺžky spolu 4312,5 m + HD-PE PE100RC DN50 a DN25 SDR17 dĺžky spolu 1966,0 m, celková dĺžka potrubí riešená v SO-09 bude spolu 6278,5 m.

SO-01 Prívodné potrubie - sa napojí na existujúce potrubie verejného vodovodu PE D180 mm v navrhovanom výseku, kde sa osadí odbočková tvarovka DN180/150 s uzáverom DN150 „ZU1“. Prívodné potrubie bude vedené pozdĺžne pri oplotení areálu paroplynovej elektrárne, križom cez pole smerom k ceste II triedy/585. Následne bude trasa prívodného potrubia navrhnutá v súbehu s vyššie uvedenou cestou. V staničení 711,00 m bude kolmo križovať prívodný vodovod potok, za križovaním potoka sa navrhuje sekčný uzáver DN150 „ZU2“. Trasa ďalej kopíruje v súbehu tvar cesty II triedy/585, v staničení 975,00 m bude osadený sekčný uzáver DN150 „ZU3“ a následne riadeným pretláčaním križuje vodovod viacnásobné rozvody tranzitného plynovodu, po celej trase križovania bude vodovod uložený do chráničky PE DN250 dĺž. 140,0 m. Pre križovanie navrhovaného plastového potrubného systému s medzištátnym plynovodom sa nemusí riešiť katódová ochrana. Za križovaním sa osadí sekčný uzáver DN150 „ZU4“, následne trasa bude vedená v súbehu so štátnou cestou do navrhovanej mernej šachty („MŠ“). V najnižších a najvyšších miestach prívodného potrubia budú osadené kalníky „K“ (podzemné hydranty DN80) a autom. vzdušníky „AVZ“ (podzemn. zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN80). V smere prúdenia za križovaním toku a medzištát. plynovodu sa bude situovať odkaľovacie miesto. Objekty na trase budú v extraviláne v teréne chránené proti poškodeniu železobetónovými skružami. Navrhovaná merná šachta MŠ bude miestom pre sledovanie dodávky pitnej vody verejným vodovodom do spotrebiska Panické Dravce, v ktorej bude prírubová vodomerná zostava DN150/80 s prevádzkovým vodomermom DN80, redukčným ventilom tlaku DN80 s bezpečnostným vypúšťaním v prípade poruchy. Prírubový križ DN80/80 je navrhnutý ako predpríprava pre ďalší rozvoj verejného vodovodu, ak v budúcnosti bude vybudovaný vodojem a predĺži sa prívodné potrubie. Za šachtou MŠ sa navrhuje SO-09 Rozvodné potrubie.

SO-09 Rozvodné potrubie - sa v spotrebisku navrhuje kombináciou vetevného a okruhového systému. Navrhované rozvodné potrubie verejného vodovodu dimenzie D160 mm sa bude začínať za MŠ. Navrhovaná trasa „RAD 1-1“ bude vedená ľavostranne pozdĺž cesty II triedy /585. prepojená bude na hlavný „RAD 1“ a na „RAD 3“. „RAD 1“ bude hlavná vetva rozvodného potrubia verejného vodovodu dimenzie D160 mm, v najvyššom bode bude ukončená nadzemným hydrantom – vzdušníkom „NH2-V“, ktoré bude predprípravené miesto v budúcnosti na prepojenie zásobného potrubia z VDJ. Trasou bude „RAD 1“ vedený miestnymi komunikáciami, v trávnatých plochách extravilánu, ale hlavne pozdĺž cesty II triedy/585 ľavostranne. Celá trasa bude rovnakej dimenzie, rešpektuje rozvoj obce v lokalite Margóčova osada. Tento „RAD 1“ križuje Koháryho potok v jednom prípade. Bočné vetvy budú z materiálu rovnako ako hlavný rad PE100RC SDR17 ale dimenzie D110 mm, budú vedené v miestnych komunikáciách kombináciou vetevného a okruhového systému.

Výpis jednotlivých vetiev rozvodného potrubia:

1. RAD 1 D160 mm – 2222,0 m
2. RAD 1-1 D160 mm – 253,0 m ... D160 mm dĺžka spolu 2475,0 m
3. RAD 1-2 D110 mm – 50,0 m
4. RAD 1-3 D110 mm – 329,0 m
5. RAD 2 D110 mm – 590,0 m
6. RAD 2-1 D110 mm – 52,0 m
7. RAD 2-2 D110 mm – 150,0 m
8. RAD 2-3 D110 mm – 145,0 m
9. RAD 2-4 D110 mm – 154,5 m
10. RAD 3 D110 mm – 305,0 m
11. RAD 3-1 D110 mm – 62,0 m ... D110 mm dĺžka spolu 1837,5 m
12. Výpis vodovodný prípojok (ako časť verejného vodovodu):

PE100RC SDR17 D32 mm – 1920 m / 228 ks

PE100RC SDR17 D63 mm – 46 m/8 ks

Výpočet potreby vody:

Počet obyvateľov 740 (k 31.12.2021)

Obč. vybavenosť..... 0

Poľnohospodárstvo..... 0

Priemysel..... 0

Priemerná potreba vody:

Uvažuje sa so spotrebou 145 l/os/deň zníženú o 25 % t.j. 109 liter/osoba/deň - podľa vyhlášky

MŽP SR č. 684/2006 – v obci je vybudovaná kanalizácia;

a) Potreba vody

$Q_p = 740 \text{ osôb} \times 109 \text{ l/os/deň} = 80\,660 \text{ l/deň} = 80,660 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,93 \text{ l/s};$

b) Max. denná potreba:

$Q_{dmax} = Q_p \times k_d = 80\,660 \text{ l/deň} \times 2,0 = 161\,320 \text{ l/deň} = 161,32 \text{ m}^3/\text{deň} = 1,86 \text{ l/s};$

c) Max. hodinová potreba:

$Q_{hmax} = Q_{dmax} \times k_h = 1,86 \text{ l/s} \times 1,8 = 3,35 \text{ l/s};$

d) Max. potreba vody pre hasenie: $Q_{pož} = 12,0 \text{ l/s}$ – určené projektom požiarnej bezpečnosti.

A. Podmienky stavebného povolenia:

1. Stavebníkom stavby bude Obec Panické Dravce, zastúpená starostom obce, Panické Dravce, IČO: 00316296, Panické Dravce 280, 985 32 Panické Dravce, ktorá bude aj budúcim prevádzkovateľom navrhovanej líniovej vodnej stavby.

2. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

3. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť písomne začatie stavby príslušnému stavebnému úradu, orgánu štátnej vodnej správy.

4. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu na uvedenú stavbu vypracoval Ing. Peter Molnár - autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKSI 5588*I2, Daxnerova č. 229/42, 986 01 Fiľakovo v decembri/2021.

5. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu, orgánu ŠVS.

6. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona.

7. Po ukončení stavby je stavebník povinný predložiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na uvedenie stavby do užívania podľa § 26 ods. 3 vodného zákona a podľa § 79 stavebného zákona.

8. Prípadné preukázané škody vzniknuté v dôsledku realizácie stavby na cudzích nehnuteľnostiach je povinný stavebník nahradiť ich vlastníkom v plnej výške.

9. Realizáciou stavby nesmie byť nadmieru zhoršované životné prostredie.

10. Pri uskutočnení stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení najmä vyhl. č. 147/2013 Z. z. a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia oddielu 3, II. časti stavebného zákona, ktorá upravuje všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu, vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všetky súvisiace predpisy a príslušné technické normy, najmä STN 736005.

12. Stavebník zodpovedá za to, že zhotoviteľ (dodávateľ) stavby musí pre stavby použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavieb bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri používaní, ochrana proti hluku a úspora energie v znení § 47 stavebného zákona. Vhodnosť použitých stavebných výrobkov preukázať v kolaudačnom konaní vyhláseniami ich výrobcov o zhode.

13. Stavebník, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní v zmysle § 100 ods. 2 stavebného zákona bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závažné na stavbách, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.

14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu a štátneho vodoochranného dozoru.

15. Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom stavieb: Stavebník je povinný do 15 dní od skončenia výberového konania písomne oznámiť tunajšiemu úradu názov a sídlo zhotoviteľa stavby, ktorý zabezpečí vedenie stavieb odborne spôsobilým stavbyvedúcim.

16. Realizáciou stavby nesmú byť znečisťované verejné komunikácie, v prípade ich znečistenia je stavebník povinný zabezpečiť ich priebežné čistenie.

17. Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon, vyhlášku č. 200/2018 Z. z., a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

18. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby udržiavať stavebné a dopravné stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č.

200/2018 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

19. Rozpočtový náklad povoľovanej líniovej vodnej stavby celkom je 2 101 650,66-- €; t.j.: (zákl. = 1 751 375,55 € + 20 % DPH 350 275,11 €).

20. V zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu vhodným spôsobom.

21. Líniová vodná stavba bude dokončená najneskôr do 31.08.2025.

22. Vydané povolenie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona na uskutočnenie predmetnej líniovej vodnej stavby stráca platnosť, ak sa z jej stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

23. Pásma ochrany verejného vodovodu podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách určí v zmysle § 19 ods. 3 tohto zákona rozhodnutím Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií a to na základe žiadosti vlastníka alebo prevádzkovateľa (správcu) verejného vodovodu len, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia.

24. Pred realizáciou vodnej stavby je stavebník povinný podľa potreby aktualizovať vyjadrenia správcov líniovou vodnou stavbou dotknutých inžinierskych sietí a rešpektovať nimi stanovené podmienky.

25. Pred začatím zemných prác, požiadať správcov stavbami dotknutých inžinierskych sietí o ich vytýčenie a rešpektovať nimi stanovené podmienky.

26. Pri uskutočňovaní stavieb dodržať požiadavky dotknutých orgánov:

OU Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP úsek OH, č. OU-LC-OSZP-2022/010093 zo dňa 15.11.2022:

1. Pôvodca stavebných odpadov uvedený v § 77 ods.2 zákona o odpadoch je povinný s nimi nakladať v súlade s § 14 ods.1 a § 77 ods. 3 a 4 zákona o odpadoch.

2. Pôvodca odpadu je pri nakladaní so stavebnými odpadmi pri realizácii stavebnej činnosti povinný postupovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a o odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška č. 344/2022 Z. z.“). Vznikajúce odpady zaradiť podľa s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

3. Zo stavebnými odpadmi nakladať v súlade s § 1 vyhláškou č. 344/2022 Z. z., a zabezpečiť oddelené zhromažďovanie najmenej v rozsahu prílohy č. 1 vyhláškou č. 344/2022 Z. z..

4. Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.

5. Ak v rámci realizácie stavebnej činnosti nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie odpadov vzhľadom na následný spôsob zhodnocovania alebo zneškodňovania možné alebo účelne, môže sa zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. i) zákona o odpadoch.

6. Zabezpečiť a preukázať dodržanie špecifických požiadaviek na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál pre zaradenia ako vedľajší produkt (§ 2 ods. 4 písm. f) zákona o odpadoch).

Ku kolaudácii stavby, požiadať príslušný orgán štátnej správy o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

V žiadosti o vyjadrenie je potrebné uviesť splnenie náležitostí uvedených v § 77 ods. 3 zákona o odpadoch a to najmä či pôvodca stavebných odpadov:

- zabezpečil prednostne materiálové zhodnotenie a výstup z recyklácie realizovaný

v mieste vzniku prednostne využil pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľovali v súlade s § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch,

- zabezpečil (v súlade s § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch) pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu § 2 vyhláškou č. 344/2022 Z. z..

V prílohe žiadosti je potrebné vydokladovať spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi realizáciou stavby.

OU Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP úsek OPaK, č. OU-LC-OSZP-2022/009957-002 zo dňa 22.09. 2022:

1. Nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť ešte pred vydaním stavebného povolenia rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. a) v nadväznosti na § 47 ods. 5 zákona č. 543/2002

Z. z. o ochrane prírody a krajiny t.j. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m², ktoré nie sú súčasťou tzv. verejnej zelene a ak sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a výrub sa vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov.

2. Všetky stavebné a súvisiace činnosti vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu resp. zničeniu prípadne sa vyskytujúcich drevín. V súvislosti s ochranou drevín rešpektovať normu STN 83 7010 – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Ak sa napriek zabezpečenej ochrane drevín pri stavebných prácach poškodí drevina, je vykonávateľ prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrovanie poškodenej dreviny.

3. Úprava všetkých dotknutých nespevnených plôch bude riešená zarovnaním terénu, jeho zhutnením, doplnením o humusovú vrstvu a zatrávnením s následným zabezpečením starostlivosti o trávnik do jeho úspešného založenia.

4. Zabezpečiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňajúcu reguláciu rozširovania nepôvodných druhov (Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie šírenia inváznych nepôvodných druhov) a sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií a spôsobu ich šírenia.

5. Rešpektovať ustanovenia § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa ochrany chráneného živočícha, ktorého je zakázané úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli ako aj úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdzenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie. Rešpektovať ustanovenia § 35 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa vykonávania zakázaných činností v súvislosti so zákazom odstraňovania alebo úmyselného poškodzovania alebo ničenia hniezda chráneného živočícha ako aj poškodzovania alebo ničenia miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli. Za chránené živočíchy sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie. Výnimku zo zakázaných činností môže v odôvodnených prípadoch udeliť MŽP SR.

6. Zabezpečiť, aby počas realizácie výkopových prác nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov ako aj ostatných voľne žijúcich živočíchov. Zabezpečiť zakrytie výkopových rigolov bezodkladne po ich realizácii a osadení potrubia. V prípade, že výkopy ostatnú určitý časť odkryté je potrebné ich zabezpečiť pred vniknutím resp. uviaznutím chránených živočíchov najmä obojživelníkov a plazov, ale aj ostatných voľne žijúcich živočíchov vhodnými prostriedkami ako napr. fóliovými zábranami a pod..

7. Pri zistení náhodného výskytu chránených živočíchov počas realizačných prác je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ŠOP SR, Správe CHKO Cerová vrchovina so sídlom Železničná ulica č. 31, 979 01 Rimavská Sobota (tel. č. 047/563 49 47, E-mail: csaba.balazs@sopsr.sk) a následne postupovať podľa ich stanoviska.

8. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov a súvisiacich právnych predpisov.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, č. ORHZ-LC1-2022/000334-002 zo dňa 26.9.2022 ORHaZZ posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

č. 151/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie. S vydaním stavebného povolenia súhlasí bez pripomienok.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, č. 202209-SP-0105-1 zo dňa 11.10.2022:

1. V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných

vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

4. V prípade súbehu a križovanií zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovanií.

6. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

SPP – Distribúcia, a. s., Bratislava, č. TD/NS/0533/2022/Ve zo dňa 29.9.2022:

1. V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia 2x VTL –plynovod DN 700 a DN 50 PN6,3 MPa, STL – plynovody a prípojky a elektrická prípojka pre RS P. Dravce.

2. Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou predmetného stanoviska.

3. Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

4. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP- D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).

5. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

6. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu („SOI“), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€.

7. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

8. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

9. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až popredchádzajúcim vytýčením týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

10. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú nedeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

11. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

12. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

13. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

14. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

15. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

16. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

17. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

18. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenských zariadení môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

19. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 702 02.

20. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

21. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

22. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

23. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D – p. Igora Prepelicu, č. t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelicu@spp-distribucia.sk

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez predmetného stanoviska použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní predmetného stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 29.9.2023, ak stavebník danú lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená predmetné stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri jeho vydávaní vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo stanovisko vydané.

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, č. 6612235693 zo dňa 24.11.2022:

V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ďalej aj ST), a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. .

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal predmetnú žiadosť je v kolízii so SEK ST, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.: Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk +421 47 4332073.

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. Orange Slovensko, a.s. (Michľovský, spol. s r. o. Piešťany), č. BB-3049/2022 zo dňa 30.11.2022:

1. V záujmovom území stavby resp. v trasách Orange Slovensko sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia

3. Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/7732032, mobil: 0907721378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Optický kábel Orange sa nachádza v odkúpenej trubičke vo vlastníctve spol. FiberComponents, s.r.o., Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, závod 04 Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš č. 2073/2022 zo dňa 12.10.2022 a 2693/2022 zo dňa 5.12.2022:

Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 stavebného zákona). Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a. s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako aj celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne:

- min. 1,8 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;

- min. 3,0 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

- V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;

- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácii je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;

- vysádzať trvalé porasty;

- umiestňovať skládky;

- vykonávať terénne úpravy.

- Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácii, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu.

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s..

• V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

• Požadujeme do vodohospodárskeho rozhodnutia zapracovať povinnosť stanovenia vecného bremena pre verejný vodovod vybudovaný v rámci tejto stavby.

Podmienky realizácie stavby:

• Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a.s., Závod 04 LC, RS, VK) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.

• Požadujeme vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi vodovodu (StVPS, a.s., Závod 04 LC, RS, VK) začatie prác.

• Požadujeme prizvať prevádzkovateľa vodovodu na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri ukladaní a zásype potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby.

Zmluvné a obchodno-technické podmienky:

• Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní diela musí byť uzatvorená pred vydaním stavebného povolenia na dielo.

• Požadujeme pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť so StVS, a.s. zmluvu podľa § 15 odsek 5 / § 16 odsek 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o úprave práv vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov.

• Po ukončení stavebných prác a pred kolaudáciou stavby požadujeme zvolať samostatné preberacie konanie za účasti zástupcov dodávateľa stavby, vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry (investora) a zástupcov našej spoločnosti.

• K uzatvoreniu zmluvy o prevádzkovaní s našou spoločnosťou / K prevzatíu stavby do nájmu našou spoločnosťou požadujeme predložiť dokumentáciu stavby v nasledovnom rozsahu:

1. 2 x územné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
2. 2 x stavebné povolenie s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
3. 2 x kolaudačné rozhodnutie (po kolaudácii stavby) s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
4. 2 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby potvrdenú zhotoviteľom diela + 1 x CD;
5. 2 x dokumentáciu geodetického zamerania skutočného vyhotovenia diela + 1 x CD;
6. 2 x prevádzkový poriadok stavby spracovaný v zmysle Vyhlášky č. 55/2004 Z. z. + 1 x CD;
7. 2 x riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby + 1 x CD;
8. 2 x plán obnovy verejného vodovodu;
9. 2 x revízne správy vyhradených technických zariadení;
10. 2 x zápisy o vykonaných tlakových skúškach vodovodu, objektov, nádrží, o vykonaní preplachu potrubia a o skúške funkčnosti signalizačného vodiča;
11. 2 x rozhodnutie o vyhlásení pásma ochrany verejného vodovodu;
12. 2 x manipulačný poriadok (ak je zdrojom vody povrchový odber – vodárenská nádrž alebo vodný tok);
13. 2 x havarijný plán (pre objekty, kde sa používajú a skladujú nebezpečné látky) + 1 x CD;
14. 2 x zoznam napojených odberateľov / producentov;
15. 2 x povodňový plán zabezpečovacích prác v prípade, že je stavba umiestnená na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, vypracovaný v zmysle Zákona č. 7/2010 Z. z. a Vyhlášky č. 261/2010 Z. z.;
16. doklady osvedčujúce kvalitu použitých materiálov a dodávok t.j. atesty, certifikáty, protokoly, prehlásenia výrobcov, resp. predajcov, o zhode;
17. fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác;
18. zápisnicu z odovzdávacieho a preberacieho konania stavby medzi investorom a zhotoviteľom stavby s uvedením termínov záručnej doby jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov;
19. doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z odovzdávacieho a preberacieho konania;
20. doklady o zriadení časovo neobmedzeného práva vecného bremena ku všetkým dotknutým pozemkom, na ktorých sa podľa skutočného stavu zameraného geometrickým plánom stavba nachádza (upozorňujeme, že vecné bremeno sa týka aj ochranného pásma VV / VK a prislúchajúcich zariadení v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. a všetkých parciel, ktoré do ochranného pásma VV / VK zasahujú).

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému riešeniu stavby, BOZP a OPP súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica č. 8208/2022-102-28 zo dňa 26.09.2022:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica súhlasí vydaním stavebného povolenia pre stavbu: „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad, Panické Dravce - vodovod" za podmienok uvedených v tomto stanovisku a stanoviskách Prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie StVPS, a. s. Banská Bystrica č. 2073/2022 zo dňa 12.10.2022 a č. 14161/2020 zo dňa 16.9.2020.

2. Spôsob a miesto napojenia na existujúci verejný vodovod odsúhlasuje Prevádzkovateľ vodovodnej infraštruktúry - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. B. Bystrica - závod 04 Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš so sídlom Komenského 4,984 53 Lučenec. Prevádzkovateľ zároveň dáva súhlas na bilančnú potrebu na množstvo vôd udanej v doručenej projektovej dokumentácii.

3. Investor musí mať najneskôr k stavebnému konaniu ošetrené zmluvné vzťahy s našou spoločnosťou. Upozorňujeme, že prípojky a zariadenie požiarnej ochrany nie sú podľa zákona 442/2002 Z. z. súčasťou verejného vodovodu a nebudú súčasťou infraštruktúry prevedenej do majetku StVS, a.s. Banská Bystrica. V prípade záujmu o odovzdanie predmetnej vodárenskej infraštruktúry, požadujeme aby boli pri návrhu a realizácii stavby dodržané Technické štandardy našej spoločnosti zverejnené na internetovej stránke StVS. V opačnom prípade si vyhradzuje právo neprebrať ponúkanú vodárenskú infraštruktúru do nášho majetku. V prípade, pokiaľ vodárenská infraštruktúra ostane v majetku investora, je investor povinný uzavrieť so StVS, a.s. Banská Bystrica zmluvu podľa § 15 zákona č. 442/2002 Z. z..

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hrona, OZ, Banská Bystrica, č. CS SVP OZ BB 1667/2022/14-39220 zo dňa 18.10.2022:

Na trase rozvodu vody dôjde ku križovaniu vodných tokov v našej správe:

1. križovanie bezmenného drobného vodného toku, IDENTIF: 4-24-02-1088 r. km 1,440; na parcele KNC 1131 pozemok nie je v správe SVP, š.p.. Križovanie bude zrealizované pretláčaním a potrubie bude uložené v chráničke PE DN 250 v dĺžke 6,000 m v hĺbke 1,215 -1,300 m.

2. križovanie drobného vodného toku Kohársky potok, IDENTIF: 4-21-02-1076 r. km 0,640; na parcele KNC 1102/1; pozemok nie je v správe SVP, š.p.. Križovanie bude zrealizované pretláčaním a potrubie bude uložené v chráničke PE DN 250 v dĺžke 9,000 m a v hĺbke 1,200 m.

3. upozorňujeme investora, že počas povodňových prietokov môže dochádzať k zaplavovaniu priľahlého územia, a tým aj objektov v ňom situovaných. V tejto súvislosti uvádzame, že SVP, š.p. Povodie Hrona, odštepny závod nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z koryta vodného toku. Prípadné škody vzniknuté na stavbách a zariadeniach vybudovaných na pozemkoch investora bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať ich majiteľ, 4. v zmysle § 49 ods. 2 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. Tieto pozemky slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní údržby ich koryta, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Ako správca vodných tokov si uplatňujeme právo prístupu k vodnému toku za účelom realizácie opráv, údržieb a vykonávania povodňových zabezpečovacích prác,

5. pri križovaní s vodnými tokmi požadujeme rešpektovať STN 73 6822 – Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi. Križovania požadujeme zrealizovať bezvýkopovou technológiou. Krytie uloženia chráničky musí byť minimálne 1,20 m pod najhlbším dnom dotknutého vodného toku, chráničku nie je prípustné ukladať do prípadného nánosu v koryte vodného toku. Chráničku je potrebné dimenzovať na zaťaženie ťažkou technikou min. do 25 t, aby správca vodného toku mohol pri správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení,

6. štartovaciu a cieľovú jamu pri realizácii križovania vodných tokov podzemným vedením pretláčaním žiadame situovať mimo pobrežné pozemky vodného toku, t.j. v minimálnej odstupovej vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary koryta toku. Podzemné vedenie je potrebné uložiť do chráničky v celej šírke koryta vodného toku vrátane pobrežných pozemkov,

7. miesta križovaní verejného vodovodu s vodnými tokmi musia byť vyznačené dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „Pozor nebagrovať !“, v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) podzemného vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu,

8. v rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta dotknutých vodných tokov a ich príľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky a koryto vodného toku Kohársky potok a bezmenný vodný tok uviesť do pôvodného stavu,

9. stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní križovania,

10. vlastník/prevádzkovateľ vodovodu sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov súvisiacich so správou dotknutého vodného toku v mieste križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne ich vytýčenie,
11. správcovi vodných tokov žiadame predložiť najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia aj s vyznačením potrubia vodovodu na pobrežných pozemkoch a v koryte vodného toku Kohársky potok a bezmenný vodný tok v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (rez, pôdorys, pozdĺžny a priečny profil uložených chráničiek, situácia),
12. ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Začatie a ukončenie stavby, ako aj realizáciu prác žiadame oznámiť zástupcovi SVP, š.p. Povodie Hrona, odštepny závod, Správa povodia horného Ipľa Lučenec (p. Denko 0903 601 844, resp. Ing. Sojková 0910 875 031),
13. likvidáciu odpadov vznikajúcich prevádzkovaním vodovodu je potrebné zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Prípadné kaly z čistenia vodovodného potrubia nie je prípustné odvádzat' voľne na terén, ani do povrchových vôd.

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie cestnej správy, Banská Bystrica, č. 10629/2022/ODDCS-2/58189/2022 zo dňa 11.11.2022:

1. Trasu vodovodného potrubia v súbehu s cestou II/585 Lučenec-Rároš požadujeme viesť mimo cestného pozemku (páta svahu cesty). V prípade, že bude trasa vodovodného potrubia uložená v miestach cestného pozemku, požadujeme túto uložiť do hĺbky min. 1,2 m a min. 0,6 m od spevnenej krajnice, aby nebránila nožnej rekonštrukcii cesty a podložia. Pri zemných prácach spojených s výkopom trasy vodovodu nesmie dôjsť k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky.
2. Zastavaný pozemok pod cestou II/585 v úseku stavby parc. č. E-KN 711 je na LV č. 1336 evidovaný na vlastníka Banskobystrický samosprávny kraj. Z toho dôvodu je vlastník stavby povinný záber uvedeného pozemku majetkovoprávne vysporiadať s BBSK, vlastníkom pozemku na základe porealizačného geometrického plánu najneskôr do ukončenia kolaudácie stavby, pričom geometrický plán pre účely zriadenia vecného bremena dodá vlastník stavby.
3. Technické podmienky realizácie križovania cesty bezvýkopovou technológiou v zastavanom území, rozkopávkou v cestnej priekope, rozkopávkou v súbehu s cestou za cestnou priekopou a pozemku susedných vlastníkov a ďalšie požiadavky v súvislosti so zásahom do cestného telesa cesty II/585 určil správca cesty, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. vo svojom vyjadrení od číslom BBRSC/04990/2022 z dňa 19.10.2022.
4. Banskobystrický samosprávny kraj požaduje v celom rozsahu vyššie cit. Technické podmienky a ďalšie požiadavky, ktoré stanoví správca cesty, BBRSC a.s. rešpektovať a dodržiavať.
5. Pri realizácii vodovodného potrubia požadujeme čo najmenší zásah do cestného telesa. Montážnu jamu požadujeme zhotoviť mimo cesty tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa cesty.
6. Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, povolenia na zvláštne užívanie cesty a výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme. O povolenie požiadajte príslušný cestný správny orgán, Okresný úrad v Lučenci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
7. Pri realizácii stavby požadujeme rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
8. Investor stavby zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty II/585 pri realizácii stavby. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti s realizáciou stavby, žiadame tieto bezodkladne odstrániť v záručnej lehote 60 mesiacov od ukončenia stavby.
9. Realizáciou stavby, jej technickým prevedením a umiestnením, sa nesmie cesta II/585 ohroziť, nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania cestnej komunikácie, cestného telesa a odtokových pomerov cestnej komunikácie, nesmie sa obmedziť a sťažiť údržba ciest, ako aj ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastník stavby na vlastné náklady, inak môže dôjsť k ohrozeniu komunikácie.
10. Za ukončenie prác v dotyku s cestou je pre BBSK ako vlastníka cesty považované odovzdanie dotknutých úsekov pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho protokolu.
11. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené.
12. Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty a strojné čistenie odvodňovacieho systému vozovky.

13. Banskobystrický samosprávny kraj, ako vlastník dotknutej pozemnej komunikácie II/585 a zastavaného pozemku pod cestou si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo, stanovené požiadavky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., č. BBRSC/04990/2022 zo dňa 19.10.2022:

1. Realizácia prác v telese ciest III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu Lučenec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
2. Trasu viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi.
3. Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako zvodidlá, rigoly, priepusty, vtokové jamy, ani vtokové rigoly na zvedenie vôd z okolitého terénu do priepustov.
4. Po realizácii vedenia obnoviť a vyčistiť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie priekopy, vpusty, priepusty, vtokové objekty k priepustom,...), tak, aby boli funkčné.
5. Po vytýčení trasy v teréne pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s., č. t. 0905988380.
6. Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prerokovať so zástupcami BBRSC, a.s..
7. Naše pripomienky a požiadavky požadujeme zapracovať do realizačnej dokumentácie zhotoviteľa.
8. Po ukončení stavby požadujeme trasu kanalizácie v lomových bodoch v cestnom telese vyznačiť trvalým značením. Trasu označiť oceľovými označníkmi. Označníky budú umiestnené mimo vozovky.
9. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované podklady na CD - nosiči.

Technické podmienky realizácie križovania cesty bežvýmopovou technológiou v zastavanom území - križovanie riadeným podvrtávaním:

- a) križovanie cesty vykonať bežvýmopovou technológiou s umiestnením kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,2 m od povrchu vozovky s uložením v chráničke po celej dĺžke križovania,
- b) čelá chráničiek uzavrieť napr. gumovými manžetami,
- c) štartovacia a cieľová jama pre križovanie musí byť umiestnená mimo koruny cesty t.j. za cestnou priekopou a od vozovky min. 2 m od kraja vonkajších hrán cestného telesa,
- d) montážne jamy zo strany cesty vybaviť pažením na celú výšku,
- e) stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
- f) V prípade nevydareného pretlaku, túto skutočnosť ihneď oznámiť správcovi cesty BBRSC, a.s. - Ing. arch. Václavíkovej na č.t.: 0905988380, pre určenie technických podmienok rozkopávky vozovky.
- g) zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...) a nesmie sa použiť na zásypy.

Technické podmienky realizácie rozkopávkou v cestnej priekope:

- a) ryhu vykopať v nevyhnutnej šírke a zabezpečiť výkop proti zosunutiu telesa cesty,
- b) zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...) horný okraj vodovodného potrubia musí byť v hĺbke min. 0,70 m pod dnom priekopy.
- c) V mieste križovania potrubia s cestnou priekopou križovanie označiť označníkmi tak, aby netvorili pevnú prekážku v telese cesty.
- d) dodržať spádové pomery v odvodňovacej – cestnej priekope do jestvujúcich priepustov cesty,
- e) Dno a steny cestnej priekopy v úsekoch, kde potrubie bude uložené pod cestnou priekopou, požadujeme priekopu spevniť dlažbou z betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade; vedenie musí mať min. krytie 0,7 m pod dnom priekopy; tam, kde realizácia stavby vynúti rozobratie jestvujúcej dláždenej priekopy, treba dláždenie obnoviť v pôvodnom výškovom vedení dna z nepoškodených betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade.

Technické podmienky realizácie rozkopávkou v súbehu s cestou za cestnou priekopou a pozemku susedných vlastníkov:

- ryhu vykopať v nevyhnutnej šírke a zabezpečiť výkop proti zosunutiu telesa cesty,
- zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...),
- spätný zásyp ryhy vykonať po vrstvách so zhutnením.

Doprava:

- v prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu,
- počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ – ODI v Lučenci, resp. zabezpečí riadenie dopravy odborne spôsobilou osobou,
- práce zorganizovať v úsekoch max. dĺžky 50 m tak, aby zostal voľný jeden jazdný pruh pre striedavé obojsmerné vedenie cestnej premávky; premávku musí usmerňovať na to spôsobilá osoba,
- počas realizácie stavby - do odovzdania úsekov ciest preberacím protokolom správcovi cesty, za bezpečnosť na cestách zodpovedá zhotoviteľ stavby.

Všeobecné podmienky:

- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- výkopové práce v blízkosti vedení inžinierskych sietí realizovať ručne,
- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie a jej vybavenia (odvodňovacie zariadenia, priepusty, DZ, zvodidlá,...),
- pri znečistení vozovky je nutné okamžite zabezpečiť jej očistenie na náklady zhotoviteľa,
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., Banská Bystrica,
- začatie prác na jednotlivých úsekoch ciest ohlásiť správcovi cesty a o prevzatí cesty spísať odovzdávací protokol na účely staveniska,
- žiadame prizývať oprávnené osoby BBRSC, a.s. Banská Bystrica na kontrolné dni počas výstavby (Ing. arch. Anna Václaviková),
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do požadovaného stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 10 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. Banská Bystrica. Do odovzdania uvedených úsekov ciest za všetky škody spôsobené vlastníčkovi a správcovi cesty ako aj tretím osobám znáša investor stavby,
- na zrealizovaný zásah do cestného telesa a následnú úpravu cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác, a v prípade viditeľného poklesu vozovky v trase rýhy po uložení potrubia , opravu vykonať aj mimo tejto záručnej doby,
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneho orgánu a správcovi cesty,
- pri realizácii stavebných prác v plnej miere žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
- stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V prípade, že si záujmy vlastníka cesty vyžadujú v budúcnosti pri nejakých jeho záujmoch prekládku rozvodu vody, vlastník toto vykoná na vlastné náklady na základe výzvy vlastníka cesty.

BBRSC a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť.

BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

Slovenský pozemkový fond, č. SPFS 102005/2022/740/003 a SPFZ 196742/2022 zo dňa 22.11.2022

1. Stavebník bude mať na pozemky SR/NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
2. Žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena do 200 m², nie je znalecký posudok potrebný), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF.
3. Po dokončení stavby budú dotknuté pozemky SR/NV upravené do takého stavu, aby mohli byť využívané na doterajší účel, v prípade spôsobenia škôd ich žiadateľ odstráni na svoje náklady.
4. Stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SR/NV, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, ani k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SR/NV.

TRANSPETROL, a.s., Bratislava, č.009071/2022 zo dňa 31.10.2022:

V záujmovom území stavby sa nachádza NN prípojka TRANSPETROL, a.s..

1. Pred začatím prác je potrebné vykonať presné vytyčenie našich podzemných zariadení a uhradiť vynaložené náklady tak, že investor stavby pre vykonanie vytyčovacích prác zašle objednávku na TRANSPETROL, a.s., Bratislava, odd. diaľkovodu, 936 01 Šahy, na základe čoho mu budú vytyčovacie práce i doprava fakturované z miesta sídla odb. útvaru Tupá. (doprava za 1 km 0,50 €, vytyčovanie (potrubie + kábel) za 1 hod. 26,50-€). Kontaktná osoba na vytyčovanie : Róbert Kázmér tel. č. 0915 833 151.
2. Križovanie kábla s NN prípojkou je potrebné vykonať tak, aby medzi ňou a vrchnou stenou vodovodu bol dodržaný minimálne 50 cm odstup.
3. Začiatok stavebných prác je potrebné nahlásiť na TRANSPETROL, a.s., odd. diaľkovodu Šahy.
4. Počas výkopových prác na vodovode je dovolené prechádzať cez ropovod ťažkými mechanizmami len na vopred určenom mieste. Takýto prechod musí byť spevnený cestnými betónovými panelmi a to od osi potrubia na jednu i druhú stranu po 5 m, v celej šírke vozovky jeden panel musí prekryvať os nášho potrubia. Prechod je nutné dať nami odsúhlasiť.

eustream, s.r.o., Bratislava, č. GIS a ITIS E 802/2022 zo dňa 10.10.2022:

V záujmovom území stavby sa nachádzajú zariadenia spoločnosti eustream, s.r.o., na prepravu plynu aj diaľkový optický kábel eustream, ktoré budú priamo výstavbou verejného vodovodu dotknuté.

Všeobecné podmienky organizácie k stavebnému povoleniu:

a.) Požadujeme dodať polohopisné a výškopisné zameranie so zameranými trasami línií a káblov prepravnej sústavy z miest križovaní a súbehov podľa vytyčenia priamo v teréne našimi pracovníkmi v mierke 1:1 000 príp. 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv podľa platných geodetických predpisov. Zameranie sa vykoná pri zaistení vytyčenia línií prepravnej sústavy v oblasti styku s nimi. Požadujeme dodanie projektovaných súradníc bodov križovania jednotlivých našich podzemných zariadení a lomových bodov projektovanej trasy v našom ochrannom pásme, ktoré je 50 m od krajných línií trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods. 2 pís. d) zákona č. 251/2012 o energetike.

b.) Realizačná PD musí obsahovať projekt priečného profilu vzájomného uloženia križujúcich vedení z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000. K tomuto projektu je potrebné zistenie skutočného uloženia našich potrubí a káblov pomocou vytyčenia a sond, ktorých výkop sa vykoná ručne pri dodržiavaní platných predpisov pre práce cudzích organizácií v ochrannom pásme prepravnej sústavy. Výkop je možný uskutočniť až po poučení a pod dozorom našich pracovníkov. Výkop sond nad líniami a zameranie presnej polohy a hĺbky uloženia potrubia je povinný zaistiť investor spolu s projektantom na vlastné náklady. Pri vytyčení musí byť vyhotovený "Zápis o vytyčení podzemných vedení a zariadení prepravnej sústavy" spolu s náčrtom vytyčenia obsahujúcim ich hĺbky a s podpismi zúčastnených strán.

c.) Pre líniové časti požadujeme spracovať Projekt priečného profilu uloženia križujúcich vedení. Požadujeme dodať súradnice (v systéme S-JTSK na nosiči) lomových bodov projektovanej trasy z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami vrátane priebehu ochranným pásmom. Zápis o vytyčení aj s uvedenými hĺbkami musí byť súčasťou projektu. PD musí tiež obsahovať projekt zabezpečenia PKO, vypracovaný podľa požiadaviek oddelenia PKO eustream, a.s..

d.) Podmienkou pre vytyčenie podzemných zariadení prepravnej sústavy je predloženie nášho prvostupňového vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu resp. zadaniu stavby, vydaného eustream, a.s., sekcia TC) príslušným prevádzkovým pracovníkom.

Objednávku na vytyčenie našich podzemných sietí po splnení uvedených podmienok zašlite na adresu: eustream, a.s., Oblasť Západ, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, vedúci údržby LC p. Tibor Geregay t.č. 047/ 6253 283, 0905 440 423. Prevádzkový dozor a vytyčenie Vám zabezpečí: p. Blahoslav Spišiak, majster PKO a elektroúdržby, t.č. 047/6253284, 0905 630 540.

Vytyčenie našich sietí Vám zabezpečia menovite horeuvedení pracovníci po odsúhlasení cenovej ponuky.

e.) Minimálne 10 dní pred kolaudáciou stavby požadujeme dodať jej porealizačné zameranie z miest križovaní so zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným pásmom. Elaborát zamerania vo formáte *dgn na CD nosiči je potrebné zaslať na eustream a.s., oddelenie GIS a ITIS, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava. Zameranie je podmienkou pre uvedenie stavby do prevádzky podľa Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení Vyhlášky 453/ 2000 Z. z. § 17 ods. 2 písm. b) s odvolaním sa na § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/ 1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii a kartografii. Pokiaľ naša firma elaborát porealizačného zamerania neobdrží, nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na príslušnú stavbu.

Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu:

V katastrálnom území Panické Dravce dochádza k priamemu križovaniu našich sietí. Do situácie sme Vám orientačne zakreslili naše vedenia. Trasa prepravnej siete v záujmovej lokalite pozostáva z piatich línii (3-x DN 1200 a 2-x DN 1400) a dvoch telekomunikačných káblov (metalického a optického). Upozorňujeme Vás, že pre vydanie povolenia k realizácii stavby je potrebné zaslať nám projektovú dokumentáciu z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000, vypracovanú podľa príslušných STN a podľa našich požiadaviek. Ďalej požadujeme zaslať súradnice (v systéme JTSK na elektronickom médiu) Vami projektovaných vedení z miest križovania so sieťami prepravnej sústavy a z priebehu ich ochranným pásomom.

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná podľa príslušných STN a musí vyhovovať aj našim požiadavkám. Počas realizácie stavby požadujeme bezpodmienečne dodržať metodický pokyn TA.R.05.03.15.- Povinnosti dodávateľov a zmluvných partnerov v ochrannom pásme prepravnej siete, v objektoch a na technologických zariadeniach spoločnosti eustream, a.s., v oblasti BOZP a enviromentu. S jej obsahom Vás oboznámia naši horeuvedení zástupcovia.

Podľa PD je Vaša stavba situovaná do nášho ochranného pásma, ktoré je 50 m od krajných línii trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a bezpečnostného pásma prepravnej sústavy, ktoré je 200 m od krajných línii na obe strany podľa § 80 ods. 2) písm. g) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Naša organizácia umiestnenie externých stavieb a iných aktivít povoľuje len podľa druhu a charakteru stavby, jej využívania, nakoľko pri haváriách resp. poruchách našich zariadení nastáva ohrozenie života, zdravia a majetku osôb. Upozorňujeme, že línia prepravnej sústavy má svetlosť 1200 mm resp. 1400 mm a maximálny prevádzkový tlak 7,35 MPa! Naša organizácia rozhoduje podľa EZ o vykonávaní stavebnej činnosti, banskej činnosti, vykonávaní výkopových prác, prejazdu ťažkých mechanizmov nad líniami TP.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, č. KPUBB-2022/12444-2/47633/BYS:

- a) Každú zmenu zámeru - stavby, posudzovaného v záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- b) Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia archeologického nálezku je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezcu povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezcu povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezku, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezku správu o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezku, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- c) Toto záväzné stanovisko podľa § 44a pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

B. Majetkovoprávne záležitosti:

Povoľovaná líniová vodná stavba bude realizovaná v obci Panické Dravce na pozemkoch parcelných čísiel KN-C 873/5, 873/1, 870/1, 869/1, 1131, 869/2, 891, 1119, 890, 1118, 889/1, 889/2, 889/3 a 889/4, (pozemok určený pre výstavbu mernej šachty: „MŠ“ – parc. č. KN-C 889/4 je v majetku obce Panické Dravce); KN-E 250/1, 249/1, 248/1, 247/1, 246/1, 245/1, 244, 243, 242/21, 242/2, 242/1, 241, 240, 239/3, 239/2, 239/1, 238/3, 238/2, 238/1, 237, 236, 235, 234/2, 234/1, 233/2, 233/1, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223/21, 223/2, 223/1, 222, 221, 220/3, 220/2, 220/1, 219/3, 219/2, 219/1, 218, 217, 216, 806, 215/2, 215/1, 214/2, 214/1, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204/21, 204/2, 204/1, 203, 202, 201/3, 201/2, 201/1, 200/3, 200/2, 200/1, 199, 198, 197, 196/2, 196/1, 195/2, 195/1, 194, 193, 192, 191/2, 191/1, 190/2, 190/1, 189/2, 189/1, 188, 187, 186, 185/3, 185/2, 185/1, 184/3, 184/2, 184/1, 183, 182, 181/21, 181/2, 181/1, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 726, 617, 616, 615, 614, 613/2, 612/2, 611/2, 610/2, 609/2, 608/2, 607/2, 606/2, 605/2, 604/2 (SO-01 Prívodné potrubie) a na pozemkoch parc. č. KN-C KN-C 1090/2, 1091/2, 918/6, 918/4, 918/5, 918/3, 1122, 917/1, 917/2, 1091/3 a 821/1 (extravilán); KN-C 1090/1, 1092, 1093/1, 1093/2, 1094, 1099, 418, 1100/2, 1100/1, 1101, 1106, 1107/1, 1102/1, 1091/1 a 1111/1 (intravilán); KN- E 711, 815, 510/19, 510/20, 511/11, 511/12, 825, 824, 826, 3/1, 816, 448/2, 708, 449, 707/2, 462/141, 462/143, 462/142, 814 (SO-09 Rozvodné potrubie) nachádzajúcich sa v katastrálnom území Panické Dravce. Obec Panické Dravce, ako stavebník (investor) preukáže majetkové práva k pozemkom v katastrálnom území Panické Dravce, ktoré nie sú vo vlastníctve obce Panické Dravce v súlade s § 139 ods. 1

stavebného zákona, najneskôr ku dňu podania návrhu na vydanie povolenia na užívanie predmetnej líniovej vodnej stavby.

C. Všeobecné ustanovenia:

Prevádzkovateľom dokončenej líniovej vodnej stavby bude Obec Panické Dravce, IČO: 00316296, Panické Dravce 280, 985 32 Panické Dravce.

K začatiu kolaudačného vodoprávneho konania predložiť vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok líniovej vodnej stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Panické Dravce – verejný vodovod“.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia líniovej vodnej stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Panické Dravce – verejný vodovod“, ktorú vypracoval Ing. Peter Molnár - autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. oprávnenia SKSI 5588*I2, Daxnerova č. 229/42, 986 01 Filákov v decembri /2021.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. vlastníkom verejných vodovodov môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Stavebník ako budúci vlastník navrhovaného verejného vodovodu v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. môže verejný vodovod prevádzkovať len v prípade, ak spĺňa aj všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 Z. z. a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon), inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z..

Zároveň stavebník, ako budúci vlastník navrhovaného verejného vodovodu a vlastník existujúceho verejného vodovodu v súlade s § 15 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. ako vlastníci prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejného vodovodu. Ak nedôjde k písomnej zmluve, rozhodne o úprave vzájomných práv a povinností medzi nimi príslušný súd.

Námietky účastníkov vodoprávneho konania neboli podané.

Odôvodnenie

Obec Panické Dravce, IČO: 00316296, Panické Dravce 280, 985 32 Panické Dravce v zastúpení Richard Dóša, IČO: 53174747, Mikušovská 14, 984 01 Lučenec na základe splnomocnenia zo dňa 19.03.2021 podala dňa 10.01.2023 a do dňa 20.02.2023 doplnila na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona na líniovú vodnú stavbu „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Panické Dravce – verejný vodovod“, na stavebné objekty „SO-01 Prívodné potrubie“ a „SO-09 Rozvodné potrubie“ na pozemkoch parc. č. KN-C 873/5, 873/1, 870/1, 869/1, 1131, 869/2, 891, 1119, 890, 1118, 889/1, 889/2, 889/3 a 889/4, (pozemok určený pre výstavbu mernej šachty: „MŠ“ – parc. č. KN-C 889/4 je v majetku obce Panické Dravce); KN-E 250/1, 249/1, 248/1, 247/1, 246/1, 245/1, 244, 243, 242/21, 242/2, 242/1, 241, 240, 239/3, 239/2, 239/1, 238/3, 238/2, 238/1, 237, 236, 235, 234/2, 234/1, 233/2, 233/1, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223/21, 223/2, 223/1, 222, 221, 220/3, 220/2, 220/1, 219/3, 219/2, 219/1, 218, 217, 216, 806, 215/2, 215/1, 214/2, 214/1, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204/21, 204/2, 204/1, 203, 202, 201/3, 201/2, 201/1, 200/3, 200/2, 200/1, 199, 198, 197, 196/2, 196/1, 195/2, 195/1, 194, 193, 192, 191/2, 191/1, 190/2, 190/1, 189/2, 189/1, 188, 187, 186, 185/3, 185/2, 185/1, 184/3, 184/2, 184/1, 183, 182, 181/21, 181/2, 181/1, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 726, 617, 616, 615, 614, 613/2, 612/2, 611/2, 610/2, 609/2, 608/2, 607/2, 606/2, 605/2, 604/2 (SO-01 Prívodné potrubie) a na pozemkoch parc. č. KN-C KN-C 1090/2, 1091/2, 918/6, 918/4, 918/5, 918/3, 1122, 917/1, 917/2, 1091/3 a 821/1 (extravilán); KN-C 1090/1, 1092, 1093/1, 1093/2, 1094, 1099, 418, 1100/2, 1100/1, 1101, 1106, 1107/1, 1102/1, 1091/1 a 1111/1 (intravilán); KN- E 711, 815, 510/19, 510/20, 511/11, 511/12, 825, 824, 826, 3/1, 816, 448/2, 708, 449, 707/2, 462/141, 462/143, 462/142, 814 (SO-09 Rozvodné potrubie) nachádzajúcich sa v katastrálnom území Panické Dravce. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie.

Umiestnenie líniovej vodnej stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“ na pozemkoch v okrese Lučenec v katastrálnom území Panické Dravce bolo povolené územným rozhodnutím Mesta Lučenec č. OVSPÚPaA – 1581/2007 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2007. Platnosť predmetného územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím č. OSP-1967/2010 zo dňa 15.11.2010, rozhodnutím č. SP-5451/2013 zo dňa 09.10.2013, rozhodnutím č. SP-3033/40350/2016 zo dňa 07.07.2016 a rozhodnutím č. MsÚLC/5986/53458/2019 zo dňa 18.12.2019. Mesto Lučenec zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, vydalo dňa 30.11.2022 pod č. MsÚLC/6866/52844/2022 záväzné stanovisko v zmysle § 120 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

predpisov, kde súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Panické Dravce – verejný vodovod“ podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Peter Molnár - autorizovaný stavebný inžinier, projektant TZB a vodohospodárskych stavieb, Daxnerova č. 229/42, 986 01 Filákov v decembri 2021.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 vodného zákona a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona listom č. OU-LC-OSZP-2023/001555-003 zo dňa 21.02.2023 elektronicky upovedomil všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí stavebného vodoprávneho konania a podľa § 21 správneho poriadku v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože žiadosť s predloženou projektovou dokumentáciou a prílohami poskytuje dostatočné podklady na jej posúdenie a vydanie rozhodnutia.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr do 09.03.2023, inak k nim nebude prihliadnuté. V stanovenom termíne neboli uplatnené žiadne pripomienky alebo námietky.

Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy po preskúmaní podkladov pre vydanie rozhodnutia z hľadísk uvedených v § 26 vodného zákona a § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) navrhovanej líniovej vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti účastníkov konania. Líniová vodná stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené v oddieli 3, II. časti stavebného zákona. Vzhľadom na tieto skutočnosti orgán štátnej vodnej správy žiadosť stavebníka vyhovel, a tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona líniovú vodnú stavbu povolil za rešpektovania podmienok uvedených v tomto povolení.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli predložené a doplnené nasledovné podklady:

1. Územné rozhodnutie Mesta Lučenec č. OVSPÚPaA – 1581/2007 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2007
2. Rozhodnutím Mesta Lučenec č. MsÚLC/5986/53458/2019 zo dňa 18.12.2019
3. Záväzné stanovisko Mesta Lučenec č. MsÚLC/6866/52844/2022 zo dňa 30.11.2022 v zmysle § 140 a § 120 stavebného zákona
4. Splnomocnenie Richard Dóša, IČO: 53174747, Mikušovská 14, 984 01 Lučenec zo dňa 19.03.2021
5. SKSI Autorizačné osvedčenie Ing. Peter Molnár pod reg. číslom 5588*I2 ako autorizovaný stavebný inžinier
6. Vyjadrenie OÚ Lučenec, OSZP, úsek OH č. OU-LC-OSZP-2022/010093-002 zo dňa 15.11.2022
7. Vyjadrenie OÚ Lučenec, OSZP, úsek OPaK č. OU-LC-OSZP- 2022/009957- 002 zo dňa 22.09. 2022
8. Vyjadrenie OÚ Lučenec, OSZP, úsek ŠVS č. OU-LC-OSZP-2022/010300-002 zo dňa 09.12.2022
9. Stanovisko OR HaZZ v Lučenci č. ORHZ-LC1-2022/000334-002 zo dňa 26.9.2022
10. Vyjadrenie Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, č. 202209-SP-0105-1 zo dňa 11.10.2022
11. Vyjadrenie SPP-Distribúcia, a. s., Bratislava č. TD/NS/0533/2022/Ve zo dňa 29.9.2022
12. Vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6612235693 zo dňa 24.11.2022
13. Vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. (Michlovský, spol. s r.o. Piešťany), č. BB-3049/2022 zo dňa 30.11.2022
14. Vyjadrenie StVPS, a. s., Banská Bystrica, závod 04 Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš č. 2073/2022 zo dňa 12.10.2022
15. Vyjadrenie StVPS, a. s., Banská Bystrica, závod 04 Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš č. 2693/2022 zo dňa 05.12.2022
16. Vyjadrenie StVS, a. s., Banská Bystrica č. 8208/2022-102-28 zo dňa 26.09.2022
17. Vyjadrenie SVP, š.p., Povodie Hrona, OZ, Banská Bystrica, č. CS SVP OZ BB 1667/2022/14-39220 zo dňa 18.10.2022
18. Stanovisko BBSK, ODDSC, Banská Bystrica, č. 10629/2022/ODDSC-2/58198/2022 zo dňa 11.11.2022
19. Vyjadrenie BBRSC, a.s., stredisko Lučenec č. BBRSC/04990/2022; BBRSC/05834/2022 zo dňa 19.10.2022
20. Stanovisko SPF Bratislava – Martin č. SPFS 102005/2022/740/003; SPFZ 196742/2022 zo dňa 22.11.2022
21. Vyjadrenie TRANSPETROL, a.s., Bratislava č. 009071/2022 zo dňa 31.10.2022
22. Vyjadrenie eustream, a.s., Bratislava č. GIS a ITIS E802/2022 zo dňa 10.10.2022
23. Záväzné stanovisko KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2022/12444-2/47633/BYS

24. 3 x projektová dokumentácia na povoľovanú líniovú vodnú stavbu „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Panické Dravce – verejný vodovod“.

Obce v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú oslobodené od poplatkov

Poučenie

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky č. 26, 984 36 Lučenec. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu, v obci Panické Dravce spôsobom v mieste obvyklým a na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

22.6.2023

10.7.2023

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Príloha pre stavebníka: # 2x projektová dokumentácia líniovej vodnej stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Panické Dravce – verejný vodovod“, overená špeciálnym stavebným úradom (orgánom štátnej vodnej správy) v stavebnom vodoprávnom konaní.

Ing. Miroslava Kolbányiová
poverená vedením odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10194

Doručuje sa

Obec Panické Dravce, Panické Dravce 280, 985 32 Panické Dravce, Slovenská republika
Ing. Peter Molnár, Daxnerova 229/42, 986 01 Filákov, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská bystrica, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
eustream, a.s., Votrubova 11A, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta , 974 96 Banská Bystrica, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie

Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica, Závod 04 Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Komenského 4, 984 01 Lučenec, Partizánska cesta 690/5, 974 01 Banská Bystrica
Slovenský vodohospodársky podnik, správa povodia horného Ipľa, Filákovská cesta 45, 984 80 Lučenec 1

OR HaZZ Lučenec, Novomeského 3, Lučenec, 984 03 Lučenec
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, Námestie Tuhárske 12, 984 01 Lučenec 1
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Lučenec, OÚ Lučenec, OKR, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1
Okresný úrad Lučenec, OÚ Lučenec, OSZP- OH, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1
Okresný úrad Lučenec, OÚ Lučenec, OSZP - OPaK, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1