

OBEC ULOŽA

Uloža 76, 053 71 Vyšné Repaše

- stavebný úrad -

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VÁŠ LIST ČÍSLO/ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE/LINKA

ULOŽA

UL-2024/035-OCU-001

Mgr. Kochanová

19.03.2024

053 4190507

VEC

Oznámenie

Dňa 06.03.2024 podal **Ing. Jakub Tancár, MSc., Štúrova 43, 054 01 Levoča**, návrh na vydanie spojeného územného a stavebného povolenia stavby „**SO 01 Elektrická prípojka NN a SO 02 odberné el. zariadenie**“ pozemok parcela č. **KN E 503/4 v k.ú. Uloža** a „**SO 01 Elektrická prípojka a SO 02 Odberné el. zariadenie**“ pozemok parcela **KN C 693/12 v k.ú. Uloža**. Elektrická prípojka NN bude vedená cez pozemky parcela č. KN C 1968/2, 1968/1, 693/14, 693/12 a KN E 503/4 v k.ú. Uloža.

POPIS : parc. č. KN E 503/4 - SO 01 Elektrická prípojka NN- Napojenie elektrickej prípojky NN sa zrealizuje odbočením od vzdušnej distribučnej sústavy VSD umiestnenej na betónovom podpernom bode v obci Uloža štandardizovaným káblom NAYY-J 4x25 mm² a bude pokračovať do poistkovej skrine SPP1/2, z ktorého elektrická prípojka odbočuje. SO 02 Napojenie OEZ sa zrealizuje z poistkovej skrine SPP2 káblového rozvodu VSD kábel NAYY-J 4x25 mm² viesť vo zvodovej rúre chráničke po podpernom bode do zeme, preklenie cestu a napojí elektromerový rozvádzač RE na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku. Elektromerový rozvádzač RE sa napojí na hlavný domový rozvádzač RE rodinného domu. Parcela č. KN C 693/12 Napojenie elektrickej prípojky NN sa zrealizuje odbočením od vzdušnej distribučnej sústavy VSD umiestnenej na betónovom podpernom bode v obci Uloža štandardizovaným káblom NAYY-J 4x25 mm² a bude pokračovať do poistkovej skrine SPP1/2, pre dvoch odberateľov, ktorú je nutné dobudovať na podperný bod distribučnej sústavy vo výške 2,5-3m nad zemou, z ktorého el. prípojka odbočuje. Kábel a poistková skriňa SPP1/2 sa uchytiť na stĺp upínacou páskou. Prípojku v tomto prípade predstavuje súprava poistiek typu PH01.

Obec Uloža ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a obec ako príslušný správny orgán, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania, známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad k posúdeniu navrhovanej stavby. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k realizácii navrhovanej stavby uplatniť do


7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia

inak sa na ne neprihliadne. V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sú podkladom pre rozhodnutie najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnomu orgánu z jeho úradnej činnosti.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviska aj dotknuté orgány, inak v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona ma sa za to, že s návrhom s hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas stránkových dní v dobe od 7,00 do 15,00 hod.

Stavebník doplní podanie o doklad ktorým preukazuje, že je vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu (parcela č. KN C 1968/2 a 1968/1).

Toto oznámenie podľa ustanovenia § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.



Pavol Abrahamovský
starosta obce



Vyvesené dňa 22. 03. 2024



Pečiatka a podpis oprávnenej osoby



Zvesené dňa

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby