

Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Košice

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo

Naše číslo
147-2/2023-VH

Vybavuje / Linka
Ing. Korineková /055-6999 018

Vyšná Hutka
8.4.2024

VEC

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Dňa 10.8.2023 podala Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení: Patrik Janočko, Vyšná Hutka 15, 040 18 Košice, na stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**Vyšná Hutka, 7 RD – NN“ SO 01 – Silnoprádové elektrické rozvody**, v katastrálnom území Vyšná Hutka, na pozemku KN-C parc. č. 5283/102 (KN-E parc. č. 299/1, 299/2, 300/1, 301/1), 5283/101, 5283/62 (302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 304/1, 305/1, 306/1, 307/1, 307/2, 308/1, 309/1, 310/1, 311/1), 5547/9, 5283/7 (KN-E parc. č. 311/3, 311/4, 313), 5253, 5382/34, 5382/33, tak ako je vyznačené v situačnom výkrese spracovanom na podklade kópie z katastrálnej mapy.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Vyšná Hutka vyzvala navrhovateľa na doplnenie podania a prerušila územné konanie rozhodnutím č. 147/2023-VH zo dňa 21.8.2023.

Po doplnení dokladov Obec Vyšná Hutka, príslušná na konanie podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

o z n a m u j e

začatie územného konania o umiestnení predmetnej stavby a súčasne

n a r i a d' u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

10.05.2024 o 10.15 hod.

so stretnutím na **Obecnom úrade vo Vyšnej Hutke**
s následným pokračovaním na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Čani, ul. Osloboditeľov 22, Čaňa.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, je povinný požiadať o predĺženie uvedenej lehoty pred jej uplynutím.

Ak stanovisko k uvedenej stavbe nebude v určenej, alebo predĺženej lehote **oznámené** tunajšiemu stavebnému úradu, má sa za to, že dotknutý orgán so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov **súhlasí**.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.

Mgr. Agáta Nosáľová
starostka obce

Doručí sa:

1. Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení: Patrik Janočko, Vyšná Hutka 15, 040 18 Košice
2. verejná vyhláška – ostatní účastníci konania - vlastníci pozemkov, na ktorých je navrhovaná predmetná stavba a vlastníci susedných pozemkov a susedných stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
5. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
6. Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice
7. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice
8. VSD a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
12. RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice
13. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
14. Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Vyšná Hutka

Toto oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť po dobu **15 dní** vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke obce Vyšná Hutka <https://www.vysnahutka.sk/>

Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 10.04.2024

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Internetová stránka <https://www.vysnahutka.sk/>

Dátum vyvesenia: 10.04.2024

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa <https://www.vysnahutka.sk/>

1 - Úsek 01
 NN vedenie - v zemi
 NAYY-J 4x150
 p.b. - p.b.č.1; L = 109m - exist. trasa
 p.b. - p.b.č.1; L = 31m - nová trasa
 PE 14/10, L=140m (tech. rezervá)

SO 01 - Úsek 02
 Nové NN vedenie - vzduchom
 NN:NFA2X 4x120 mm²
 p.b.č.1 - p.b.č.2; L = 35m

SO 01 - Úsek 01
 Nové NN vedenie - v zemi
 NN:NAYY-J 4x150
 p.b.č.2 - SR č.4; L = 197m - nová trasa
 + HDPE 14/10, L=197m (tech. rezervá)

Navrh. skriňa
 SR č. 1

Navrh. skriňa
 SR č. 2

Navrh. skriňa
 SR č. 3

Navrh. skriňa
 SR č. 4

Legenda - VVN, VN a NN vedenie:

- exist. nadzemné VVN vedenie
- exist. nadzemné VN vedenie
- exist. nadzemné NN vedenie
- navrh. nadzemné NN vedenie
- navrh. podzemné NN vedenie - nová trasa
- hranica spevnených plôch
- hranica intravilán / extravilán
- exist. priehradová trafostanica - VN
- navrh. jednoduchý betónový podperný bod - NN
- exist. jednoduchý betónový podperný bod - NN
- exist. dvojité betónový podperný bod - NN
- navrh. pilierová plastová rozpojovacia skriňa SR
- 374 - mapa KN-C
- 1-102 - mapa KN-E

ČLENENIE STAVBY NA PS A SO

- SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody**
- Úsek 01 - Nové NN vedenie - v zemi
 - Úsek 02 - Nové NN vedenie - vzduchom

Inžinierske siete:

- VVS - vodovod
- VVS - kanalizácia
- T-COM - oznamovacie vedenie
- SPP - plynové potrubie - stl

HDPE chránička predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy. Chránička je súčasťou distribučnej sústavy (nizkonapäťového káblového vedenia) v zmysle ust. § 2 písm. b) bod 5 a slúži pre budúce umiestnenie vedení a zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorých základným účelom bude zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy, jej meracích, riadiacich a ovládacích funkcií. HDPE chránička umožňuje budovanie inteligentných sietí (SMART Grid) v súlade s legislatívou EÚ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES).

ROZVODNÁ SIEŤ : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE do 1000V: STN 33 2000-4-41:2019
 412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
 412.2.2 KRYTY
 B.1 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019
 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
 NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : LAHKÁ - STN 33 3300 - PRE NN VEDENIE

STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. /SILNÝ/
 UPOZORNENIE :

Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Hl. inžinier projektu Ing. KANDALA	Zodpovedný projektant: Ing. KANDALA	Vypracoval: Ing. MITAL
Investor:	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.	
Adresa:	MLYNSKÁ 31, 042 91 KOŠICE	

EL PRO KAN
 Adresa: M. R. Štefánika 212/181
 093 01 VRANOV n/T
 E-mail: elprokan@elprokan.sk
 Web: www.elprokan.sk

Názov stavby :	Vyšná Hutka, 7RD - NN
Objekt :	SO 01 - SILNOPRÚDOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY
Obsah :	Situácia

Archív. č.:	ZP11899/2023
Formát:	4xA4
Dátum:	05/2023
Stupeň PD:	DUR
Číslo zák.:	ZP11899
Mierka:	Č. výkr.: 02
1:1 000	



Č. sady

**NAJMEŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 1 kV KÁBELOVÉHO VEDENIA
OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /**

SILNOPRÚD KÁBLE 1 kV	DRUH VEDENIA	SILNOPRÚD. KÁB. DO 22 kV	TELEKOM KÁBLE		PLYNOVODY		VODOVODNÉ POTRUBIA	TEPELNÉ VEDENIA	KANALIZAČNÉ STOKY
			1	2	do 0,005 MPa	do 0,3 MPa			
	VODOROVNÉ VZDIALENOSTI / SÚBEH / v / m /	0,2	0,3	0,1	0,4	0,6	0,4	0,3	0,5
	ZVISLÉ VZDIALENOSTI / KRIŽOVANIA / v / m /	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3

POZNÁMKA: 1 - nechránené
2 - chránené
3 - ak je kábel v ochr. trúbke min. 1 m vpravo - vľavo, môže byť 0,1 m



Vyšná Hutka
katastrálne územie
Hutka (871 192)