



Podľa rozdeľovníka !

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
5642/2024/22-OKa

Vybavuje/linka
Ing. Oľga Kačinetzová/
0915840267

Trebišov
02.05.2024

Vec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Združenie obcí BOCOV II, Hlavná ulica 177/5, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 53916387
- rozhodnutie o umiestnení stavby „Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čelovce
– Kanalizácia a ČOV“

ROZHODNUTIE

Združenie obcí BOCOV II, Hlavná ulica 177/5, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 53916387 podalo dňa 11.1.2024 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby **„Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čelovce – Kanalizácia a ČOV“** na pozemkoch parc. č. **liniová stavba** v katastrálnych územiach: Nižný Žipov, Úpor, Zemplínsky Klečenov, Stanča, Egreš, Čelovce.

Mesto Trebišov, príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“ prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. vydáva

ú z e m n é r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby **„Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čelovce – Kanalizácia a ČOV“** na pozemkoch parc. č. **liniová stavba** v katastrálnych územiach: Nižný Žipov, Úpor, Zemplínsky Klečenov, Stanča, Egreš, Čelovce tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby:

Stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v obciach Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čelovce s odvedením splaškových vôd do navrhovanej ČOV na parc. KNC č. 780, 781, 782, 783 v katastrálnom území Zemplínsky Klečenov.

Stavba je zdôvodnená ochranou životného prostredia pred znečistením splaškovými odpadovými vodami.

V súčasnosti sú jednotlivé rodinné domy predmetnej lokality odkanalizované do žump, ktoré v mnohých prípadoch nie sú vodonepriepustné. Dochádza tým k ohrozovaniu akosti podzemných i povrchových vôd i zhoršovaniu životného prostredia. Sú to dôvody, pre ktoré je nutné vybudovať v obciach splaškovú kanalizáciu a zabezpečiť tak spoľahlivé a kontrolované čistenie splaškových odpadových vôd.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

ČOV Zemplínska Nová Ves

Stavebné objekty:

SO 101	-	Prístupová komunikácia k ČOV „Zemplínska Nová Ves“
SO 102	-	VN prípojka a trafostanica
SO 103	-	NN prípojka k ČOV
SO 104	-	ČOV „Zemplínska Nová Ves“
ČSO 104.1	-	Objekty mechanického predčistenia
ČSO 104.2	-	Čerpacia stanica na prítoku
ČSO 104.3	-	Objekty biologického čistenia
ČSO 104.4	-	Prevádzková budova a kalojemy
ČSO 104.5	-	Vnútroareálové potrubné rozvody
ČSO 104.6	-	Vnútroareálové káblové rozvody a vonkajšie osvetlenie
ČSO 104.7	-	Spevnená plocha, terénne a sadové úpravy
ČSO 104.8	-	Oplotenie
SO 105	-	Výtlak splaškových vôd do ČOV
SO 106	-	Odtok z ČOV a výustný objekt
SO 107	-	Vodovodná prípojka

Prevádzkové súbory:

PS 101	-	Strojnotechnologické zariadenie ČOV
PS 102	-	Elektrotechnické zariadenie ČOV
PS 103	-	Meranie a regulácia

Nižný Žipov - Kanalizácia

Stavebné objekty:

SO 201	-	Stoková sieť „Nižný Žipov“
SO 202	-	Kanalizačné odbočky „Nižný Žipov“
SO 203	-	Čerpacia stanica „Nižný Žipov“
SO 204	-	Elektrická prípojka k ČS „Nižný Žipov“

Prevádzkové súbory:

PS 201	-	Technologické zariadenie ČS „Nižný Žipov“
--------	---	---

Zemplínska Nová Ves - Kanalizácia

Stavebné objekty:

SO 301	-	Stoková sieť „Zemplínska Nová Ves“ časť Úpor
SO 302	-	Kanalizačné odbočky „Zemplínska Nová Ves“ časť Úpor
SO 303	-	Čerpacia stanica „Zemplínska Nová Ves“ časť Úpor
SO 304	-	Elektrická prípojka k ČS „Zemplínska Nová Ves“ časť Úpor
SO 305	-	Výtlačné potrubie „Zemplínska Nová Ves“ časť Úpor
SO 306	-	Stoková sieť „Zemplínska Nová Ves“ časť Z. Klečenov
SO 307	-	Kanalizačné odbočky „Zemplínska Nová Ves“ časť Z. Klečenov
SO 308	-	Čerpacie stanice „Zemplínska Nová Ves“ časť Z. Klečenov
SO 309	-	Elektrické prípojky k ČS „Zemplínska Nová Ves“ časť Z. Klečenov
SO 310	-	Výtlačné potrubie „Zemplínska Nová Ves“ časť Z. Klečenov

Prevádzkové súbory:

PS 301	-	Technologické zariadenie ČS „Zemplínska Nová Ves“ časť Úpor
PS 302	-	Technologické zariadenie ČS „Zemplínska Nová Ves“ časť Z. Klečenov

Stanča - Kanalizácia

Stavebné objekty:

SO 401	-	Stoková sieť „Stanča“
SO 402	-	Kanalizačné odbočky „Stanča“
SO 403	-	Čerpacia stanica „Stanča“
SO 404	-	Elektrická prípojka k ČS „Stanča“
SO 405	-	Výtlačné potrubie „Stanča“

Prevádzkové súbory:

PS 401	-	Technologické zariadenie ČS „Stanča“
--------	---	--------------------------------------

Čel'ovce - Kanalizácia

Stavebné objekty:

SO 501	-	Stoková sieť „Čel'ovce“
SO 502	-	Kanalizačné odbočky „Čel'ovce“
SO 503	-	Čerpacie stanice „Čel'ovce“
SO 504	-	Elektrické prípojky k ČS „Čel'ovce“
SO 505	-	Výtlačné potrubia „Čel'ovce“
SO 506	-	Rozšírenie vodovodu „Čel'ovce“

Prevádzkové súbory:

PS 501	-	Technologické zariadenie ČS „Čel'ovce“
--------	---	--

Egreš - Kanalizácia

Stavebné objekty:

SO 601	-	Stoková sieť „Egreš“
SO 602	-	Kanalizačné odbočky „Egreš“
SO 603	-	Čerpacie stanice „Egreš“
SO 604	-	Elektrické prípojky k ČS „Egreš“
SO 605	-	Výtlačné potrubia „Egreš“
SO 606	-	Rozšírenie vodovodu „Egreš“

Prevádzkové súbory:

PS 601	-	Technologické zariadenie ČS „Egreš“
--------	---	-------------------------------------

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Pri projektovaní dodržať ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy.
2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnych územiach: Nižný Žipov, Úpor, Zemplínsky Klečenov, Stanča, Egreš, Čel'ovce tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese schválenom v územnom konaní.
3. Projektovú dokumentáciu vypracovať v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. V rozhodnutí č. OU-TV-OSZP-2022/003319-034 zo dňa 29.6.2022 vydané Okresným úradom Trebišov, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, resp. pri povolení užívania stavby je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Predmetná stavba je podľa ustanovenia § 52 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodnou stavbou, na povolenie ktorej je príslušný Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad. Súčasne so žiadosťou o stavebné povolenie je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o súvisiace povolenie - povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona. K povoleniu na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd je potrebné predložiť súhlasné stanovisko správcu toku a splniť jeho podmienky.
2. Pri stavebných a výkopových prácach v blízkosti stavby rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém.
3. V prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o OPaK.
4. V prípade, že výrub drevín bude podliehať súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zabezpečiť náhradnú výsadbu, ktorú určí príslušný orgán ochrany prírody a krajiny v súhlase na výrub drevín.
5. Odstraňovanie drevín a krovín vykonať mimo vegetačného obdobia.
6. Stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava.
7. V priebehu výstavby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených komunikácií.
8. Zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri výstavbe.
9. Po ukončení stavebných prác vykonať rekultiváciu a revitalizáciu nezastavaných plôch dotknutých výstavbou uviesť stavenisko do pôvodného stavu
10. V potenciálnych hniezdnych lokalitách bude potrebné načasovanie stavebných prác realizovať v mimohniezdnom období, tak ako je to uvedené v zámere.
11. V prípade zahniezdzenia kritériových druhov vtákov sa prerušia stavebné práce na dobu nevyhnutnú na vyhniezdenie v úseku, ktorý vyznačí pracovník (zoológ, strážca) územne príslušnej správy ŠOP SR, Správy CHKO Latorica. Z uvedeného dôvodu žiadateľ vopred oznámi začatie prác na danom úseku ŠOP SR na e-mailovú adresu:
chko.latorica@sopsr.sk.
12. Upozorňujeme na dodržanie novelizovaného zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý v § 19 poukazuje na potrebu vytýčenia pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie a v § 19a na vymedzenie hygienického pásma čistiare odpadových vôd v projektovej dokumentácii k územnému konaniu.
13. Dodržať všetky technické a technologické postupy, ktoré majú eliminovať všetky riziká ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva, negatívne sociálno-ekonomické dopady a pohodu a kvalitu života, resp. stav životného prostredia.
14. O pripájaní pozemných komunikácií na cesty II. a III. triedy rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.
15. V zastavanom území jednotlivých obcí umiestniť kanalizačné vedenie do cestného telesa dotknutých ciest II. a III. triedy iba v nevyhnutnom rozsahu, spätnú úpravu realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Enviroline, s.r.o., číslo zákazky 2126103 z decembra 2021.
16. Mimo zastavaného územia obcí vymedzeného platným územným plánom obcí; (ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce) kanalizačné, vodovodné a elektrické vedenia umiestniť mimo cestné ochranné pásmo dotknutých ciest II. a III. triedy.
17. Kríženie podzemných vedení s cestami II. a III. triedy realizovať výlučne podvrtním.
18. Chránička podzemných vedení bude uložená v zmysle STN 73 6005.
19. V zmysle § 11 ods.5 zákona č.135/1961 Zb. cestného zákona, ak nie je možné dodržať cestné ochranné pásmo je potrebné požiadať Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných

komunikácií o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme ciest II. a III. triedy už v štádiu prípravnej dokumentácie.

20. Vzhľadom na to, že zámer počíta aj so zásahom do ciest II. a III. triedy, je potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky a ochrany ciest k ďalším stupňom projektovej dokumentácie (DÚR a DSP) vyjadrenie Úradu KSK, odboru dopravy a Správy ciest KSK.

21. Nakladanie s odpadmi zabezpečiť v zmysle požiadaviek zákona o odpadoch a VZN príslušných obcí. Všade, kde je to možné uprednostniť zhodnocovanie odpadov pred ich uložením na skládku.

22. Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania stavby vykonávať maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.

23. Realizovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP uvedené v zámere.

24. Rešpektovať stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov pod č. CS SVP OZ KE 1868/2022 zo dňa 7.4.2022 k projektovej dokumentácii pre účely územného konania, ktoré bolo doložené navrhovateľom ako príloha zámeru.

5. Dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené vo vyjadrení č. OU-TV-OSZP-2024/005187-002 zo dňa 5.4.2024:

Predmetné objekty stavby sú podľa § 52 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vodnou stavbou. Na uvedenú stavbu je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona o vodách.

Vypúšťanie odpadových vôd je podmienené povolením na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona. Súčasťou povolenia je vyjadrenie SVP, š. p. OZ Trebišov. Povolenie na osobitné užívanie vôd sa povoľuje najneskôr so stavebným povolením.

6. Dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené:

- v záväznom stanovisku z hľadiska ochrany prírody a krajiny pod č. OU-TV-OSZP-2024/005148-003 zo dňa 4.4.2024

- vo vyjadrení z hľadiska odpadového hospodárstva pod č. OU-TV-OSZP-2024/005144-002 zo dňa 4.4.2024.

7. Dodržať podmienky SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ KE 1868/2022/6 zo dňa 7.4.2022 k projektovej dokumentácii predmetnej stavby pre účely územného konania.

8. Dodržať podmienky VVS, a. s. závod Trebišov uvedené vo vyjadrení č. 1513052023/O zo dňa 21.11.2023.

9. Dodržať podmienky Košického samosprávneho kraja uvedené v liste č. 4222/2023/OSM-24912 zo dňa 22.6.2023.

10. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Košice uvedené v záväznom stanovisku č. KPUKE-2022/1264-2/13660/PS,SB zo dňa 17.2.2022.

11. Dodržať podmienky ŽSR, GR, odbor expertízy, Bratislava uvedené v súhrnom stanovisku č. 32067/2022/O230-2 zo dňa 21.3.2022.

12. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a. s. uvedené vo vyjadrení č. 6612331793 zo dňa 27.11.2023 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení.

13. Dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov, pozemkový a lesný odbor uvedené v stanovisku k územnému konaniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy pod č. OU-TV-PLO-2022/009431-002 zo dňa 5.9.2022.

14. Dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedené v záväznom stanovisku č. OU-TV-OCDPK-2022/009418-002 zo dňa 8.9.2022.

15. Dodržať podmienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva uvedené v záväznom stanovisku č. A/2022/963/HŽPaZ-5199/2022 zo dňa 25.10.2022.

16. Dodržať podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. k projektovej dokumentácii uvedené vo vyjadreniach:

- č. 4772/2024 zo dňa 5.3.2024 (Stanča - kanalizácia)
- č. 4829/2024 zo dňa 6.3.2024 (Zemplínsky Nová Ves - kanalizácia)
- č. 4761/2024 zo dňa 5.3.2024 (Čeľovce - kanalizácia)
- č. 4769/2024 zo dňa 5.3.2024 (Egreš - kanalizácia)
- č. 4832/2024 zo dňa 6.3.2024 (Nižný Žipov- kanalizácia).

17. Dodržať podmienky SPP distribúcia, a. s. uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0667/2022/Gá zo dňa 12.12.2023 pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané námietky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 11.1.2024 podal navrhovateľ návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čeľovce – Kanalizácia a ČOV“ v katastrálnych územiach: Nižný Žipov, Úpor, Zemplínsky Klečenov, Stanča, Egreš, Čeľovce.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií.

Stavebný úrad oznámil dňa 15.03.2024 podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 22.4.2024 vykonal ústne konanie s miestnym zisťovaním. Z dôvodu oznámenia verejnou vyhláškou bolo oznámenie o začatí konania vyvesené na úradnej tabuli a na webovej stránke obcí: Nižný Žipov a Stanča od 15.3.2024 do 2.4.2024, na úradnej tabuli a na webovej stránke obcí: Zemplínska Nová Ves a Čeľovce od 18.3.2024 do 3.4.2024 a na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Egreš od 19.3.2024 do 4.4.2024.

Dňa 18.4.2019 stavebný úrad obdržal záväzné stanovisko Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. OU-TV-OSZP-2024/004691-007 zo dňa 17.4.2024, v ktorom konštatuje, že návrh na začatie územného konania na predmetnú stavbu je v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti vydaným Okresným úradom Trebišov, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TV-OSZP-2022/003319-034 zo dňa 29.6.2022 a s jeho podmienkami.

Podmienky, rozhodnutia zo zisťovacieho konania, ktoré neboli zapracované do projektovej dokumentácie alebo sú určené pre realizáciu stavby sú prenesené do podmienok územného rozhodnutia stavby.

Podmienka č. 15 rozhodnutia zo zisťovacieho konania je upravená na základe nového stanoviska Okresného úradu Trebišov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydaného k územnému konaniu pod č. OU-TV-OCDPK-2024/005267-0023 zo dňa 9.4.2024.

K umiestneniu navrhovanej stavby boli predložené kladné stanoviská dotknutých orgánov.

Účastníci konania nemali námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordínované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na stavebný úrad - Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona lehota na podanie odvolania podľa odseku 8 je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 3800 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol zaplatený bankovým prevodom na účet mesta Trebišov.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovej stránke obcí: Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čelovce.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Príloha pre navrhovateľa:

1x schválená projektová dokumentácia

Doručí sa:

1. Združenie obcí BOCOV II, Hlavná ulica 177/5, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 53916387
2. Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 00331775
3. Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves, IČO: 00332186
4. Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, IČO: 00689734
5. Obec Egresh, 075 01 Egresh 78, IČO: 00331520
6. Obec Čelovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čelovce, IČO: 00331414
7. Ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke práva umiestnením navrhovanej stavby sú dotknuté

Na vedomie:

8. Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777
9. Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016
10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345
11. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO: 31755194
12. VVS a.s., Závod Trebišov, Ul. Komenského 1872, Trebišov, IČO: 36570460
13. Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361
14. SPP distribúcia, a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739

15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Nám. Mieru 804/1, Trebišov, IČO: 00151866
17. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. M.R. Štefánika 32, Trebišov, IČO: 00151866
18. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a PK, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického 3370/2, Trebišov, IČO: 17335434
20. SVP, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, IČO: 36022047
21. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trebišove, T.G. Masaryka 13, Trebišov, IČO: 00151866
22. Železnice SR, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 0031364501

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: